

電力供給に係る仕様書

(京都市立小学校・中学校(南区))

京都市教育委員会総務部学校事務支援室
(担当：石井、西村 電話：075-841-3685)

第1 総則

1 趣旨

本仕様書は、京都市立小学校・中学校（南区）に係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。

2 用語の定義

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。

- (1) この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、京都市立小学校・中学校（南区）をいう。
- (2) 供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、本市と電力供給契約を締結する、電気事業法第2条第1項第3号に定義される小売電気事業者をいう。
- (3) 託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要施設との間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持、及び運用する電気事業法第2条第1項第9号に定義される、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。
- (4) 電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。
- (5) 電気主任技術者とは、電気事業法第43条に基づき選任された主任技術者をいい、当該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長に届出されている電気主任技術者をいう。
- (6) 監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市教育委員会総務部学校事務支援室に所属する職員をいう。
- (7) 検査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約において京都市教育委員会総務部学校事務支援室長をいう。

第2 仕様概要等

当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭に□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。

1 需要施設概要

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 対象建物 | <u>別添資料-1のとおり</u> |
| (2) 需要場所 | <u>別添資料-1のとおり</u> |
| (3) 業種及び用途 | <u>小学校・中学校（高圧電力A S）</u> |
| (4) 電気主任技術者 | <u>別添資料-1のとおり</u> |

2 供給電力の仕様

(1) 電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発熱設備契約受電設備等

ア 電気方式	<u>別添資料－１のとおり</u>
イ 標準電圧	<u>別添資料－１のとおり</u>
ウ 計量電圧	<u>別添資料－１のとおり</u>
エ 標準周波数	<u>別添資料－１のとおり</u>
オ 受電方式	<u>別添資料－１のとおり</u>
カ 設備容量	<u>別添資料－１のとおり</u>
キ 蓄熱設備	<u>別添資料－１のとおり</u>
(ア) 蓄熱設備容量	<u>別添資料－１のとおり</u>
(イ) 蓄熱専用計量装置の計量電圧	<u>別添資料－１のとおり</u>
ク 発電設備	
(ア) 非常用発電設備	<u>別添資料－１のとおり</u>
(イ) 常用発電設備	<u>別添資料－１のとおり</u>
ケ アンシラリーサービス料金対象容量	<u>別添資料－１のとおり</u>

(2) 契約電力、予定使用電力量

ア 契約電力	
(ア) 契約電力（常時電力）	<u>別添資料－１のとおり</u>
(イ) 契約電力（予備電力）	<u>別添資料－１のとおり</u>
<input type="checkbox"/> 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。	
<input type="checkbox"/> 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所以外の変電所から同位の電圧で、予備電線路により受電する。	
イ 予定使用電力量	<u>別添資料－１のとおり</u>
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの使用量見込み	
(令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年 4 月計量日の前日までの使用量見込み)	
ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、または下回ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用実績のとおりとする。	
(ア) 各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）	<u>別添資料－２のとおり</u>
(イ) 自家発電設備停止時の補給電力使用実績	<u>(なし)</u>

(3) 契約期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日 24 時まで

(令和 7 年 4 月計量日から令和 8 年 4 月計量日の前日まで)

(4) 需給地点 別添資料－１のとおり

- 需要場所構内に本市が設置した引込高圧開閉器電源側接続点（引き込み）
- 需要場所周辺の託送者高圧区分開閉器負荷側接続点（出迎え）
- 需要場所における本市受電室内の託送者による地中引込線立上り接続点(地中化)

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じとする。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。

(7) 計量日及び計量

ア 各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。

イ 計量期間は前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。

ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。

エ 計量日を1日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

(8) 電気料金の算定期間

電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を1日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前の計量日から契約期間の期末までの期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

3 一般事項

(1) 注記事項

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と協議する。

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。

ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承諾を得る。

エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。

オ 供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。

(2) 連絡体制

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、監督員に提出すること。

ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表

イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先

ウ 協議窓口の所在地

(3) 報告

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にかかわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行う。

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。

(4) 検査

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら

ない。

イ 前項の規定により難しい場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来る。

(5) 資料の提供

ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、使用電力量等を書面で監督員に提出すること。

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。

(6) 料金の請求及び支払いについて

本契約の料金の支払いは、本市が運用する「公共料金等一括支払」により支払う予定である。

ア 請求に当たっては、本市が指定する請求書及び電子データにより、本市行財政局総務部総務事務センターに提出するものとする。詳細については、契約後別途供給者と調整を行う。

イ 本市は供給者からの請求を受領してから30日以内に料金を支払うものとする。

4 その他

(1) 設備の状況及び変更等

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の4者によることとし、その決定については4者の合意によるものとする。

(2) 負担金等

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、すべて供給者の負担とする。

(3) 取引用計量装置

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置(計器用変成器、積算電力量計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。)の設置、取替え、移設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担とする。

(4) 送電の停止

供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停止する必要がある場合には、事前に監督員、電気主任技術者と十分な協議を行い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該

需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。

(5) 緊急時の対応

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。

(6) 協議窓口

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。

5 特記事項等

(1) 使用電力量の増減予定

当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はない。

(2) 計画的な設備改修の予定

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。

(3) 施設の全体停電予定

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年1回、休業日の9時頃から17時頃までの間、施設全体停電を行う予定である。(託送者区分開閉器の開閉を伴う作業)

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	設備 容量 (kV A)	蓄熱設備		発電設備		アンパリー サービス 料金 対象 容量	計量日	契約電力		予定使用電力量 (kWh)			需給地点	
										蓄熱設備 容量	蓄熱専用 計量装置の 計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			計量日	常時電力 (kW) (年間 最大値)	予備電力 (kW)	学校別	小計		合計
南 (15)	九条弘道小学校	京都市南区西九条春日町 1 3	棧敷電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	62	なし	92,282	1,107,222	2,025,745	引き込み	
	九条塔南小学校	京都市南区西九条御幸田町 1 0 9	棧敷電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	100	なし	なし	なし	太陽光発電 (10 k W)	なし	1日	49	なし	77,515			引き込み	
	南大内小学校	京都市南区八条内田町 2 0 - 2	㈱関西シーケンス管理	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	54	なし	96,593			引き込み	
	唐橋小学校	京都市南区唐橋西寺町 6 5	㈱関西シーケンス管理	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	95	なし	105,234			引き込み	
	吉祥院小学校	京都市南区吉祥院船戸町 3 4	米村電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電 (6 k W)	なし	1日	66	なし	113,571			引き込み	
	祥栄小学校	京都市南区吉祥院時絵町 1 4	米村電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	133	なし	123,637			引き込み	
	祥豊小学校	京都市南区吉祥院三ノ宮町 2 3	米村電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	125	なし	111,047			引き込み	
	上鳥羽小学校	京都市南区上鳥羽ヶ前町 1 6	棧敷電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	71	なし	111,809			引き込み	
	大藪小学校	京都市南区久世大藪町 6 2	京都府電気工事工業協同組合	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	63	なし	91,177			出迎え	
	久世西小学校	京都市南区久世上久世町 4 5 4	京都府電気工事工業協同組合	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	700	なし	なし	なし	太陽光発電 (11 k W)	なし	1日	194	なし	184,357	引き込み			
	八条中学校	京都市南区唐橋門協町 3 5	㈱関西シーケンス管理	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	330	なし	なし	なし	太陽光発電 (6 k W)	なし	1日	96	なし	105,204	引き込み			
	九条中学校	京都市南区西九条南小路町 1	棧敷電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	64	なし	76,045	引き込み			
	洛南中学校	京都市南区吉祥院落合町 3 1	米村電気設備管理事務所	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	530	なし	なし	なし	なし	なし	1日	285	なし	254,938	引き込み			
	久世中学校	京都市南区久世殿城町 4 8 1 - 1	京都府電気工事工業協同組合	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電 (10 k W) 太陽光発電 (10 k W)	なし	1日	78	なし	108,186	出迎え			
	凌風小学校	京都市南区東九条下殿田町 5 6	京都府電気工事工業協同組合	交流3相 3線式	6,000	6,000	60	1回線 受電	750	なし	なし	ディーゼル機関発電装置 V220, 180kVA	なし	なし	1日	139	なし	374,150	引き込み			

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 5 年度の実績値)												最大電力 (令和 5 年度の実績値)												契約電力 (令和 5 年度の実績値)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		南 (15)	九条弘道小学校	5,387	6,151	10,475	10,938	7,104	8,804	6,247	6,382	6,981	8,442	8,026	7,345	30	32	47	53	54	62	33	37	48	52	62	53	55	55	55	55	62	62	62	62	62	62
	九条塔南小学校	5,261	6,286	8,984	7,832	4,553	8,035	6,250	6,097	5,972	6,359	6,493	5,393	34	34	42	43	44	44	33	36	36	42	41	33	49	49	49	47	47	47	47	47	47	44	44	44
	南大内小学校	6,692	7,326	9,722	10,694	7,368	8,553	7,242	7,401	7,850	7,747	8,156	7,842	31	33	40	41	48	48	34	38	37	39	40	40	54	54	54	50	50	48	48	48	48	48	48	48
	唐橋小学校	5,844	7,171	10,368	13,756	8,217	13,106	7,533	7,296	7,124	8,717	8,500	7,602	36	36	69	85	83	89	39	39	45	75	57	50	95	95	95	95	88	89	89	89	89	89	89	89
	吉祥院小学校	7,715	8,897	11,242	11,540	7,336	10,962	9,610	9,353	8,270	9,437	10,055	9,154	42	45	51	58	53	57	47	44	41	56	54	53	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	58	58
	祥栄小学校	5,989	7,168	10,271	14,960	9,447	16,701	7,918	7,459	9,807	12,176	12,076	9,665	36	53	101	117	119	117	62	51	72	89	89	74	133	133	133	129	129	119	119	119	119	119	119	119
	祥豊小学校	5,944	6,660	11,516	15,086	8,720	16,737	7,225	7,030	7,186	8,650	8,818	7,475	40	40	99	120	125	110	49	40	45	60	54	62	96	96	99	120	125	125	125	125	125	125	125	125
	上鳥羽小学校	7,326	8,446	12,011	13,287	6,969	11,779	8,633	8,621	8,489	9,258	9,010	7,980	38	44	59	71	56	65	44	42	49	68	54	47	62	62	62	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	大薮小学校	5,299	6,270	9,576	10,902	4,492	9,190	6,878	7,262	7,586	8,457	8,377	6,888	36	39	53	63	54	56	38	45	48	57	50	49	58	58	58	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	久世西小学校	8,430	10,479	17,326	23,790	13,707	24,114	12,238	12,213	13,672	17,800	16,776	13,812	48	60	141	170	167	172	70	70	105	165	137	111	194	194	194	194	187	173	173	173	173	172	172	172
	八条中学校	5,730	6,140	9,982	13,652	7,682	11,542	6,985	7,131	8,075	10,291	10,120	7,874	34	37	72	91	77	93	41	48	56	80	70	74	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	九条中学校	4,955	5,537	6,434	10,180	6,033	8,456	5,501	5,341	5,668	6,224	6,007	5,709	28	32	44	64	53	53	30	28	39	45	46	37	52	52	49	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	洛南中学校	11,320	12,507	23,513	32,593	21,431	32,735	13,495	15,334	20,413	27,216	24,657	19,724	60	76	171	214	218	222	102	107	150	202	168	148	285	285	267	267	243	222	222	222	222	222	222	222
	久世中学校	6,526	7,955	10,773	12,164	7,453	11,901	7,366	8,052	8,287	10,171	10,161	7,377	42	42	71	77	74	72	42	47	61	69	69	67	78	78	78	77	77	77	77	77	77	77	77	77
	凌風小中学校	28,178	30,479	34,075	34,486	25,122	33,727	34,037	31,788	30,314	31,924	31,269	28,751	122	114	123	132	123	125	119	119	127	124	124	126	139	139	139	133	133	133	133	132	132	132	132	

