

電力供給に係る仕様書

(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校)

京都市教育委員会学校事務支援室
(担当：真野、西村 電話：841-3685)

第1 総則

1 趣旨

本仕様書は、京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校に係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。

2 用語の定義

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。

- (1) この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校をいう。
- (2) 供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、本市と電力供給契約を締結する、電気事業法第2条第1項第3号に定義される小売電気事業者をいう。
- (3) 託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要施設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持、及び運用する電気事業法第2条第1項第9号に定義される、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。
- (4) 電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。
- (5) 電気主任技術者とは、電気事業法第43条に基づき選任された主任技術者をいい、当該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長に届出されている電気主任技術者をいう。
- (6) 監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市教育委員会学校事務支援室に所属する職員をいう。
- (7) 檢査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約において京都市教育委員会学校事務支援室長をいう。

第2 仕様概要等

当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭に□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。

1 需要施設概要

- (1) 対象建物 別添資料－1のとおり
- (2) 需要場所 別添資料－1のとおり
- (3) 業種及び用途 小学校・中学校・高等学校・総合支援学校（高圧 AS）
- (4) 電気主任技術者 別添資料－1のとおり

2 供給電力の仕様

(1) 電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発熱設備契約受電設備等

ア 電気方式	<u>別添資料－1のとおり</u>
イ 標準電圧	<u>別添資料－1のとおり</u>
ウ 計量電圧	<u>別添資料－1のとおり</u>
エ 標準周波数	<u>別添資料－1のとおり</u>
オ 受電方式	<u>別添資料－1のとおり</u>
カ 設備容量	<u>別添資料－1のとおり</u>
キ 蓄熱設備	<u>別添資料－1のとおり</u>
（ア）蓄熱設備容量	<u>別添資料－1のとおり</u>
（イ）蓄熱専用計量装置の計量電圧	<u>別添資料－1のとおり</u>
ク 発電設備	
（ア）非常用発電設備	<u>別添資料－1のとおり</u>
（イ）常用発電設備	<u>別添資料－1のとおり</u>
ケ アンシラリーサービス料金対象容量	<u>別添資料－1のとおり</u>

(2) 契約電力、予定使用電力量

ア 契約電力

（ア）契約電力（常時電力）	<u>別添資料－1のとおり</u>
（イ）契約電力（予備電力）	<u>別添資料－1のとおり</u>

- 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。
- 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所以外の変電所から同位の電圧で、予備電線路により受電する。

イ 予定使用電力量

別添資料－1のとおり

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの使用量見込み

（令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日までの使用量見込み）

ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、または下回ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用実績のとおりとする。

（ア）各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）	<u>別添資料－2のとおり</u>
（イ）自家発電設備停止時の補給電力使用実績	<u>（なし）</u>

(3) 契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日24時まで

（令和8年4月計量日から令和9年4月計量日の前日まで）

(4) 需給地点

別添資料－1のとおり

- 需要場所構内に本市が設置した引込高圧開閉器電源側接続点（引き込み）
- 需要場所周辺の託送者高圧区分開閉器負荷側接続点（出迎え）
- 需要場所における本市受電室内の託送者による地中引込線立上り接続点（地中化）

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じとする。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。

(7) 計量日及び計量

ア 各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。

イ 計量期間は前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。

ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。

エ 計量日を1日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

(8) 電気料金の算定期間

電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を1日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前の計量日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

3 一般事項

(1) 注記事項

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と協議する。

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。

ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承諾を得る。

エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。

オ 供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。

(2) 連絡体制

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、監督員に提出すること。

ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表

イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先

ウ 協議窓口の所在地

(3) 報告

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にかかる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行う。

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。

(4) 検査

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら

ない。

イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来る。

(5) 資料の提供

ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、使用電力量等を書面で監督員に提出すること。

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。

4 その他

(1) 設備の状況及び変更等

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の4者によることとし、その決定については4者の合意によるものとする。

(2) 負担金等

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、すべて供給者の負担とする。

(3) 取引用計量装置

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置(計器用変成器、積算電力量計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。)の設置、取替え、移設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担とする。

(4) 送電の停止

供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と充分な協議を行い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。

(5) 緊急時の対応

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力をすること。

(6) 協議窓口

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。

5 特記事項等

(1) 使用電力量の増減予定

当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はない。

(2) 計画的な設備改修の予定

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。

(3) 施設の全体停電予定

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年1回、休業日の9時頃から17時頃までの間、施設全体停電を行う予定である。(託送者区分開閉器の開閉を伴う作業)

(4) 本電力供給契約の長期継続契約の適用の有無

- 当該契約は、長期継続契約の適用が「ない」。
- 当該契約は、長期継続契約の適用が「ある」。

(5) 本電力供給契約の長期継続契約の適用が「ある」場合の措置

ア 本市は、令和9年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この電力供給契約を解除することができる。

イ アの規定により本市がこの契約を解除した場合において、供給者は、本市が令和9年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。

ウ 供給者は、前項に定めるもののほか、アの規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
北 (17)	元町小学校	京都市北区小山西元町1 4	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	130	なし	なし	なし	なし	なし	1日	59	なし	71,876	1,326,933	2,065,859	引き込み
	上賀茂小学校	京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	91	なし	138,425			引き込み
	柊野小学校	京都市北区上賀茂女夫岩町2 1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(24kW)	なし	1日	99	なし	120,061			引き込み
	大宮小学校	京都市北区大宮中ノ社町3 7		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	124	なし	160,416			引き込み
	待鳳小学校	京都市北区紫竹西北町1 - 3		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	101	なし	120,544			引き込み
	鳳徳小学校	京都市北区紫野上鳥田町3 0		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	70	なし	87,085			引き込み
	紫竹小学校	京都市北区紫竹下園生町2 6		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	73	なし	99,215			引き込み
	鷹峯小学校	京都市北区鷹峯北鷹峯町4 - 1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(4kW) 太陽光発電(10kW)	なし	1日	47	なし	79,801			引き込み
	紫明小学校	京都市北区小山東大野町5 5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	68	なし	91,682			引き込み
	紫野小学校	京都市北区紫野下築山町2 1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	70	なし	93,019			引き込み
	衣笠小学校	京都市北区平野宮本町1 9 - 6		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	なし	なし	1日	128	なし	133,137			引き込み
	金閣小学校	京都市北区平野上柳町6 1 - 1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	195	なし	なし	なし	太陽光発電(106kW)	なし	1日	63	なし	55,969			引き込み
	大將軍小学校	京都市北区大將軍南一条町4 8 - 2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	59	なし	75,703			引き込み
	加茂川中学校	京都市北区紫竹上長目町5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	350	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	184	なし	235,083	738,926	738,926	引き込み
	西賀茂中学校	京都市北区西賀茂圓峰2 - 2 6		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	125	なし	156,773			引き込み
	旭丘中学校	京都市北区紫野東蓮台野町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	181	なし	181,603			引き込み
	衣笠中学校	京都市北区衣笠衣笠山町2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	107	なし	165,467			引き込み

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北 (17)	元町小学校	4,367	5,082	6,274	7,843	5,224	7,780	5,918	5,418	5,730	6,339	6,510	5,391	25	27	38	53	44	56	47	33	44	41	49	40	59	59	59	53	53	56	56	56	56	56	56	56
	上賀茂小学校	8,283	10,219	14,515	15,966	8,634	12,629	11,429	10,165	11,175	12,176	12,906	10,328	49	55	73	91	59	85	61	63	85	74	74	68	81	81	81	91	91	91	91	91	91	91	91	
	柊野小学校	6,043	7,082	10,265	13,143	6,700	11,923	9,123	8,426	11,416	13,065	13,234	9,641	38	43	63	79	65	74	57	56	69	90	99	69	90	90	90	90	90	90	90	90	90	99	99	
	大宮小学校	9,322	11,877	14,242	16,976	11,771	18,459	14,134	12,403	12,444	13,336	13,919	11,533	60	71	90	112	113	124	90	71	84	82	99	80	115	115	115	115	124	124	124	124	124	124		
	待鳳小学校	6,484	7,824	11,419	15,127	9,499	14,580	9,686	7,992	8,968	10,185	10,418	8,362	48	47	78	89	101	100	65	46	60	76	75	70	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	
	鳳徳小学校	4,929	6,020	8,982	11,462	6,315	9,315	6,840	5,957	6,140	7,199	7,619	6,307	28	33	44	68	51	70	40	33	45	45	53	45	62	62	62	68	68	70	70	70	70	70		
	紫竹小学校	5,799	7,059	9,432	11,603	6,045	11,088	8,256	7,303	7,948	8,528	8,926	7,228	35	36	46	66	53	73	44	42	45	49	58	49	67	67	67	66	73	73	73	73	73	73		
	鷹峯小学校	5,719	6,023	6,312	8,478	6,168	8,621	6,900	5,936	6,470	7,211	6,486	5,477	46	47	43	46	47	42	40	39	43	39	45	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
	紫明小学校	5,257	6,436	9,338	10,717	5,644	9,319	7,210	6,593	7,241	8,076	8,779	7,072	35	37	52	63	59	66	47	38	52	60	68	54	61	61	63	63	66	66	66	66	66	68	68	
	紫野小学校	4,558	5,298	8,895	11,602	6,996	9,489	7,517	6,547	7,352	8,617	9,134	7,014	30	39	51	69	56	59	46	46	52	60	70	54	65	65	65	69	69	69	69	69	69	70	70	
	衣笠小学校	6,254	7,555	10,799	16,016	9,148	16,759	10,134	8,485	11,293	12,921	13,825	9,948	35	42	85	128	108	121	84	45	87	109	102	90	114	114	114	128	128	128	128	128	128	128		
	金閣小学校	3,257	3,441	4,061	6,398	3,171	5,292	5,473	4,583	5,457	5,665	5,088	4,083	29	41	46	52	37	54	46	41	50	51	62	49	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62		
	大将軍小学校	4,037	4,947	7,400	10,928	5,162	8,381	6,292	5,094	5,846	5,912	6,443	5,261	23	28	45	59	53	59	48	30	42	41	43	42	58	58	58	59	59	59	59	59	59	59		
	加茂川中学校	8,422	21,062	24,984	31,592	22,698	33,650	24,137	10,509	15,622	16,169	15,380	10,858	53	67	104	142	145	176	132	73	96	124	110	96	184	184	184	184	176	176	176	176	176	176		
	西賀茂中学校	8,937	12,857	14,327	18,022	13,167	18,415	10,812	9,125	12,479	14,301	14,069	10,262	48	50	86	103	116	125	80	55	96	99	102	85	110	110	110	105	116	125	125	125	125			
	旭丘中学校	8,425	13,153	14,711	21,208	14,851	24,177	12,019	9,552	14,468	17,292	18,913	12,834	39	50	94	153	133	153	112	61	102	111	116	111	181	181	181	181	153	153	153	153	153	153		
	衣笠中学校	8,788	12,689	13,812	18,296	13,918	19,317	13,517	9,554	13,356	15,563	15,281	11,376	46	51	75	89	84	107	71	70	85	98	106	84	101	101	99	99	107	107	107	107	107	107		

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アシラリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
上京 (14)	室町小学校	京都市上京区室町通上立売上る室町頭町261	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	83	なし	94,580	1,274,611	1,749,805	引き込み
	京極小学校	京都市上京区寺町通石薬師下る染殿町658		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	105	なし	なし	なし	太陽光(5kW)	なし	1日	60	なし	82,865			引き込み
	新町小学校	京都市上京区中立売通新町西入三丁町457		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	98	なし	180,414			引き込み
	西陣中央小学校	京都市上京区大宮通今出川上の鶴世町135-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	なし	なし	なし	なし	1日	118	なし	169,978			引き込み
	乾隆小学校	京都市上京区寺之内通千本東入1丁目下る姥ヶ寺之前町919-3		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	51	なし	103,547			引き込み
	翔鸞小学校	京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町671		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	60	なし	85,333			引き込み
	仁和小学校	京都市上京区御前通一条下る東豎町132-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	124	なし	165,189			引き込み
	正親小学校	京都市上京区淨福寺通中立売下る菱丸町173		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	太陽光(5kW)	なし	1日	59	なし	75,217			引き込み
	二条城北小学校	京都市上京区淨福寺通下立売下る中務町487		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	450	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	224	なし	227,035			引き込み
	元待賢小学校	京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	94	なし	90,453			引き込み
	烏丸中学校	京都市上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647-23		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	65	なし	76,944			引き込み
	上京中学校	京都市上京区一条通室町西入東日野殿町395・396合地		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	178	なし	185,317			引き込み
	嘉楽中学校	京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町148		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	80	なし	97,377			引き込み
	二条中学校	京都市上京区竹屋町通千本東入主税町911		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	90	なし	115,556			引き込み

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
上京 (14)	室町小学校	5,382	6,395	7,677	10,693	6,033	10,601	8,607	6,880	7,476	8,545	9,071	7,220	36	37	50	83	64	82	53	39	50	62	59	59	65	65	65	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	京極小学校	4,481	5,029	8,153	10,189	6,043	7,266	6,156	5,989	7,574	8,018	7,705	6,262	24	23	38	45	45	51	32	37	41	60	56	46	47	47	47	47	51	51	51	51	51	51	60	60	60		
	新町小学校	10,662	11,233	18,686	20,572	11,174	18,872	18,657	12,708	14,030	15,005	15,124	13,691	62	63	91	98	73	92	84	61	78	75	77	76	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98		
	西陣中央小学校	10,324	12,921	17,848	20,011	11,920	18,834	15,144	12,529	12,105	13,228	13,434	11,680	69	68	100	118	108	110	95	65	80	85	88	79	110	110	110	118	118	118	118	118	118	118	118	118			
	乾隆小学校	7,034	7,496	9,386	13,089	7,703	9,617	8,172	7,634	7,921	8,446	8,692	8,357	25	29	39	46	41	51	33	35	35	41	41	44	43	43	43	46	46	51	51	51	51	51	51	51			
	翔鷺小学校	5,245	6,027	7,952	11,015	7,002	7,946	6,527	5,928	6,383	7,300	7,329	6,679	27	30	39	60	47	57	39	31	34	38	44	45	48	48	48	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	仁和小学校	9,516	11,522	13,324	15,817	10,529	19,318	14,720	12,481	14,037	15,763	16,608	11,554	50	54	69	87	112	124	92	63	96	120	115	87	83	83	83	87	112	124	124	124	124	124	124	124			
	正親小学校	4,509	4,917	5,613	7,278	4,975	7,823	6,076	6,029	6,596	7,445	7,732	6,224	25	26	33	49	46	46	34	32	43	59	53	56	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	59	59			
	二条城北小学校	10,254	12,169	20,000	27,429	14,523	29,117	16,816	13,130	19,686	22,756	24,653	16,502	54	96	147	202	184	201	142	79	152	166	167	134	224	224	224	224	224	202	202	202	202	202	202	202			
	元待賢小学校	4,834	4,195	4,551	7,942	9,146	9,926	6,443	5,499	8,450	9,736	11,310	8,421	21	16	28	68	80	74	44	37	68	78	94	70	79	79	79	80	80	80	80	80	80	80	94	94			
	烏丸中学校	3,895	4,019	5,595	9,067	5,271	8,443	5,152	4,719	8,062	8,370	8,378	5,973	19	22	43	62	57	65	44	29	60	60	61	55	63	63	63	63	65	65	65	65	65	65	65				
	上京中学校	10,234	12,143	14,399	21,207	12,781	23,919	13,878	10,027	16,618	19,049	18,459	12,603	50	51	130	174	157	178	125	68	132	146	141	108	154	154	154	174	174	178	178	178	178	178					
	嘉楽中学校	5,638	6,143	9,472	13,932	7,275	11,245	7,595	6,162	7,146	8,064	7,925	6,780	24	28	51	80	71	76	42	33	46	50	55	42	79	79	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
	二条中学校	5,524	7,015	9,072	13,907	12,322	15,870	11,753	7,334	8,452	8,695	8,637	6,975	34	35	53	79	86	83	59	35	52	56	61	53	90	90	90	90	90	86	86	86	86	86	86	86			

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンダリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
中京 (16)	御所東小学校	京都市上京区高島町335	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	22日	73	なし	115,465	1,421,901	1,985,773	引き込み
	御所南小学校	京都市中京区柳馬場通夷川上る五町目242		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	400	なし	なし	なし	なし	なし	1日	132	なし	213,980			引き込み
	高倉小学校	京都市中京区高倉通六角下る和久屋町343		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	400	なし	なし	なし	なし	なし	1日	112	なし	192,206			引き込み
	洛中小学校	京都市中京区壬生坊城町57-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW) 太陽光発電(10kW)	なし	1日	57	なし	69,684			引き込み
	朱雀第一小学校	京都市中京区壬生朱雀町8-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	210	なし	なし	なし	なし	なし	1日	79	なし	127,760			引き込み
	朱雀第二小学校	京都市中京区西ノ京左馬寮町3-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	208	なし	なし	なし	なし	なし	1日	81	なし	103,579			引き込み
	朱雀第三小学校	京都市中京区壬生松原町81		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	98	なし	159,005			引き込み
	朱雀第四小学校	京都市中京区西ノ京笠殿町164		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	87	なし	111,323			引き込み
	朱雀第六小学校	京都市中京区西ノ京車坂町15-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	80	なし	なし	なし	なし	なし	1日	53	なし	78,673			引き込み
	朱雀第七小学校	京都市中京区壬生東土居ノ内町20		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	125	なし	122,046			引き込み
	朱雀第八小学校	京都市中京区西ノ京中御門西町25		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	99	なし	128,180			引き込み
	北野中学校	京都市中京区西ノ京中保町1-4		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	91	なし	102,691	563,872	563,872	引き込み
	朱雀中学校	京都市中京区壬生中川町20-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	70	なし	76,103			引き込み
	中京中学校	京都市中京区西ノ京北聖町51		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	84	なし	109,498			引き込み
	松原中学校	京都市中京区壬生相合町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	125	なし	123,097			引き込み
	西ノ京中学校	京都市中京区西ノ京永本町7-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	112	なし	152,483			引き込み

別添資料—2

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アシラリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
下京 東山 (16)	洛央小学校	京都市下京区仏光寺西町345-1	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	820	なし	なし	なし	なし	なし	1日	236	なし	358,879	1,394,317	引き込み	
	下京涉成小学校	京都市下京区皆山町438-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	なし	なし	1日	79	なし	128,511			
	下京雅小学校	下京区醒ヶ井通松原下る篠屋町59		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	なし	なし	ディーゼル機関発電装置(220V, 90kVA)	太陽光発電(25kW)	なし	18日	143	なし	196,842			
	梅小路小学校	京都市下京区観喜寺町3		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	117	なし	119,777			
	光徳小学校	京都市下京区中堂寺坊城町26-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	なし	なし	1日	96	なし	120,232	2,913,770	引き込み	
	七条小学校	京都市下京区西七条石井町61		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	105	なし	なし	なし	なし	なし	1日	82	なし	123,196			
	西大路小学校	京都市下京区七条御所ノ内西町71-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	54	なし	73,557			
	七条第三小学校	京都市下京区西七条西石ヶ坪町5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	太陽光発電(15kW)	なし	1日	108	なし	152,573			
	元有隣小学校	京都市下京区富小路通五条上る本神明町411		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	エンジン発電機3φ3w220V25kVA	なし	なし	16日	120	なし	120,750			
	洛友中学校	京都市下京区綾大宮町51-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	280	なし	なし	なし	なし	なし	1日	104	なし	104,916	1,519,453	引き込み	
	下京中学校	京都市下京区蛭子町120-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	350	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V150kVA	太陽光発電(20kW) 風力(1kW) 燃料電池(1kW)	あり1kW	1日	130	なし	375,415			
	下京中学校(元成徳中)	京都市下京区繁昌町290		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	77	なし	91,116			
	七条中学校	京都市下京区西七条御領町32		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	350	なし	なし	なし	なし	なし	1日	132	なし	161,013			
	東山泉小中学校(西学舎)	京都市東山区下池田町527		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	なし	ディーゼル機関発電装置220V, 150kVA	なし	なし	1日	106	なし	295,071			
	東山泉小中学校(東学舎)	京都市東山区泉涌寺山内町5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	116	なし	156,890			
	開晴小中学校	京都市東山区多門町155		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	650	なし	なし	ディーゼル機関発電装置V220, 200kVA	太陽光発電(3kW)	なし	1日	153	なし	335,032			

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
南 (15)	九条弘道小学校	京都市南区西九条春日町13	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	69	なし	89,975	1,122,040	引き込み	
	九条塔南小学校	京都市南区西九条御幸田町109		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	51	なし	71,952			
	南大内小学校	京都市南区八条内田町20-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	55	なし	100,046			
	唐橋小学校	京都市南区唐橋西寺町65		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	98	なし	108,533			
	吉祥院小学校	京都市南区吉祥院船戸町34		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	62	なし	106,657			
	祥栄小学校	京都市南区吉祥院蒔絵町14		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	162	なし	129,240			
	祥豊小学校	京都市南区吉祥院三ノ宮町23		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	134	なし	114,866			
	上鳥羽小学校	京都市南区上鳥羽城ヶ前町16		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	84	なし	105,211			
	大薮小学校	京都市南区久世大薮町62		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	73	なし	96,732	2,045,283	出迎え	
	久世西小学校	京都市南区久世上久世町454		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	700	なし	なし	なし	太陽光発電(11kW)	なし	1日	189	なし	198,828		引き込み	
	八条中学校	京都市南区唐橋門脇町35		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	330	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	100	なし	103,369		引き込み	
	九条中学校	京都市南区西九条南小路町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	68	なし	85,214		引き込み	
	洛南中学校	京都市南区吉祥院落合町31		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	530	なし	なし	なし	なし	なし	1日	238	なし	249,870		引き込み	
	久世中学校	京都市南区久世殿城町481-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW) 太陽光発電(10kW)	なし	1日	89	なし	113,713		出迎え	
	凌風小中学校	京都市南区東九条下殿田町56		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	なし	なし	なし	ディーゼル機関発電装置V220, 180kVA	なし	なし	1日	134	なし	371,077	引き込み	

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
南 (15)	九条弘道小学校	4,835	5,478	9,686	10,767	7,151	8,943	6,330	5,750	7,352	8,266	8,534	6,883	27	28	44	57	45	69	46	32	44	54	56	54	62	62	62	62	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	九条塔南小学校	3,857	4,724	6,564	9,248	4,704	7,985	6,160	4,944	5,565	6,362	6,816	5,023	24	29	38	49	41	51	39	27	35	43	44	35	44	44	44	49	49	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
	南大内小学校	6,339	7,259	9,544	11,584	7,695	10,567	8,526	7,033	7,639	8,139	8,220	7,501	28	28	32	51	47	55	50	35	38	41	49	39	48	48	48	51	51	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	唐橋小学校	6,154	7,619	11,207	14,366	7,220	13,321	9,324	7,160	7,830	8,485	8,611	7,236	34	41	74	86	72	98	67	38	48	59	62	49	89	89	89	89	89	98	98	98	98	98	98	98			
	吉祥院小学校	6,987	8,255	10,423	11,265	6,012	10,203	9,587	8,141	8,593	9,523	9,421	8,247	34	44	50	62	49	58	50	42	48	55	54	49	58	58	58	62	62	62	62	62	62	62	62	62			
	祥栄小学校	6,005	7,463	9,944	15,788	9,286	18,893	9,893	7,463	10,300	12,033	12,982	9,190	38	43	81	133	133	162	97	40	79	113	98	81	119	119	119	133	133	162	162	162	162	162	162	162			
	祥豊小学校	5,872	7,227	11,212	14,935	8,644	17,655	10,869	7,193	7,736	8,268	8,623	6,632	37	42	97	126	129	134	100	39	48	63	64	54	125	125	125	126	129	134	134	134	134	134	134	134			
	上鳥羽小学校	5,992	7,462	10,914	13,228	6,609	10,963	8,233	7,129	7,991	9,163	9,557	7,970	32	35	57	68	59	84	43	33	44	57	58	47	71	71	68	68	84	84	84	84	84	84	84				
	大藪小学校	5,093	6,481	9,793	11,418	5,607	10,500	8,271	7,032	7,781	8,548	8,991	7,217	37	41	52	63	53	73	47	37	49	62	58	54	63	63	63	63	73	73	73	73	73	73	73				
	久世西小学校	8,687	11,038	19,387	25,231	12,445	24,533	15,364	11,702	15,820	19,691	20,444	14,486	55	57	128	179	166	185	125	65	141	189	176	148	172	172	172	179	179	185	185	185	185	189	189				
	八条中学校	5,595	6,240	10,820	13,653	7,259	11,283	7,705	6,496	7,692	9,656	9,728	7,242	29	51	56	100	81	92	57	41	67	83	74	61	93	93	93	100	100	100	100	100	100	100	100				
	九条中学校	4,981	5,677	7,033	10,840	5,513	10,112	7,056	5,470	6,706	7,872	7,850	6,104	26	27	44	64	59	68	51	31	48	60	64	48	64	64	64	64	68	68	68	68	68	68	68				
	洛南中学校	11,161	12,554	20,345	31,270	18,240	33,271	19,349	13,467	21,877	25,846	25,842	16,648	49	61	145	211	215	238	125	87	152	221	191	151	222	222	222	222	238	238	238	238	238	238	238				
	久世中学校	6,111	6,472	12,593	14,828	7,226	13,701	9,792	7,626	8,918	10,079	9,344	7,023	44	47	74	89	79	86	65	46	68	71	71	63	77	77	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89			
	凌風小中学校	25,879	29,637	31,328	37,007	31,885	37,923	36,830	29,754	26,865	28,180	27,314	28,475	102	108	123	129	132	134	120	126	99	113	111	127	132	132	129	132	134	134	134	134	134	134					

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンダリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
左京(25)	明徳小学校	京都市左京区岩倉忠在地町221	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	68	なし	113,970	1,958,992	引き込み	
	岩倉南小学校	京都市左京区岩倉北四ノ坪町33		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(12kW)	なし	1日	164	なし	177,902		引き込み	
	岩倉北小学校	京都市左京区岩倉忠在地町5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	74	なし	86,707		引き込み	
	八瀬小学校	京都市左京区八瀬秋元町324-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	400	なし	なし	ディーゼル機関発電装置200V, 45kVA	太陽光発電(10kW)	なし	1日	90	なし	107,932		引き込み	
	市原野小学校	京都市左京区静市野中町105		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	58	なし	80,179		引き込み	
	錦林小学校	京都市左京区岡崎入江町1-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	215	なし	なし	なし	なし	なし	1日	152	なし	177,960		引き込み	
	第三錦林小学校	京都市左京区鹿ヶ谷宮ノ前町6		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	99	なし	108,215		引き込み	
	第四錦林小学校	京都市左京区吉田上阿達町15-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	108	なし	101,092		引き込み	
	北白川小学校	京都市左京区北白川上別当町70		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	92	なし	104,279	2,995,480	引き込み	
	養正小学校	京都市左京区田中飛鳥井町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	51	なし	72,721		引き込み	
	養徳小学校	京都市左京区田中上大久保町24		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	89	なし	113,560		引き込み	
	下鶴小学校	京都市左京区下鶴宮崎町4-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	97	なし	125,115		引き込み	
	葵小学校	京都市左京区下鶴東梅ノ木町8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	119	なし	118,848		引き込み	
	修学院小学校	京都市左京区修学院沖殿町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	98	なし	141,794		引き込み	
	上高野小学校	京都市左京区上高野松田町8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	78	なし	106,730		引き込み	
	修学院第二小学校	京都市左京区一乗寺里ノ西町35		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	66	なし	105,269		引き込み	
	松ヶ崎小学校	京都市左京区松ヶ崎堀町40		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	83	なし	116,719		引き込み	
	岡崎中学校	京都市左京区岡崎東天王町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	68	なし	100,522	1,036,488	引き込み	
	高野中学校	京都市左京区田中上古川町25		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	106	なし	113,623		引き込み	
	下鶴中学校	京都市左京区下鶴泉州町40-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	109	なし	110,608		引き込み	
	近衛中学校	京都市左京区吉田近衛町26-53		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	77	なし	103,595		引き込み	
	修学院中学校	京都市左京区一乗寺御祭田町2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	127	なし	146,731		引き込み	
	洛北中学校	京都市左京区岩倉忠在地町823		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	187	なし	218,569		引き込み	
	大原小中学校	京都市左京区大原来迎院町22		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	あり(9.825kW)	非計量	ディーゼル機関発電装置200V, 25kVA	なし	なし	1日	92	なし	123,921		引き込み	
	花背小中学校	京都市左京区花脊大布施町797		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	ディーゼル機関発電装置200V, 45kVA	なし	なし	1日	87	なし	118,919	引き込み	

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
山科 (19)	山階小学校	京都市山科区西野大手先町21	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	73	なし	106,863	1,509,209	2,428,907	引き込み
	西野小学校	京都市山科区西野樋川町34		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	375	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	154	なし	137,672			引き込み
	山階南小学校	京都市山科区東野八代10		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	79	なし	111,968			引き込み
	安朱小学校	京都市山科区安朱山川町17		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	67	なし	80,839			引き込み
	鏡山小学校	京都市山科区御陵皿洗町18		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	95	なし	115,221			引き込み
	陵ヶ岡小学校	京都市山科区御陵岡町45		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	147	なし	134,186			引き込み
	音羽小学校	京都市山科区音羽森廻り町32		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	94	なし	133,408			引き込み
	音羽川小学校	京都市山科区音羽西林36		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW) 太陽光発電(10kW)	なし	1日	83	なし	111,157			引き込み
	大塚小学校	京都市山科区大塚野満町59		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	74	なし	107,096			引き込み
	勸修小学校	京都市山科区勸修寺東栗栖野町42		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	80	なし	110,188			引き込み
	小野小学校	京都市山科区小野蚊ヶ瀬町2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	350	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	55	なし	89,457			引き込み
	百々小学校	京都市山科区西野山百々町173-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	375	あり	200	なし	なし	なし	1日	113	なし	137,518			引き込み
	大宅小学校	京都市山科区大宅五反畠町69-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	81	なし	133,636			引き込み
	山科中学校	京都市山科区東野八反畠町50-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	132	なし	160,456	919,698	919,698	引き込み
	勸修中学校	京都市山科区勸修寺平田町92		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	325	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	210	なし	173,202			引き込み
	大宅中学校	京都市山科区大宅山田113		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	118	なし	139,236			引き込み
	安祥寺中学校	京都市山科区西野今屋敷町9-6		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	84	なし	87,601			引き込み
	音羽中学校	京都市山科区大塚野満町86		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	なし	なし	なし	なし	1日	207	なし	214,055			引き込み
	花山中学校	京都市山科区北花山横田町27-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	400	なし	なし	なし	なし	なし	1日	155	なし	145,148			引き込み

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
山科 (19)	山階小学校	6,192	7,346	10,052	11,180	6,663	10,440	8,104	8,025	8,961	10,337	11,037	8,526	33	31	56	67	64	68	49	46	64	71	72	63	73	73	73	73	73	73	73	73	71	72	72	
	西野小学校	7,078	8,336	11,922	16,456	10,149	19,331	10,513	8,043	10,485	12,555	13,128	9,676	38	35	99	140	140	153	109	36	89	113	104	93	154	154	154	154	154	154	154	154	153	153	153	
	山階南小学校	6,532	7,923	10,130	13,598	7,466	11,824	8,857	7,134	8,490	10,205	10,714	9,095	37	42	59	79	64	76	58	39	55	70	72	66	76	76	76	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	安朱小学校	4,640	5,641	6,024	8,106	7,126	8,248	6,478	6,080	6,950	7,714	7,863	5,969	33	34	43	49	59	60	38	38	40	50	59	49	67	67	67	67	59	60	60	60	60	60	60	60
	鏡山小学校	6,649	8,301	11,975	12,016	5,766	12,128	9,454	8,389	9,515	10,281	11,632	9,115	35	40	60	82	68	95	56	45	63	77	80	64	89	89	89	89	95	95	95	95	95	95	95	
	陵ヶ岡小学校	6,092	6,735	9,875	14,070	7,514	15,538	9,047	7,310	12,183	16,235	18,409	11,178	34	40	80	99	98	112	77	44	106	138	147	113	128	128	128	128	128	128	128	128	138	147	147	
	音羽小学校	7,616	8,721	11,727	15,804	10,127	14,046	9,819	8,943	11,300	11,909	12,982	10,414	39	45	63	93	71	94	60	48	72	76	85	71	87	87	93	93	94	94	94	94	94	94	94	94
	音羽川小学校	6,432	7,706	11,541	12,956	7,046	11,915	9,176	8,234	9,170	9,793	9,501	7,687	38	41	57	83	58	77	49	45	50	60	64	51	77	77	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	大塚小学校	5,583	6,823	10,103	14,014	7,158	11,596	7,938	7,624	8,844	9,961	10,126	7,326	32	35	43	72	66	72	41	38	58	59	59	54	74	74	74	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	勵修小学校	6,046	7,383	9,908	13,606	6,783	12,167	8,933	8,249	9,150	9,720	10,414	7,829	36	40	52	70	70	78	46	45	58	64	75	62	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	78
	小野小学校	5,947	7,129	8,475	10,551	5,782	8,874	7,793	6,960	7,111	7,203	7,376	6,256	31	32	42	45	40	46	37	37	38	42	46	37	55	55	55	49	49	48	48	48	46	46	46	46
	百々小学校	7,344	9,180	13,147	16,643	9,866	14,480	11,244	10,175	11,049	11,795	12,292	10,303	41	47	71	84	79	93	61	58	73	69	80	71	113	113	113	113	93	93	93	93	93	93	93	
	大宅小学校	7,483	9,210	12,956	15,237	8,243	13,408	11,127	9,355	10,649	12,154	12,787	11,027	38	43	67	80	63	75	60	46	62	68	81	64	75	75	80	80	80	80	80	80	81	81		
	山科中学校	8,597	9,778	14,462	18,615	11,374	19,764	12,508	10,751	13,328	15,273	14,912	11,094	38	45	80	119	115	132	86	66	100	99	103	91	107	107	119	119	132	132	132	132	132	132	132	
	勵修中学校	7,173	8,481	13,972	22,742	12,631	24,048	12,373	7,926	13,762	18,216	19,250	12,628	33	57	128	163	181	208	125	46	117	160	148	116	210	210	210	210	208	208	208	208	208	208		
	大宅中学校	7,375	7,715	10,342	18,295	13,838	18,078	10,151	8,054	10,871	12,758	12,324	9,435	34	38	66	113	101	118	62	49	78	83	87	70	102	102	113	113	118	118	118	118	118	118	118	
	安祥寺中学校	5,301	5,157	7,619	12,105	5,661	8,805	6,764	6,132	6,919	8,496	8,228	6,414	23	23	36	55	51	60	33	40	54	64	49	47	84	84	84	74	71	71	71	64	64	64		
	音羽中学校	10,244	12,100	16,283	23,643	15,304	28,697	15,585	11,846	19,992	22,470	22,962	14,929	46	49	122	159	176	207	136	52	129	156	150	115	181	181	181	176	207	207	207	207	207	207		
	花山中学校	7,989	8,318	11,352	17,227	10,319	20,135	11,714	8,411	11,467	13,752	14,391	10,073	44	40	89	121	134	155	98	51	89	98	106	82	133	133	133	134	155	155	155	155	155	155		

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンダリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
右京 (28)	嵯峨小学校	京都市右京区嵯峨駅通大門町35-1	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	80	なし	115,701	2,284,566	3,548,868	引き込み
	広沢小学校	京都市右京区嵯峨広沢西裏町25		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	88	なし	126,591			引き込み
	嵐山小学校	京都市右京区嵯峨嵐山柳田町35-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	62	なし	83,144			引き込み
	常磐野小学校	京都市右京区太秦京ノ道町20-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	117	なし	134,842			引き込み
	嵯峨野小学校	京都市右京区嵯峨野千代ノ道町53		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	94	なし	153,323			引き込み
	御室小学校	京都市右京区御室豊町19		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	76	なし	102,988			引き込み
	宇多野小学校	京都市右京区宇多野上ノ谷町8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	なし	なし	1日	134	なし	147,034			引き込み
	花園小学校	京都市右京区花園車道町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	65	なし	100,683			引き込み
	高雄小学校	京都市右京区梅ヶ畑奥殿町15		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	49	なし	58,274			引き込み
	太秦小学校	京都市右京区太秦奥殿町1-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	124	なし	140,800			引き込み
	南太秦小学校	京都市右京区太秦前ノ田町22		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	49	なし	72,094			引き込み
	安井小学校	京都市右京区太秦安井柳通町15		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	82	なし	108,070			引き込み
	西院小学校	京都市右京区西院春日町3-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	600	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	177	なし	231,836			引き込み
	山ノ内小学校	京都市右京区山ノ内山ノ下町22		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	93	なし	112,116			引き込み
	梅津小学校	京都市右京区梅津中村町38		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	84	なし	123,026			引き込み
	梅津北小学校	京都市右京区梅津開町16		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	67	なし	101,288			引き込み
	西京極小学校	京都市右京区西京極芝ノ下町31		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	129	なし	155,236			引き込み
	西京極西小学校	京都市右京区西京極藪開町4-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	77	なし	105,057			引き込み
	葛野小学校	京都市右京区西京極葛野町2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	76	なし	112,463			引き込み
	蜂ヶ岡中学校	京都市右京区嵯峨野開町1-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	112	なし	161,688	1,264,302	3,548,868	引き込み
	太秦中学校	京都市右京区太秦多敷町14-144		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	102	なし	126,044			引き込み
	嵯峨中学校	京都市右京区嵯峨新宮町63-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(30kW) 太陽光発電(10kW) 太陽光発電(5kW)	なし	1日	116	なし	134,523			引き込み
	四条中学校	京都市右京区西院日照町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	118	なし	123,272			引き込み
	西京極中学校	京都市右京区西京極宮ノ東町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	108	なし	129,041			引き込み
	梅津中学校	京都市右京区梅津北川町34		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	78	なし	106,016			引き込み
	西院中学校	京都市右京区西院矢掛町5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	180	なし	なし	なし	なし	なし	1日	101	なし	127,605			引き込み
	双ヶ丘中学校	京都市右京区花園岡ノ本町5-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	98	なし	107,768			引き込み
	京都京北小中学校	京都市右京区京北周山町中山51		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	850	なし	なし	なし	ディーゼル機関発電装置(220V, 90kVA)	太陽光発電(24kW)	なし	1日	189	なし	248,345		引き込み

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
右京 (28)	嵯峨小学校	6,939	8,584	11,023	13,674	7,262	11,739	9,217	8,510	9,379	9,938	10,631	8,805	42	43	62	79	68	80	51	46	63	67	77	66	75	75	75	79	79	80	80	80	80	80	80	80
	広沢小学校	8,622	9,992	12,934	14,585	9,796	14,261	10,809	8,815	9,040	9,552	10,011	8,174	42	46	73	77	65	88	66	40	45	51	56	56	74	74	74	77	77	88	88	88	88	88	88	
	嵐山小学校	4,605	5,293	7,209	9,765	4,931	9,110	7,073	6,560	7,347	7,411	7,635	6,205	23	29	32	44	37	62	38	40	55	45	46	48	46	46	46	46	62	62	62	62	62	62		
	常磐野小学校	7,104	8,695	13,161	17,724	10,114	15,697	10,585	9,296	10,101	11,007	12,153	9,205	40	42	64	103	77	117	71	54	60	70	68	63	90	90	90	103	103	117	117	117	117	117		
	嵯峨野小学校	9,344	11,740	16,973	18,151	10,147	15,326	12,966	10,735	11,137	12,467	13,684	10,653	53	58	76	86	86	94	76	56	81	86	87	73	74	74	76	86	86	94	94	94	94			
	御室小学校	6,231	7,841	10,513	12,623	5,801	10,462	8,722	6,882	7,796	8,876	9,506	7,735	42	47	50	76	56	76	53	37	54	65	66	54	68	68	68	76	76	76	76	76	76			
	宇多野小学校	7,433	9,461	12,115	16,407	9,462	17,658	11,264	9,038	11,445	15,082	16,370	11,299	46	48	87	126	123	134	90	54	93	119	118	97	122	122	122	126	134	134	134	134	134			
	花園小学校	5,818	6,464	9,488	11,417	7,767	10,262	8,623	6,799	8,339	8,665	9,299	7,742	31	33	51	56	51	65	50	32	48	48	49	49	62	62	62	65	65	65	65	65	65			
	高雄小学校	4,113	4,998	4,627	5,466	4,117	6,102	5,027	4,847	4,789	4,870	4,938	4,380	24	25	25	42	41	49	24	25	27	35	30	28	34	34	42	42	49	49	49	49	49	49		
	太秦小学校	9,405	10,490	15,435	16,073	8,667	14,797	11,382	9,967	10,480	11,742	12,663	9,699	54	53	78	124	82	103	66	53	78	84	91	68	89	89	89	124	124	124	124	124	124			
	南太秦小学校	4,089	5,024	7,782	9,344	4,465	8,203	6,599	5,384	5,231	5,576	5,783	4,614	24	30	41	49	40	49	43	28	32	36	37	31	43	43	43	49	49	49	49	49	49			
	安井小学校	6,224	7,988	11,056	12,827	6,625	11,839	9,210	7,827	8,487	8,867	9,217	7,903	36	38	65	76	77	82	64	46	54	60	60	51	82	82	78	82	82	82	82	82	82			
	西院小学校	12,743	16,745	19,795	23,892	13,884	26,436	21,308	16,849	18,264	21,646	22,336	17,938	75	98	134	156	148	177	125	97	132	153	152	136	159	159	159	159	159	177	177	177	177			
	山ノ内小学校	5,652	7,338	11,029	14,626	6,850	13,166	9,208	8,666	8,694	9,561	9,914	7,412	41	50	68	83	76	93	63	50	59	72	66	65	67	67	68	83	93	93	93	93	93			
	梅津小学校	6,467	8,457	11,818	14,714	8,025	12,642	9,370	8,076	9,995	11,451	12,663	9,348	41	44	67	81	80	77	50	45	71	81	84	64	82	82	82	81	81	81	81	81	84			
	梅津北小学校	6,722	7,762	9,411	10,393	7,426	10,526	8,268	7,073	7,773	8,501	9,208	8,225	34	35	52	60	55	66	46	36	50	54	61	51	67	67	67	67	66	66	66	66				
	西京極小学校	9,164	11,363	14,511	17,396	10,044	18,665	13,366	10,345	11,934	13,689	14,196	10,563	51	59	88	121	110	129	85	53	82	92	99	77	120	120	120	121	121	129	129	129	129			
	西京極西小学校	5,116	5,715	9,003	12,543	7,549	10,943	7,117	6,441	9,678	11,104	11,300	8,548	30	32	58	63	60	77	49	37	64	67	74	73	76	76	76	77	77	77	77					
	葛野小学校	6,709	7,975	9,180	10,960	6,543	12,068	9,718	8,242	9,765	10,622	11,451	9,230	40	44	58	76	66	73	62	44	59	62	67	60	65	65	76	76	76	76	76					
	蜂ヶ岡中学校	9,735	11,631	14,185	18,920	14,122	18,412	13,038	9,404	12,582	14,043	14,116	11,500	41	41	75	104	90	112	78	49	79	91	92	88	104	104	104	112	112	112	112	112				
	太秦中学校	6,710	7,613	11,055	15,244	9,177	14,019	8,933	7,204	10,417	12,885	13,109	9,678	31	31	67	92	102	101	73	33	70	85	91	68	79	79	92	102	102	102	102	102				
	嵯峨中学校	7,075	9,397	11,853	15,639	10,506	17,712	11,823	7,681	10,548	12,164	11,296	8,829	40	48	75	95	99	116	84	52	74	86	73	97	97	97	96	99	116	116	116	116				
	四条中学校	6,167	7,284	9,730	15,641	9,922	15,803	9,281	7,437	10,119	11,694	11,521	8,673	42	44	58	105	99	103	67	43	72	94	78	60	118	118	105	105	105	105	105					
	西京極中学校	7,112	7,961	10,330	17,073	9,656	15,786	10,076	7,671	10,353	11,845	11,752	9,426	34	33	68	108	93	99	70	35	78	82	89	74	89	89	108	108	108	108	108					
	梅津中学校	5,615	6,431	8,956	14,676	9,137	11,861	8,625	7,017	8,145	8,933	9,588	7,032	30	34	49	76	63	78	51	45	49	62	54	62	78	78	76	78	78	78	78					
	西院中学校	7,045	8,333	10,716	16,933	8,788	14,494	9,813	8,324	10,601	11,830	11,677	9,051	36	41	73	101	84	94	62	43	72	77	76	73	86	86	101	101	101	101	101					
	双ヶ丘中学校	5,678	6,742	8,072	12,519	6,537	11,047	8,545	7,546	10,400	11,019	11,256	8,407	35	40	56	80	70	88	56	44	96	77	86	67	98	98	98	91	88	88	96	96				
	京都京北小中学校	13,334	12,545	17,123	26,082	16,205	21,869	17,198	18,593	25,917	29,634	28,752	21,093	66	76	94	139	123	143	93	109	173	189	167	170	167	167	167	167	173	189	189					

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
西京 (23)	川岡小学校	京都市西京区川島滑桿町14	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	101	なし	136,353	1,830,997	2,692,223	引き込み
	川岡東小学校	京都市西京区下津林東大般若町44		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	80	なし	なし	なし	なし	なし	1日	81	なし	107,017			引き込み
	櫻原小学校	京都市西京区櫻原三宅町24		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	134	なし	165,999			引き込み
	松尾小学校	京都市西京区松尾井戸町32		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	79	なし	117,695			出迎え
	嵐山東小学校	京都市西京区嵐山東海道町46		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	70	なし	93,167			引き込み
	松陽小学校	京都市西京区御陵北山下町15		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	91	なし	123,067			引き込み
	桂小学校	京都市西京区桂巽町75-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	78	なし	103,798			引き込み
	桂徳小学校	京都市西京区桂徳大寺南町2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	88	なし	110,745			引き込み
	桂川小学校	京都市西京区桂上野西町274		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	太陽光発電(26kW)	なし	1日	81	なし	122,829			引き込み
	桂東小学校	京都市西京区桂市ノ前町31		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(13kW)	なし	1日	111	なし	109,831			引き込み
	大枝小学校	京都市西京区大枝塚原町444		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	77	なし	120,836			引き込み
	桂坂小学校	京都市西京区御陵大枝山町2丁目1-52		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	205	なし	なし	なし	なし	なし	1日	77	なし	136,641			引き込み
	新林小学校	京都市西京区大枝西新林町4丁目4		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	155	なし	なし	なし	なし	なし	1日	71	なし	91,371			引き込み
	境谷小学校	京都市西京区大原野西境谷町3丁目5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	83	なし	104,611			引き込み
	上里小学校	京都市西京区大原野上里南ノ町300		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	61	なし	88,192			引き込み
	大原野小学校	京都市西京区大原野灰方町439		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	なし	なし	1日	91	なし	98,845			引き込み
	桂中学校	京都市西京区上桂森上町26		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	130	なし	160,209	861,226	861,226	引き込み
	松尾中学校	京都市西京区松室中満町101		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	なし	なし	1日	105	なし	124,608			引き込み
	桂川中学校	京都市西京区下津林東大般若町43		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	113	なし	151,012			引き込み
	櫻原中学校	京都市西京区櫻原蛸田町11		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(20kW)	なし	1日	113	なし	113,515			引き込み
	大枝中学校	京都市西京区御陵大枝山町2丁目1-91		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	93	なし	113,904			引き込み
	洛西中学校	京都市西京区大原野西境谷町2丁目8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	70	なし	91,763			引き込み
	大原野中学校	京都市西京区大原野上里南ノ町18		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	104	なし	106,215			引き込み

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
西京 (23)	川岡小学校	6,390	8,422	14,631	16,016	8,902	14,736	10,340	8,724	11,505	13,560	13,189	9,938	39	51	74	101	81	98	67	49	78	90	81	69	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101		
	川岡東小学校	6,346	7,617	9,622	11,885	8,163	12,008	8,645	7,372	7,896	9,597	9,976	7,890	32	33	63	71	63	81	51	34	56	64	76	66	69	69	69	71	71	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	樺原小学校	9,524	11,133	15,611	19,140	10,873	19,298	13,706	11,420	13,129	14,920	14,924	12,321	49	49	88	134	84	127	78	52	81	95	93	82	122	122	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134			
	松尾小学校	6,942	8,461	10,977	14,726	7,355	11,741	9,160	8,024	9,174	10,531	11,317	9,287	40	40	53	66	51	69	49	46	54	66	76	73	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	76	76			
	嵐山東小学校	5,199	6,111	9,243	11,399	5,751	9,284	6,988	6,354	7,972	8,708	8,669	7,489	31	30	50	63	59	64	43	38	70	62	69	55	63	63	63	63	64	64	64	64	70	70	70	70	70	70			
	松陽小学校	6,309	8,154	11,726	14,411	9,216	14,049	10,288	8,553	8,697	10,932	11,343	9,389	40	42	64	88	76	91	63	44	53	71	77	63	83	83	83	88	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		
	桂小学校	5,608	7,171	9,558	11,406	7,455	10,944	8,931	7,678	8,712	9,245	9,680	7,410	39	43	55	78	62	78	54	53	70	65	76	59	75	75	75	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78			
	桂徳小学校	6,738	8,822	11,663	11,696	6,483	11,742	9,881	8,752	8,692	8,923	9,468	7,885	46	51	69	74	75	88	54	48	57	71	70	62	84	84	84	80	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88			
	桂川小学校	6,808	9,029	10,341	13,760	8,482	13,925	10,533	8,936	10,026	10,749	11,212	9,028	36	46	57	74	70	81	62	45	55	62	72	60	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81				
	桂東小学校	5,525	6,921	10,084	14,648	6,677	12,564	8,643	7,544	8,922	9,822	10,448	8,033	38	47	66	79	77	111	61	49	65	66	71	71	100	100	100	100	100	111	111	111	111	111	111	111					
	大枝小学校	7,500	8,637	10,659	12,830	8,344	13,031	9,551	8,644	10,173	10,744	11,318	9,405	35	36	55	72	65	66	51	42	52	58	58	57	77	77	77	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72				
	桂坂小学校	8,268	10,063	14,676	16,115	9,170	13,692	11,258	10,148	10,460	11,038	11,750	10,003	40	42	60	72	62	77	56	45	55	64	68	57	71	71	72	72	72	77	77	77	77	77	77						
	新林小学校	5,638	6,805	7,350	10,185	6,787	9,568	7,348	6,967	7,385	7,945	8,295	7,098	33	36	48	71	63	70	47	38	56	51	53	48	57	57	57	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71				
	境谷小学校	6,068	6,657	9,172	11,297	7,340	11,115	7,233	6,816	8,706	10,470	11,275	8,462	30	38	58	62	66	70	52	42	63	68	83	62	74	74	74	74	74	70	70	70	70	70	83	83					
	上里小学校	5,400	6,217	9,058	10,774	6,028	8,913	6,889	6,020	7,234	7,319	7,439	6,901	29	33	45	50	61	57	43	35	43	48	56	52	61	61	59	61	61	61	61	61	61	61	61	61					
	大原野小学校	5,231	6,250	9,218	13,340	6,930	12,036	6,925	6,244	8,044	8,628	9,054	6,945	27	39	61	80	67	91	56	38	55	60	61	52	70	70	80	80	91	91	91	91	91	91	91						
	桂中学校	8,916	11,767	13,329	17,325	12,987	19,447	14,281	9,864	12,330	14,379	14,574	11,010	47	53	81	100	94	130	88	46	86	98	106	92	127	127	127	130	130	130	130	130	130	130	130	130					
	松尾中学校	6,992	7,833	12,000	16,329	8,563	13,778	9,263	8,138	10,876	11,620	10,937	8,279	37	38	66	98	102	105	62	59	76	84	78	65	81	81	98	102	105	105	105	105	105	105	105	105					
	桂川中学校	8,443	11,266	13,584	17,958	12,617	18,245	13,914	8,926	11,263	12,930	12,400	9,466	39	38	81	97	102	113	82	51	80	82	88	72	107	107	107	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113				
	樺原中学校	5,705	6,391	8,317	13,965	8,584	19,262	10,073	6,551	8,273	9,426	9,998	6,970	34	40	77	109	97	113	69	43	63	71	75	64	103	103	109	113	113	113	113	113	113	113	113	113					
	大枝中学校	7,319	8,250	10,455	14,160	8,008	12,081	8,618	7,520	9,297	10,218	10,022	7,956	41	43	57	92	71	93	57	38	55	66	65	59	87	87	87	92	92	93	93	93	93	93	93	93					
	洛西中学校	5,519	5,855	6,654	10,794	5,811	9,775	6,380	5,897	8,282	9,598	9,627	7,571	25	26	43	60	56	62	42	35	53	59	70	57	69	69	69	63	63	63	62	70	70								
	大原野中学校	5,711	5,998	8,701	16,402	7,629	13,462	7,220	5,326	8,469	9,867	10,112	7,318	28	26	67	102	94	104	63	29	76	76	94	84	104	104	102	102	104	104	104	104	104	104	104						

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
伏見(小)(28)	深草小学校	京都市伏見区深草西伊達町82-3	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	162	なし	203,112	3,101,902	引き込み	
	稻荷小学校	京都市伏見区深草開土町12-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	59	なし	75,439		引き込み	
	藤ノ森小学校	京都市伏見区深草石橋町11-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	68	なし	112,543		引き込み	
	藤城小学校	京都市伏見区深草大龜谷五郎太町37		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	なし	なし	1日	79	なし	98,540		引き込み	
	砂川小学校	京都市伏見区深草ケナサ町25-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	84	なし	118,479		引き込み	
	竹田小学校	京都市伏見区竹田桶ノ井町8-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	87	なし	109,133		引き込み	
	桃山小学校	京都市伏見区桃山町本多上野107		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	86	なし	116,268		引き込み	
	桃山東小学校	京都市伏見区桃山町伊庭12		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	275	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	165	なし	147,868		引き込み	
	桃山南小学校	京都市伏見区桃山南大島町38-109		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	83	なし	113,558		引き込み	
	醍醐小学校	京都市伏見区醍醐東大路町31-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	102	なし	113,638		引き込み	
	池田小学校	京都市伏見区醍醐鍵尾町17		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	65	なし	95,234		引き込み	
	池田東小学校	京都市伏見区醍醐多近田町2-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	太陽光発電(20kW)	なし	1日	93	なし	109,617		引き込み	
	春日野小学校	京都市伏見区日野田中町31		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	69	なし	96,614		引き込み	
	日野小学校	京都市伏見区日野谷寺町78		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	76	なし	112,555	3,101,902	引き込み	
	醍醐西小学校	京都市伏見区醍醐川久保町1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	59	なし	83,254		引き込み	
	北醍醐小学校	京都市伏見区醍醐片山町11		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	なし	なし	1日	72	なし	81,465		引き込み	
	伏見板橋小学校	京都市伏見区下板橋町610		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	76	なし	108,707		引き込み	
	伏見南浜小学校	京都市伏見区丹後町142		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	255	なし	なし	なし	なし	なし	1日	167	なし	173,265		引き込み	
	伏見住吉小学校	京都市伏見区住吉町455		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	80	なし	91,208		引き込み	
	下鳥羽小学校	京都市伏見区下鳥羽長田町203		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(30kW)	なし	1日	49	なし	74,096		引き込み	
	納所小学校	京都市伏見区納所妙徳寺1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	64	なし	96,263		引き込み	
	向島小学校	京都市伏見区向島善阿弥町2-3		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	68	なし	95,610		引き込み	
	向島藤の木小学校	京都市伏見区向島藤ノ木町82-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	160	なし	なし	なし	太陽光発電(20kW)	なし	1日	78	なし	82,852		引き込み	
	神川小学校	京都市伏見区久我東町60-2		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(3kW)	なし	1日	75	なし	122,423		引き込み	
	久我の杜小学校	京都市伏見区久我東町209		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	なし	なし	1日	93	なし	132,523		引き込み	
	羽束師小学校	京都市伏見区羽束師菱川町640		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	85	なし	135,452		引き込み	
	明親小学校	京都市伏見区淀池上町106		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	200	なし	なし	なし	なし	なし	1日	74	なし	115,468		引き込み	
	美豆小学校	京都市伏見区淀美豆町1244		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(20kW)	なし	1日	56	なし	86,718		引き込み	

行政区	対象建物	月ごとの使用量 (令和 6 年度の実績値)												最大電力 (令和 6 年度の実績値)												契約電力 (令和 6 年度の実績値)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
伏見(小)(28)	深草小学校	10,810	12,895	17,952	22,495	14,402	23,888	16,418	13,199	16,799	19,903	19,131	15,220	58	64	110	136	151	162	106	65	94	136	133	107	147	147	147	151	162	162	162	162	162	162	162	
	稻荷小学校	4,788	5,736	8,178	10,075	5,171	8,264	6,029	5,133	5,013	5,961	6,044	5,047	29	32	47	53	48	59	43	29	37	43	54	40	53	53	53	53	59	59	59	59	59	59	59	
	藤ノ森小学校	6,277	7,260	11,779	14,269	7,290	11,669	9,320	8,093	9,006	9,428	9,983	8,169	35	35	59	68	52	67	47	42	58	65	61	52	65	65	65	68	68	68	68	68	68	68		
	藤城小学校	6,038	7,251	7,641	10,580	6,952	11,311	8,439	7,623	8,150	8,347	8,918	7,290	31	36	40	70	72	79	54	40	52	51	51	46	74	74	74	72	79	79	79	79	79	79		
	砂川小学校	6,683	7,867	11,644	14,598	8,079	12,909	8,929	7,924	9,463	10,735	10,917	8,731	37	34	59	76	62	84	54	37	59	68	70	58	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84		
	竹田小学校	5,764	6,937	10,344	12,582	7,166	12,678	8,943	7,574	8,388	10,265	10,710	7,782	41	42	59	68	71	87	57	47	57	68	67	62	76	76	76	76	87	87	87	87	87	87		
	桃山小学校	7,435	9,237	10,673	12,224	7,122	12,358	10,238	8,728	9,136	10,363	10,289	8,465	50	50	67	77	76	86	62	48	62	71	70	57	77	77	77	77	86	86	86	86	86	86		
	桃山東小学校	6,939	8,470	13,143	18,348	8,512	20,346	11,085	8,672	11,253	14,509	15,668	10,923	40	46	90	139	157	165	91	49	88	128	129	96	144	144	144	157	165	165	165	165	165	165		
	桃山南小学校	6,052	7,365	9,506	12,560	7,837	12,474	9,387	8,196	9,901	10,815	10,926	8,539	37	38	59	83	67	83	56	45	59	62	67	53	74	74	74	83	83	83	83	83	83	83		
	醍醐小学校	6,334	8,025	10,452	12,190	7,163	12,419	9,077	8,093	9,823	10,860	10,526	8,676	36	44	70	90	76	102	53	42	70	73	71	61	87	87	87	90	90	102	102	102	102	102		
	池田小学校	5,426	6,894	10,245	11,379	6,397	9,079	7,712	7,202	7,645	8,131	8,315	6,809	26	37	46	61	45	65	36	41	43	45	49	42	53	53	53	61	61	65	65	65	65	65		
	池田東小学校	5,629	6,721	11,221	13,937	6,626	13,398	8,759	7,520	8,782	9,668	9,951	7,405	30	30	67	80	73	82	52	38	53	68	68	50	93	93	93	93	82	82	82	82	82	82		
	春日野小学校	6,125	7,536	9,087	10,707	6,302	10,141	7,667	6,721	7,498	8,679	8,966	7,185	32	36	55	61	60	65	43	34	44	54	65	47	69	69	69	61	61	65	65	65	65	65		
	日野小学校	6,420	7,721	10,421	12,558	7,723	11,498	8,861	7,871	9,436	10,762	10,800	8,484	35	42	65	69	62	71	47	45	58	67	72	53	76	76	76	69	71	71	71	71	72	72		
	醍醐西小学校	4,584	5,621	7,462	12,353	5,875	8,967	6,858	6,020	6,299	6,610	7,234	5,371	26	25	43	55	56	56	38	31	41	45	47	37	59	59	59	59	56	56	56	56	56	56		
	北醍醐小学校	4,526	5,453	8,442	10,554	7,001	8,883	6,579	5,424	5,927	6,584	6,570	5,522	25	28	46	62	64	72	45	32	40	46	52	39	57	57	57	62	64	72	72	72	72	72		
	伏見板橋小学校	6,236	8,144	11,020	14,020	7,294	11,180	8,652	7,597	8,650	8,876	9,231	7,807	36	39	60	72	66	68	50	41	51	66	63	47	76	76	72	72	72	72	72	72	72	72		
	伏見南浜小学校	7,541	9,621	14,249	21,145	10,623	21,873	12,973	10,805	14,396	17,234	19,207	13,598	42	44	102	166	155	167	103	58	104	128	146	113	147	147	147	166	167	167	167	167	167			
	伏見住吉小学校	5,253	6,321	8,296	11,142	6,424	10,552	7,735	6,456	7,100	7,938	7,603	6,388	34	35	53	72	73	80	58	37	45	55	49	41	70	70	70	72	73	80	80	80	80	80		
	下鳥羽小学校	4,204	4,995	6,958	8,463	5,010	7,851	6,450	5,530	5,904	6,714	6,790	5,227	28	28	40	49	43	48	37	35	37	44	46	40	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		
	納所小学校	5,504	6,375	9,320	12,359	7,028	10,234	7,806	6,715	7,208	7,770	8,722	7,222	28	28	49	64	55	62	50	30	43	45	57	53	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
	向島小学校	5,234	6,037	8,946	13,607	7,559	10,794	7,323	6,210	7,379	7,790	8,177	6,554	30	30	49	63	60	68	53	33	46	46	51	45	65	65	65	65	68	68	68	68	68	68		
	向島藤の木小学校	4,132	4,714	8,419	11,094	5,907	9,346	6,424	5,386	5,968	7,680	7,505	6,277	21	25	43	58	54	78	40	32	38	53	48	47	51	51	58	58	78	78	78	78	78	78		
	神川小学校	7,070	8,972	12,825	15,416	7,741	12,363	10,223	9,153	9,475	10,233	10,248	8,704	48	51	64	72	58	75	57	50	57	65	64	62	75	75	75	72	75	75	75	75	75			
	久我の杜小学校	7,019	9,338	13,556	15,376	8,870	14,798	10,860	9,352	9,698	11,805	12,080	9,771	40	48	78	93	77	90	59	47	58	73	88	67	86	86	93	93	93	93	93	93	93			
	羽束師小学校	7,444	9,550	15,010	17,249	8,700	13,970	11,421	9,243	10,119	11,471	11,725	9,550	41	51	65	84	69	85	57	44	68	70	72	64	78	78	84	84	85	85	85	85	85			
	明親小学校	6,745	8,266	11,063	14,252	8,631	12,240	9,143	8,405	8,797	10,277	9,606	8,043	38	54	58	73	65	74	49	43	51	63	67	67	73	73	74	74	74	74	74	74	74			
	美豆小学校	4,989	6,334	9,027	10,815	6,321	9,001	7,024	5,760	7,203	6,900	7,336	6,008	26	32	43	49	45	52	38	35	41	45	53	44	56	56	55	53	53	52	53	53	53			

別添資料—3

行政区	対象建物	需要場所	電気主任技術者	電気方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	設備容量(kVA)	蓄熱設備		発電設備		アンシリーサービス料金対象容量	計量日	契約電力		予定使用電力量(kWh)			需給地点
										蓄熱設備容量	蓄熱専用計量装置の計量電圧	非常用発電設備	常用発電設備			常時電力(kW)(年間最大値)	予備電力(kW)				
										学校別	小計	合計									
伏見(中) (13)	深草中学校	京都市伏見区深草西伊達町1-4	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	295	なし	なし	なし	太陽光発電(5kW)	なし	1日	156	なし	151,172	2,035,496	2,035,496	引き込み
	藤森中学校	京都市伏見区深草池ノ内町5-5		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	500	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	225	なし	243,654			引き込み
	桃山中学校	京都市伏見区桃山水野左近東町1-9		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	160	なし	168,073			引き込み
	伏見中学校	京都市伏見区御駕籠町9-7		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	250	なし	なし	なし	なし	なし	1日	126	なし	140,500			引き込み
	神川中学校	京都市伏見区羽束師菴町7-4-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	太陽光発電(9kW)	なし	1日	165	なし	207,876			引き込み
	醍醐中学校	京都市伏見区醍醐岸ノ上町2-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	62	なし	76,294			引き込み
	春日丘中学校	京都市伏見区日野谷寺町5-0		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	175	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	111	なし	152,651			引き込み
	栗陵中学校	京都市伏見区醍醐池田町1-7-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	96	なし	122,266			引き込み
	桃陵中学校	京都市伏見区桃陵町1-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	99	なし	121,580			引き込み
	向島東中学校	京都市伏見区向島吹田原町1-3-8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	89	なし	99,709			引き込み
	洛水中学校	京都市伏見区横大路龍ヶ池3-1		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	150	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	103	なし	106,633			引き込み
	大淀中学校	京都市伏見区淀下津町2-5-7-7		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	114	なし	130,483			引き込み
	向島秀蓮小中学校	京都市伏見区向島二ノ丸町1-5-1-2-8		交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	750	なし	なし	ディーゼル機関発電装置220V, 150kVA	太陽光発電(41kW)	なし	3日	158	なし	314,605			引き込み
高等学校 (8)	京都奏高等学校	京都市伏見区深草鈴塚町13	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	750	なし	なし	なし	太陽光発電(20kW)	なし	1日	114	なし	245,212	4,330,227	4,330,227	引き込み
	京都工学院高等学校	京都市伏見区深草西出山町23		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	1800	なし	なし	なし	太陽光発電(30kW)	なし	9日	315	なし	610,368			引き込み
	西京高等学校	京都市中京区西ノ京東中合町1		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	1350	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V150kVA	太陽光発電(10kW)	なし	1日	412	なし	777,450			引き込み
	京都堀川音楽高等学校	京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1		交流3相3線式	6,000 (6,600)	6,000 (6,600)	60	1回線受電	1450	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ220V120kW	なし	1日	368	なし	755,911	引き込み			
	堀川高等学校	京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622-2		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	1000	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V200kVA	太陽光発電(20kW)	なし	1日	280	なし	654,339		引き込み	
	日吉ヶ丘高等学校	京都市東山区今熊野志田院山町5-22		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	475	なし	なし	なし	太陽光発電(6kW)	なし	1日	239	なし	297,459		引き込み	
	紫野高等学校	京都市北区紫野大徳寺町22		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	650	なし	なし	なし	なし	なし	1日	252	なし	377,109		引き込み	
	開建高等学校	京都市南区唐橋大富尻町22		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	1400	なし	なし	なし	太陽光発電(22kW)	なし	18日	342	なし	612,379		引き込み	
総合支援学校 (9)	北総合支援学校	京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町6-5-0-1	令和8年度分は未決定のため、決定次第、令和8年度当初までに、契約業者に共有する。	交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	1100	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V200kVA	太陽光発電(7kW)	なし	1日	318	なし	530,382	1,737,619	1,737,619	引き込み
	北総合支援学校中央分校	京都市下京区油小路通仏寺下る太子山町602の1		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	400	なし	なし	なし	太陽光発電(15kW)	なし	18日	150	なし	158,010			引き込み
	白河総合支援学校	京都市左京区岡崎東福ノ川町9-2		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	100	なし	なし	なし	太陽光発電(10kW)	なし	1日	72	なし	87,729			引き込み
	東山総合支援学校	京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町4-4-1		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	300	なし	なし	なし	なし	なし	1日	125	なし	142,856			引き込み
	東山総合支援学校	京都市左京区田中玄京町1-2-0		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	225	なし	なし	なし	なし	なし	1日	57	なし	43,015			引き込み
	東総合支援学校	京都市山科区大塚高岩3		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	275	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V47kVA	なし	なし	1日	138	なし	171,222			引き込み
	鳴滝総合支援学校	京都市右京区音戸山山ノ茶屋町9-2		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	450	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ4w220V115kVA	なし	なし	1日	146	なし	157,265			引き込み
	西総合支援学校	京都市西京区大枝北斎掛町1丁目2-1-2-1		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	400	なし	なし	ディーゼル機関発電装置3φ3w220V43kVA	太陽光発電(12.2kW)	なし	1日	235	なし	387,765			引き込み
	桃陽総合支援学校	京都市伏見区深草大龜谷岩山町4-8-1		交流3相3線式	6000	6000	60	1回線受電	125	なし	なし	なし	なし	なし	1日	53	なし	59,375			引き込み

別添資料—3