

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	000111
工事・業務名	京都市久我のもり市営住宅修繕工事ただし、1号棟ほか3棟外壁改修及び屋上防水その他工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	図面No.39 仮設計画図(参考)	足場第1・第2区画及び、外壁改修第1・第2区画の参考範囲を御教示下さい。 また、工事車両用駐車場の養生はゴムマット敷きとしてもよろしいでしょうか。	参考範囲は、足場・外壁共に第1工区を各棟Y1通り面、第2工区をその対面側と想定しております。妻面の範囲については、図面記載とおり、監督員と協議のうえ決定とします。 また、工事車両用駐車場は図面に記載の通り、鋼板敷養生です。
2			
3			
4			
5			
6			