

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	000349
工事名	(総合評価) 勸修寺橋他 1 橋補修工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	設計内訳書 (勸修寺橋) P. 2-10行目 (南畑人道橋) P. 7-6行目 殻運搬について	採用されている出典元は国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-25-1からの採用でしょうか？ その他見積採用であれば採用単価をご教示ください。	公表図書でも確認できますが、土木工事標準積算基準書(別冊)(令和6年度 京都市建設局)の「殻運搬(DY 1 4 1 0)」を適用しています。
2	設計内訳書 (勸修寺橋) P. 2-13行目 水切り設置について	歩掛適用年月日は令和6年8月で期間は当年8月11日から翌年8月10日までと公表されていますが、土木工事標準単価の新規掲載工種の水切り設置は2025年春号の採用となりますので新規掲載対象外と思われます。 採用単価もしくは採用歩掛についてご教示ください。採用材料単価についてもご教示ください。 図面に記載の水切り材ウォーターカッターの25×15は物価資料に該当する規格がありません。	条件明示に不足がありました。 誤：見積参考資料に記載なし 正：水切り設置 2,436円/m また、使用材料に記載誤りがありました。 誤：25×15 正：25×20 なお、予定価格に影響はありません。
3	設計内訳書 (勸修寺橋) P. 3-4行目 防食下地について	防食下地は下塗りとの解釈で良いでしょうか。	条件明示に不足がありました。 「防食下地」については、御質問のとおりです。 なお、予定価格に影響はありません。
4	設計内訳書 (南畑人道橋) P. 6-4行目 チップング P. 6-6～9行目 鉄筋挿入、コンクリート、型枠、鉄筋について	採用されている出典元は国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-21からの採用でしょうか？ 鉄筋挿入の注入材料の品番もしくは採用単価をご教示ください。	条件明示に不足がありました。 「採用歩掛」については、御質問のとおりです。 注入材については、設計図書及び公表図書を確認してください。
5	設計内訳書 (南畑人道橋) P. 6-13行目 塗装塗替(Rc-Ⅲ) (ナット取替部)について	中塗り・上塗りの色彩は淡彩でしょうか？	条件明示に不足がありました。 「色彩」については、御質問のとおりです。 なお、予定価格に影響はありません。

入札番号	000349
工事名	(総合評価) 勸修寺橋他 1 橋補修工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
6	設計内訳書 (南畑人道橋) P.8-11行目 剥離用養生シート 工について	中段足場養生は無しで良いのでしょうか？	設計図書を確認してください。
7	落札者決定基準 CCUS利用状況について	a①事業者登録において下請企業のうち3者以上との記載がありますが、下請企業が3者を下回る際はペナルティの対象となるのでしょうか？	当該工事に係る下請企業の総数が3者未満で工事が完成した場合は、それら下請企業の全てを事業者登録していた場合に限り、落札者決定基準3(2)①を満たすものとみなします。
8	特記仕様書 p. 13	アンカーボルト定期管理試験について、引張試験を行うには、直筋でないと不可能と思われませんが、別途に削孔・打設を行って試験を行うのでしょうか？	特殊形状の異形鉄筋等に対応可能なアンカー引張試験機による試験を想定していますが、契約後、監督員と協議のうえ定めるものとします。 なお、予定価格に影響はありません。
9	特記仕様書 p. 13	アンカーボルト日常管理試験の長さ試験とは？ アンカー筋のコンクリートからの余長を計測することでしょうか？抜き取りでの長さ試験とは何を意味するのでしょうか	構造物施工管理要領（NEXCO総研）に記載されている「アンカーボルト長さ試験」を想定していますが、契約後、監督員と協議のうえ定めるものとします。 なお、予定価格に影響はありません。
10	図面12/19	吊り足場の施工において、桁の中にも足場が必要とおもわれますが、設計変更の対象となるのでしょうか？桁内部の施工はどのように考えておられるのでしょうか	「吊り足場」については、参考数量に位置づけられていること、並びに概略発注工に関する内容であるため、お答えできません。