

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	763
工事・業務名	京都市立東総合支援学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	設計書 細目 別内訳 P47	【植栽】項目に芝張り 野芝 目地張り 410㎡とありますが、図面には仕様等の記載がありません。施工箇所と併せて張替であるか新規なのかご指示下さい。	施工箇所は、発注図No.15に記載のとおり、仮囲い内の②屋内運動場北側ハッチング部分です。芝の種類は野芝、工法は目地張りです。既存の芝生を撤去し、張り替えます。
2			
3			
4			
5			
6			