

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	000193
工事・業務名	(総合評価)京都市中央斎場整備工事 ただし、火葬炉設備その他改修工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	要求水準書 P5 管理技術者、建築設計担当技術者、機械設計担当技術者	管理技術者、建築設計担当技術者、機械設計担当技術者は、各々兼任は可能でしょうか。また、監理技術者との兼任は可能でしょうか。	お見込みのとおりです。 要求水準書第2章第2節第1の2(管理技術者)、第2節第1の3(建築設計担当技術者)、第2節第1の4(機械設計担当技術者)の各要件を満たしていれば、兼任できます。
2	要求水準書 P9 監理技術者等	「監理技術者等の工事实績情報システムへの登録は、現場着手日から起算する」とありますが、現時点の現場着手予定日は、令和10年4月と考えて宜しいでしょうか。また、現場代理人についても同様でしょうか。	お見込みのとおりです。 令和10年4月からの現場着手を予定しています。 現場代理人については、要求水準書第2章第1節第1の3(現場代理人)に記載の通り、契約締結後速やかに工事实績情報システムへの登録をしてください。
3	要求水準書 P18 性能試験	「各期工事に排ガス測定分析等の性能試験を実施」とありますが、排ガス測定は人体炉各排気系列で1回、即ち各期3回と考えて宜しいでしょうか。	人体炉に関しては、お見込みのとおりですが、第4期においては胎児炉の測定も必要です。測定方法等の詳細は、要求水準書第3章第1節第6の1の(1)のアに記載している「性能試験要領書」の作成に係る協議で決定します。
4	要求水準書 P36 作業土間工事	2主要項目で(1)炉前床とありますが、作業室床との認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	落札者決定基準 P5 取替工事	取替工事とは「既存の火葬炉設備を撤去、新たな火葬炉設備を設置する工事」とありますが、既存設備を撤去せず、予備スペースに新たな火葬炉設備を設置する増設工事も対象であると考えて宜しいでしょうか。	既存設備の撤去を伴わない増設工事は新設工事に該当します。
6	落札者決定基準 P7 施工実績(様式4)	「評価対象となる監理技術者が、建設業法に規定する監理技術者として、契約工期の全期間に従事していた工事であること」とありますが、発注者の承諾を得て、契約工期ではなく現地工事期間に従事期間としている工事も対象としていただけないでしょうか。	契約工期の全期間に従事していない場合でも、発注者の承諾のもと、当該工事の「全ての専任を要する期間」に従事していれば施工実績の対象とします。契約工期と実際の従事期間が異なる場合は、全ての専任を要する期間に従事していたことを証明する書類(工程表など)を併せて提出してください。