

# 仕様書

建設局土木管理部土木管理課  
(担当 角谷、群馬 電話 222-3591)

## 1 業務名

稲荷山トンネル附属設備の配水管附属設備修繕

## 2 業務内容・諸条件

以下のバルブ等の修繕を行う。詳細は下記のとおりとし、参考寸法および現況写真は別紙を参照すること。

- ・ 断水時間を最小限とするため、配管は事前に製作するものとする。作業時は製作した物の取替のみ実施し、できるだけ短時間で現地での修繕が完了する計画とすること。
- ・ 別紙に図示する寸法は参考値であり、配管製作の前に必ず現地で採寸行うこと。
- ・ 修繕箇所の末端(上流・下流共)はフランジ接続とすること。その他の箇所の接続方法は問わないが、既設のフランジ間に収まる寸法に調整すること。
- ・ 使用する機器および資材類は下記のとおりとする。

名称	規格等	メーカー名	品番等	数量
給水用配管	20A, SUS	-	-	必要数
流量計	20A, 6~30L/min	日本フローセル	FLT-H-C30M	1 個
玉形弁(BV)	20A-10K, SUS	-	-	1 個
仕切弁(GV)	20A-10K, SUS	-	-	1 個
分岐チーズ	20A-20A, SUS	-	-	1 個
ストラブ・グリップ	20A, G タイプ	ショーボンドマテリアル	G-20ESS	1 個
径違いニップル	20A-25A, SUS	-	-	1 個
(既設再利用) ホース接続金具	25A, 真鍮	-	-	1 個

- ・ その他パッキン類やボルトナット類(SUS)、消耗雑材量一式は受注者負担とする。
- ・ 作業に電源が必要な場合は受注者で手配すること。
- ・ 撤去品等の廃材は受注者の責にて適切に処理すること。
- ・ 作業完了後、報告書(1 部)を提出すること。

## 3 履行場所

京都市伏見区 稲荷山山中

## 4 履行期限

契約日の翌日から令和 7 年 3 月 14 日まで

## 5 その他

- (1) 受注者は、本業務により入手した全ての情報について、発注者の承認を得ずに公表及び第三者に漏らしてはならない。
- (2) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

## 6 支払い

報告書・完了届を受諾後、請求に基づき支払うものとする。

## 7 見積提出方法ほか

- (1) 見積書の宛先は「京都市長」としてください。
- (2) 件名は「稲荷山トンネル附属設備の配水管附属設備修繕」としてください。
- (3) 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。
- (4) 見積り書には**納期を記載**してください。
- (5) 見積書は原本郵送、メール又は FAX のいずれかにて御送付ください。
- (6) 送付の際は**担当者のお名前(フルネーム)及び連絡先を見積書に明記**してください。
- (7) 原則、契約予定相手方のみ連絡を差し上げます。
- (8) **F A X使用時は宛先(角谷)が分かるよう送付**をお願いします。

## 8 問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地  
京都市建設局土木管理部土木管理課（京都市役所分庁舎 3F）  
担 当：角谷、群馬  
電 話：222-3591（河川整備課番号）  
F A X：213-1213（河川整備課番号）  
E-mail：kaqbd572@city.kyoto.lg.jp（角谷宛）