

バルブハンドル用ナット・ワッシャー取付現物写真

2階北側屋内消火栓設備のバルブハンドル部分のナットとワッシャーが
なくなっているのを、取付をお願いいたします。

