

仕 様 書

建設局土木管理部土木管理課

1 件名

十条換気所及び山科換気所の消防設備修繕

2 対象（十条換気所）の取替及び試運転調整を行うこと

製品名	製作会社	品番	数量	備考
消火器具 ABC10 型 蓄圧式	不問（国内メーカー に限る）	不問（使用期限 10 年）	12 本	処分運搬費 含む
消火器具用リサイク ルシール			12 枚	非課税を明 記すること
消火器具廃棄処分費	—	—	12 本	特定窓口等 で適正に処 分すること
自動火災報知設備の 非常ベル （B2 階 受水槽室前 の消火栓箱内）	ニッタン株式会社	BD-6-24-11	1 台	
誘導灯蓄電池 （3 階 事務所）	パナソニック	FK725	1 台	

対象（山科換気所）の取替及び試運転調整を行うこと

製品名	製作会社	品番	数量	備考
消火器具 ABC10 型 蓄圧式	不問（国内メーカー に限る）	不問（使用期限 10 年）	17 本	処分運搬費 含む
消火器具用リサイク ルシール			17 枚	非課税を明 記すること
消火器具廃棄処分費	—	—	17 本	特定窓口等 で適正に処 分すること
誘導灯 C 級避難口、 パネル含む （1 階 電気室、B1 階 除塵機電気室）	不問	不問	2 台	

※交換部品は新品とし、中古品や製造日から 3 か月以上経過したものは不可とする。

※見積金額には取替作業費、試運転調整費、諸経費を含む。

※修繕作業の前日までに必要な資格の写しを提出すること。

※作業時に市職員が立ち会うため、作業予定日をあらかじめ連絡すること。

※消防署に書類提出する前に、本市に書類を事前提出すること。

※完了後に修繕報告書（作業前後や動作確認写真の貼付等により具体的な作業結果を記載する）を作成し、提出すること。

3 修繕場所

京都市伏見区深草中川原町 地内（十条換気所）

京都市山科区西野山桜ノ馬場町 地内（山科換気所）

4 納期

契約日の翌日から令和7年9月30日まで（取替作業の完了を含む）

5 提出方法ほか

- (1) 見積書の宛先は「京都市長」としてください。
- (2) 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。
- (3) 見積書は原本郵送、メールのいずれかにて御送付ください。
- (4) 御送付の際は担当者の名前（フルネーム）及び連絡先を見積書に明記してください。
- (5) 見積の有効期限は1か月以上としてください。
- (6) 原則、契約予定相手方のみ連絡を差し上げます。
- (7) 郵送時は宛先（藤川）がわかるよう送付をお願いします。

6 問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課（京都市役所分庁舎3F）

担 当：藤川、群馬

電 話：222-3591（河川整備課番号）

F A X：213-1213（河川整備課番号）

E-mail：fuqbe428@city.kyoto.lg.jp（藤川宛）