

見 積 仕 様 書

建設局土木管理部河川整備課

1 件名

産業廃棄物処分業務委託（コンデンサー等電気機器）

2 内容

別表 PCB を含まないコンデンサー等産業廃棄物の中間処分又は最終処分を行う。

絶縁油を含むため、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずの許可が必要である。

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って処分を行うこととする。）

3 搬入方法

運搬業者の持ち込み搬入とする。

※搬入日は契約決定後、担当職員と相談のうえ、決定とする。

4 処分期限

契約日の翌日から令和7年12月15日まで（E票マニフェストの提出は後日可）

5 提出方法ほか

- (1) 市外業者も可とする。ただし、「京都市競争入札参加有資格者名簿」に登録されている業者とする。
- (2) 見積書の宛先は「京都市長」としてください。
- (3) 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。
- (4) 見積書は原本郵送、FAXまたはメールのいずれかにて御送付ください。
- (5) 御送付の際は担当者の名前（フルネーム）及び連絡先を見積書に明記してください。
- (6) 見積の有効期限は1ヵ月以上としてください。
- (7) FAX使用時、郵送時は宛先（畑中、田中）が分かるよう送付をお願いします。

6 問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課（京都市役所分庁舎3F）

担 当：畑中、田中

電 話：222-3591（河川整備課番号）

F A X：213-1213（河川整備課番号）

E-mail：haqbd156@city.kyoto.lg.jp（畑中宛）

PCB非含有機器リスト

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管の状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当り重量×台数)		漏れ等 のおそれ	

○洲崎排水機場

26-001	コンデンサー	150	KVA	日新電機㈱	PET-CK	S57.10		1台	50.0	kg	非含有	なし	製造番号56122 令和4調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-002	コンデンサー	10	KVA	日新電機㈱	PET-FN	S58.2		1台	13.0	kg	非含有	なし	製造番号SBR83011 令和4調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-003	リアクトル	9	KVA	日新電機㈱	HM-LNO	S58.4		1台	160.0	kg	非含有	なし	製造番号58878 令和4調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-004	その他電気機械器具 (零相蓄電器)			その他(光 商工㈱)	ZPC-1C	S58		1台	15.0	kg	非含有	なし	製造番号331745 令和4調査 0.18mg/kg検出 (基準値0.5以下)
	コンデンサー	500	μ F	マルコン電 子	NLM-2500K	S48		1台	15.0	kg	非含有	なし	製造番号不明 (検M236表示あり) 令和6調査 0.21 mg/kg検出 (基準値0.5以下)
16-003	コンデンサー	400	uF	東芝	MSI-2400ST	S48		1台	3.0	kg	非含有	なし	検M335 令和3年度調査 0.23 mg/kg検出 (基準値0.5以下)
27-001	コンデンサーA,B	400	uF	東芝	MSI-2400ST	S48		2台	3.0	kg	非含有	なし	検M551 令和3年度調査 0.28, 0.23 mg/kg検出 (基準値0.5以下)
01-001	コンデンサー	50	μ F	東芝	TLM- E2050TPR	1976年		1台	10.0	kg	非含有	なし	検07q 令和3年度調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-001	コンデンサー	10	KVA	日本コンデ ンサ工業㈱	AF662100KB 1	S62.1		1個	13.0	kg	非含有	なし	製造番号J7AI023 令和3年度調査 0.28 mg/kg検出 (基準値0.5以下)
26-002	コンデンサー	25	KVA	日本コンデ ンサ工業㈱	BB201250KB 2	S63		1個	約10	kg	非含有	なし	製造番号T2060 令和3年度調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-003	コンデンサー	15	KVA	日本コンデ ンサ工業㈱	BB201150KB 1	S62.2		1個	約4.7	kg	非含有	なし	製造番号P2245 令和3年度調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
26-004	コンデンサー	15	KVA	日本コンデ ンサ工業㈱	BB201150KB 1	S62.12		1個	約4.7	kg	非含有	なし	製造番号Z2087 令和3年度調査 0.15 mg/kg以下(検出せず) (基準値0.5以下)
	電気機器等の収納箱							2個	10.0	kg	非含有	なし	金属製

※各不含有調査報告書は、後日、契約者のみに送付いたします。