

仕 様 書

1. 件 名 : 誘導灯取替修繕
2. 修繕場所: 京都市南区東九条西山王町地内 京都市八条通地下横断歩道
※現地は駐車場がないため、受注者負担で近隣コインパーキングを確保すること。
3. 履行期間: 契約日の翌日から令和8年3月31日まで
4. 修繕内容: 修繕内容及び機器仕様は以下による。
受注後、現地確認のうえ、資材の手配等及び作業日を決め、実施すること。

(1) 誘導灯取替

京都市八条通地下横断歩道に設置されている避難口誘導灯及び通路誘導灯に蛍光灯型が使用されており経年劣化しているため同位置で同等リニューアル器具にて取替を行う。

※既設機器の型番は下記参照とする。

※「新」の型番は既設メーカーのリニューアル型番を参考として記載する。

① 避難口誘導灯 (既存: 天井付吊下型 大形 両面)

新/旧	メーカー	品番	数量
旧	パナソニック	FA31979	1 台
新	パナソニック (B 級 BH 形)	【本体】 FA40322C LE1 【表示板】 FK20306、FK20307 【リニューアルプレート】 FP22350C	1 台

② 避難口誘導灯 (既存: 直付型 BL 形 両面)

新/旧	メーカー	品番	数量
旧	パナソニック 電工	FA21969Z-RGK	1 台
新	パナソニック (B 級 BL 形)	【本体】 FA20322C LE1 【表示板】 FK20306、FK20307 【リニューアルプレート】 FK21727C	1 台

③ 通路誘導灯 (既存: 壁付型 直付型 中形 片面)

新/旧	メーカー	品番	数量
旧	パナソニック	FA11751	1 台
新	パナソニック (C 級)	【本体】 FA10303C LE1 【表示板】 FK10317 【リニューアルプレート】 FK11724C	1 台

(2) LED ランプ付属品

下記、予備品として LED ランプの納品を行う。

メーカー	品番	数量
パナソニック	FK91110	10 個
パナソニック	FK91220	9 個

※納品先については別途担当者と協議とする。

5. その他

- (1) 廃材処理は適切に行うこと。
- (2) 本作業は夜間作業とすること (23:00-5:00)。
- (3) 作業届をアバンティビル防災センターへ提出すること。
(作業届の様式は受注後指示を行う)
- (4) 必要な天井面、壁面等の加工、穴あけ、天井ルーバーの脱着は作業に含む。
- (5) 作業照明は受注者にて準備をすること
- (6) 作業終了後、誘導灯の点灯試験を行うこと。
- (7) 完了後に修繕報告書 (作業前後や動作確認写真の貼付等により具体的な作業結果がわかるもの) を作成し、提出すること。

注意事項：

※見積書は、市内中小企業（本市の区域内に本店又は主たる事務所がある中小企業）で、本市の競争入札参加有資格者名簿の種目別名簿に電気工事で登録（格付等級は問わない）されている企業を対象に徴収します。

※見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。

※見積書は原本郵送、FAXまたはメールのいずれかにて送付してください。FAXでの送付時は宛先（土屋）が分かるよう送付をお願いします。※見積書の宛名は「京都市長」とし、見積年月日、担当者氏名（フルネーム）及び連絡先を明記してください。

※契約する業者様のみ連絡いたしますので、御了承下さい。

※新品とさせていただきます。

問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課（京都市役所分庁舎3F）

担当：田中、土屋

電話：075-222-3591

FAX：075-213-1213

E-mail：tsqb5730@city.kyoto.lg.jp（土屋宛）

【現地写真】




写真 1 : 避難口誘導灯 (大形)



写真 2 : 避難口誘導灯 (BH 形)



写真 3 : 既設 通路誘導灯 (中形)



参考図
京都市八条通地下横断歩道