

庁舎修繕仕様書

京 都 市 伏 見 消 防 署

(担当：久保、山内 075-641-5355)

1 品名、仕様、数量等

品 名	備 考
浴室換気扇の修繕 (電源スイッチ操作するも動かず) 現行品 <u>浴室換気扇</u> 三菱製VD-18ZFPC5 (参考) <u>電源スイッチ</u> ナショナル製WN5241	・お手数をおかけしますが、見積りにあたっては、来庁いただき、現地確認をお願いします。 ・来庁に際しては、事前に伏見消防署総務課久保又は山内(075-641-5355)まで連絡をお願いします。 ・見積りにあたっては、設置作業費及び処分費等も計上してください。 ・現地調査及び見積りに係る費用は負担いたしません。 ・来庁いただけない状態で提出されました見積書は、無効とさせていただきます。

※取替となる場合は、現行品と同等機又は後継機としてください。

2 納入期限 令和7年12月26日(金)

3 納入場所 京都市伏見消防署神川消防出張所(京都市伏見区久我森の宮町14番地の27)

4 見積書の作成等

- (1) 見積書の提出期限 令和7年11月18日(火)
- (2) 見積書の宛先は「京都市長」とし、氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の役職氏名並びに主たる事務所の所在地)を記載してください。
- (3) FAX又は電子メールで見積書を提出される場合は、担当者の氏名(フルネーム)を必ず記載してください。
- (4) 見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を抜いた単価及び金額とし、その旨を記載してください。

5 提出先及び提出方法

- (1) 京都市伏見消防署総務課(〒641-5355 京都市伏見区竹田七瀬川町9番地の1)
- (2) 郵送、FAX(075-643-1999)、電子メール(kubhc736@city.kyoto.lg.jp)又は持参のいずれかの方法により提出してください。

6 契約業者にのみ別途連絡させていただきますので、御了承ください。

7 その他

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当署担当者と協議すること。

別添

浴室換気扇

浴室換気扇の状況



換気扇スイッチ

ランプ点灯せず

