

仕 様 書

産業観光局 農林振興室
(担当 佐藤 電話 075-222-3351)

件 名	浄化槽に設置されている雑排水用水中ポンプの交換
委託内容	<p>1 業務内容</p> <p>現在設置されているポンプを撤去（処分含む）し、新しい同等品（現在設置されているモデルまたは、その後継モデル）を設置する。</p> <p>（現在設置されているモデル）※詳細は別紙参照</p> <p>メーカー 株式会社鶴見製作所</p> <p>型 式 4 0 P N 2 . 2 5</p> <p>2 場所</p> <p>京都市右京区京北下宇津町向ヒ山1 京都市宇津峡公園</p> <p>3 履行期限</p> <p>令和8年2月20日（金）</p> <p>4 備考</p> <ul style="list-style-type: none">・ 工事日は、京都市宇津峡公園管理者（公益財団法人きょうと京北ふるさと公社）と調整すること。・ 見積書の提出は、京都市の競争入札参加有資格者名簿に記載されている方に限る。なお、京都市内中小企業に限定しない。・ 見積書はFAX、メール、郵送又は持参により提出すること。・ 見積書の宛名は「京都市長」とし、見積金額は税抜・税込等を明記すること。・ 同額の見積書が提出された場合、早期に提出された業者を優先する。・ 見積合せの結果、当方からの連絡は、契約決定者のみとする。・ 契約が成立しなかった業者で、本件調達のために行った見積準備等にかかる費用がすでに発生している場合でも、その費用を京都市に請求することはできない。・ 内容に不明な点がある場合は、必ず見積提出前に担当まで問合せること。

【参考】

ST-10423807				
型式	40PN2.25 -62			
口径	40	mm	定格出力	0.25 kW
全揚程	6.5	m	定格電流	1.7 A
吐出量	0.08	m ³ /min	極数	2 絶縁 E
三相誘導電動機				
◇ JET ◇	定格電圧		200 V	
水中用	定格消費電力		372 W	
三相	定格周波数		60 Hz	
モータ保護装置内蔵			鶴見製作所	

NO.		ST-10493353	
型式	40PN2.25 -62		
口径	40	mm	定格出力 0.25 kW
全揚程	6.5	m	定格電流 1.7 A
吐出量	0.08	m ³ /min	極数 2 絶縁 E
三相誘導電動機			
◇ JET ◇	定格電圧		200 V
水中用	定格消費電力		372 W
三相	定格周波数		60 Hz
モータ保護装置内蔵		鶴見製作所	

 ツルミポンプ				
NO. 22713995108				
型式	40PN2.25 -63			
口径	40	mm	定格出力	0.25 kW
全揚程	6.5	m	定格電流	1.7 A
吐出量	0.08	m ³ /min	極数	2 絶縁 E
三相誘導電動機				
◇ JET ◇	定格電圧		200 V	
水中用	定格消費電力		372W	
三相	定格周波数		60 Hz	
モータ保護装置内蔵			鶴見製作所	

◇◇◇ 検査：合格 ◇◇◇

取扱説明書のご案内