

# 仕様書

## 1 件名

岩倉北小学校GHPエアコン室外機修繕

## 2 履行場所

京都市立岩倉北小学校（京都市左京区）

## 3 履行期限

契約の日の翌日から令和8年1月30日までの間で、担当課が指定する日

## 4 担当

京都市立岩倉北小学校（教頭 平石 喜也、事務 川島千春）

## 5 留意事項等

- ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
- ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
- ・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
- ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
- ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
- ・ご契約させていただく業者様のみ見積締め切り翌日に電話にてご連絡させていただきます。

## 6 修繕内容

次のGHP空調を修繕すること。

| No. | 摘要(系統名、修繕概要、交換部品)     | 型式            | 機番          | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|-----------------------|---------------|-------------|----|----|----|
| 1   | GHP-2 系統室外機           | SGP-H450K1GZD | NGJ6UD00618 |    |    |    |
| 2   |                       |               |             |    |    |    |
| 3   | イグニッショングループの不調による異常振動 |               |             |    |    |    |
| 4   | ・スパークプラグ              |               |             | 4  |    |    |
| 5   | ・イグニッショングループ          |               |             | 4  |    |    |
| 6   |                       |               |             |    |    |    |
| 7   |                       |               |             |    |    |    |
| 8   |                       |               |             |    |    |    |
| 9   |                       |               |             |    |    |    |
| 10  |                       |               |             |    |    |    |