

# 業務委託仕様書

京都市子ども若者はぐくみ局  
子ども若者未来部育成推進課  
(担当：清水、小杉 電話 222-3933)

## 1 委託業務名

京都市青少年活動センターの建築物の敷地及び構造並びに建築設備（昇降機除く）定期点検その他業務委託

## 2 委託期間

契約の日の翌日から令和8年3月31日まで

## 3 委託する業務

本件は、以下の業務を行うものである。

- (1) 建築基準法（以下「法」という。）第12条第2項の規定に基づき、「建築物の敷地及び構造」を点検し、その結果を報告する。
- (2) 建築基準法（以下「法」という。）第12条第4項の規定に基づき、「建築設備（昇降機を除く。）」を点検し、その結果を報告する。
- (3) 京都市屋外広告物等に関する条例（以下「条例」という。）第13条の2の規定に基づき、「屋外広告物」を点検し、その結果を報告する。
- (4) (1)、(2)及び(3)の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。

## 4 点検の対象物

法第12条第2項及び第4項の点検の対象施設は、以下のとおりである。

条例第13条の2の点検対象の屋外広告物は、下記対象施設の敷地内に設置されていることを確認した場合、点検をすること。

| 施設名称                             | 住所           | 建築物 | 建築設備 | 延べ床面積                |
|----------------------------------|--------------|-----|------|----------------------|
| 山科青少年活動センター                      | 山科区竹鼻四丁野町 42 | ○   | ○    | 741 m <sup>2</sup>   |
| 下京青少年活動センター<br>(合築施設の B1F、1F、2F) | 下京区川端町 13    | ○   | ○    | 3,078 m <sup>2</sup> |
| 南青少年活動センター                       | 南区西九条南田町 72  | ○   | ○    | 847 m <sup>2</sup>   |

## 5 点検の対象項目

- (1) 建築物の敷地及び構造

法第12条第2項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。

条例第13条の2に基づく屋外広告物の点検は、「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）に基づき実施することとし、原則として、目視、打診等により、

損傷、変形及び腐食等の異常の有無を確認する。

(2) 建築設備（昇降機を除く。）

法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。

換気設備及び排煙設備の測定等は、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいう。

## 6 点検の基準

点検の基準は以下のとおりである。

(1) 法令

ア 建築物の敷地及び構造

(ア) 法第12条第2項

(イ) 法施行規則第5条の2

(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第282号

(エ) 条例第13条の2

イ 建築物の敷地及び構造

(ア) 法第12条第4項

(イ) 法施行規則第6条の2

(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号

(2) 点検基準

ア 建築物の敷地及び構造

(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協会）

(イ) 「特定建築物定期調査業務基準（2021年改訂版）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協会）

(ウ) 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル（改訂第3版）」（発行：公益社団法人 ロングライフビル推進協会（BELCA））

(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和3年版」（発行：一般財団法人 建築保全センター）

(オ) 「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）

イ 建築設備（昇降機を除く。）

(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用）」（発行：一般財団法人 日本建築防災協会）

(イ) 「特定建築物定期調査業務基準」（発行：一般財団法人 日本建築防災協会）

(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書」（発行：財団法人 日本建築設備・昇降機センター）

(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」（発行：一般財団法人 建築保全センター）

(3) 参考資料

ア 「屋外広告物点検基準（案）」（一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会・公益社団法人 日本サイン協会・一般社団法人 サインの森）

イ 「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」（京都市都市計画局公共建築物 公共建築企画課）

## 7 点検の資格

(1) 法第12条第2項に基づく点検を行う者は、次のいずれかの資格を有していること。

- ア 一級建築士
- イ 二級建築士
- ウ 建築物調査員

(2) 条例第13条の2に基づく点検を行う者は、上記(1)又は次のいずれかの資格を有していること。

- ア 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
- イ 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者（同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者に限る。）
- ウ 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員又は広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定（3級の技能検定を除く。）の合格者
- エ 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
- オ 屋外広告物点検技能講習修了者

※ 契約締結後、速やかに上記に示す資格者証の写しを育成推進課まで提出すること。

## 8 貸与品

- (1) 受注者は、平面図等その他業務に必要な書類で甲が貸与可能と判断する資料等（以下「貸与資料」という。）を借り受けることができる。
- (2) 受注者は、貸与資料を責任をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は破損した場合は、受注者の責任において原状に復して返還しなければならない。
- (3) 受注者は、委託業務完了後に育成推進課へ貸与資料を返却しなければならない。ただし、育成推進課が必要と認めるときは、委託業務完了前であっても貸与資料の返却を請求することができる。

## 9 成果品

成果品として、以下の書類を対象施設（棟単位）ごとに、紙2部及び電子データ（エクセル形式）1部提出すること。

(1) 建築物の敷地及び構造

- ア 定期点検記録（点検様式1-1）
- イ 点検記録表（点検様式1-2）
- ウ 点検結果図（点検様式1-3）
- エ 関係写真（点検様式1-4）
- オ 屋外広告物安全点検報告書（点検様式1-5）
- カ 重大な事故等につながる恐れのある要正項目一覧表（点検様式1-6-1）
- キ 内訳書（参考様式1-6-2）

(2) 建築設備（昇降機を除く。）

- ア 定期点検記録（点検様式3-1）
- イ 点検記録表（点検様式3-2-1～3-2-4）
- ウ 関係写真（点検様式3-3）
- エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表（別表1～4）

オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表（点検様式 3-4-1）

カ 内訳書（参考様式 3-4-2）

## 10 その他

- (1) 受注者は、業務の開始前に、着手届、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、育成推進課の承認を受けること。
- (2) 受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、育成推進課と調整すること。
- (3) 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、育成推進課に報告すること。

※ 「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。

ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後 10 年以内にもかかわらず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な場合

イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する必要がある場合

ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が 3 年以内に実施した調査結果がなく、その調査が必要な場合

- (4) 点検計画書（点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの）を育成推進課に提出し、承認を受けること。
- (5) 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。
- (6) 受注者は、業務の一括再委託を行ってはならない。
- (7) 受注者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成すること。
- (8) 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。
- (9) 本業務委託に関わる委託料は、業務完了後一括で支払う。

重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧



本資料は、「建築基準法（以下、「法」という。）」及び「京都市屋外広告物等に関する条例（以下、「条例」という。）」の点検において、要是正項目等になり得るもののうち、重大な事故等につながる恐れのある事項を一覧にしたものである。

点検委託において、これらの事項の有無を確認し、抽出するための参考資料として位置づけており、施設所管部署が、被害をイメージし、応急措置など、速やかな対応をするための資料としての活用も想定し作成している。


一覧に記載されている事項が確認された場合は、重大な事故が発生し得ることから、速やかに応急措置等の対応を行うことが肝要である。


また、要是正項目は、把握した箇所に限定される。把握できた箇所以外についても同様の事象が発生している可能性があることから、施設全体の危険性を把握するため、別途、詳細調査を行うことが必要である。

なお、本資料に記載している事項は一例であり、網羅されているものではなく、重大な事故等につながる恐れがあると考えられる事項は同様に抽出し、対応が必要である。

| 種別     | 点検項目                                                                                                   | 指摘内容                                                                                             | 被害想定                                                                                                     | ソフト面での応急措置                                                                                                                                       | 修繕工事（応急措置含む）                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敷地及び地盤 | 【塀】<br>               | ・ひび割れが多数見られる<br>・傾斜している<br>・破損している個所がある                                                          | ・塀の転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある                                                                                  | ・塀が転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                                                                           | ・塀の撤去及び必要に応じて新設する                                                                           |
|        | 【擁壁】<br>              | ・ひび割れが発生している<br>・傾斜している<br>・破損している個所がある<br>・水抜きパイプが3m以内ごとに1か所以上設けられていない<br>・水抜きパイプが詰まっている        | ・擁壁の崩落により、歩行者が生き埋めになる恐れがある                                                                               | ・擁壁が倒壊する恐れがある範囲を立入禁止とする<br>・水抜きパイプを清掃する                                                                                                          | ・擁壁を修繕する                                                                                    |
| 建築物の外部 | 【外壁：躯体・外装仕上げ材等】<br> | ・躯体又は外装材にひび割れが見られる<br>・躯体又は外装材が欠損及び剥落している<br>・鋼材全面に錆が発生している                                      | ・躯体又は外装材が剥落し歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある                                                                    | ・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする<br>                 | ・外装材等を修繕する<br>・落下しそうな外装材等を除去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設（仮設足場等）を設置する |
|        | 【外壁：窓サッシ等】<br>      | ・サッシが変形している<br>・劣化により錆が発生している<br>・ビスが緩んでいる                                                       | ・サッシ、ガラス、部品が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある                                                                    | ・当該窓を使用禁止にする<br>・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする<br> | ・サッシを取替える<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設（仮設足場等）を設置する                                     |
|        | 【外壁：広告板、空調室外機等】<br> | ・電線にゆるみや断線が見られる<br>・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる<br>・傾きが見られる<br>・照明装置が点灯しない<br>・基礎にひび割れが見られる        | ・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある<br>・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる                                             | ・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする<br>・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                               | ・撤去及び必要に応じて新設する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設（仮設足場等）を設置する                               |
| 屋上及び屋根 | 【屋根】<br>            | ・瓦等に割れが見られる<br>・緊結金物に著しい腐食が見られる                                                                  | ・瓦等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある                                                                            | ・建物周囲を立入禁止とする                                                                                                                                    | ・瓦等を葺き替える<br>・落下しそうな瓦等を撤去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設（仮設足場等）を設置する    |
|        | 【機器及び工作物】<br>       | ・本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる                                                                        | ・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある                                                                           | ・機器及び工作物が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                                                                 | ・撤去及び必要に応じて新設する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設（仮設足場等）を設置する                               |
| 建築物の内部 | 【防火区画】<br>          | ・内装材が不燃材料でない<br>・防火戸が設置されていない                                                                    | ・火災時に上階へ炎が延焼し、重大な人身事故の恐れがある<br>・火災時に煙が建物内に蔓延し、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある<br>・避難階段が炎や煙で使用できず、建物内に取り残される恐れがある | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する                                                                                                                       | ・内装材を不燃材料に修繕する<br>・防火戸を新設する<br>・不適切な内装材を撤去する（既存躯体がRC造の場合に限る）                                |
|        | 【天井】<br>            | ・天井材に大きなたわみが見られる<br>・天井材の一部が落下している<br>・天井材に損傷が見られる<br>・天井下地材の外れ、ゆるみが見られる                         | ・施設利用者の頭部に天井材が落下し、重大な人身事故の恐れがある                                                                          | ・当該室又は、周囲を立入禁止とする                                                                                                                                | ・天井材又は下地材を修繕する<br>・天井（下地材共）を撤去する                                                            |
|        | 【防火設備】<br>          | ・随時閉鎖式防火戸がヒューズ式になっている<br>・くぐり戸が無い<br>・くぐり戸が避難方向と逆向きに開く<br>・完全に閉鎖しない<br>・物品等が放置され、閉鎖又は作動の支障となっている | ・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある<br>・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある                                            | ・放置している物品等を移動させる<br>・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する                                                                                                   | ・防火設備を修繕又は取替える                                                                              |

法第12条第2項（建築物）

| 種別            |                 | 点検項目                                                                                                        | 指摘内容                                                                                        | 被害想定                                                                 | ソフト面での応急措置                                                                                                                                           | 修繕工事(応急措置含む)                                                                      |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 法第12条第2項（建築物） | 建築物の内部          | 【警報設備】<br>                 | ・設計図書に記載されている箇所に設置されていない<br>・周辺に作動障害となる照明機器等がある<br>・感知器等が変形している                             | ・火災時に防火扉や消火設備が作動せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある<br>・火災時に作動せず、逃げ遅れる恐れがある | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する<br>・警報設備の作動しない部屋を使用禁止とする                                                                                                  | ・適切な位置に警報設備を設置する<br>・作動障害となる照明機器等を撤去する<br>・不良箇所を修繕する                              |
|               | 避難施設等           | 【避難通路・廊下】<br>              | ・部屋を間仕切りしたため、歩行距離や幅員が不適合となっている<br>・避難通路に物品等が放置されており、幅員が不足している                               | ・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある                                            | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する<br>・放置している物品等を移動させる                                                                                                       | ・適切な歩行距離や幅員とするため、間仕切りを撤去する                                                        |
|               |                 | 【出入口】<br>                  | ・扉前に物品等が放置されており、出口幅の不足や、使用できなくなっている<br>・出口が鍵なしでは開錠できない錠で施錠されており、発災時に容易に解錠できない               | ・発災時に避難ができず、逃げ遅れる恐れがある                                               | ・放置している物品等を移動させる                                                                                                                                     | ・出口の錠を発災時に容易に解錠できる錠に取り換える                                                         |
|               |                 | 【避難上有効なバルコニー】<br>         | ・バルコニーを居室に改造している<br>・手摺が損傷・劣化している<br>・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない<br>・避難ハッチが開閉できない              | ・発災時にバルコニーが使用できず、逃げ遅れる恐れがある<br>・手摺を使用した際に手摺と一緒に転落する恐れがある             | ・放置している物品等を移動させる<br>・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする<br> | ・バルコニーを使用できるよう、居室部を撤去する<br>・手摺を修繕する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する |
|               |                 | 【階段】<br>                 | ・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない                                                                    | ・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある                                            | ・放置している物品等を移動させる                                                                                                                                     | —                                                                                 |
|               |                 | 【排煙設備等: 防煙壁】<br>         | ・防煙垂れ壁や防煙区画の壁が撤去されている<br>・防煙垂れ壁が損傷している<br>・可動式防煙壁が作動しない                                     | ・火災時に煙が蔓延することで、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある                               | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する                                                                                                                           | ・防煙垂れ壁等の防煙区画を修繕又は新設する                                                             |
|               |                 | 【排煙設備等: 排煙設備】<br>        | ・排煙設備が作動しない<br>・手動開閉装置が損傷しており操作できない<br>・物品等により、操作盤や排煙口が塞がれている                               | ・火災時に排煙ができず、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある                                  | ・居室の使用時は窓を開け換気を行う<br>・放置している物品等を移動させる                                                                                                                | ・排煙設備を修繕する                                                                        |
|               |                 | 【その他の設備等: 非常用の進入口等】<br>  | ・非常用進入口に格子等が取り付けられ、進入ができない<br>・内側に物品等が放置され進入の障害となる<br>・進入口の表示がない                            | ・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある                                               | ・放置している物品等を移動させる                                                                                                                                     | ・非常用進入口に取り付けられた格子を撤去する<br>・進入口の表示を設置する                                            |
|               |                 | 【その他の設備等: 非常用エレベーター】<br> | ・乗降ロビーに間仕切りが設置され、面積が確保できていない<br>・乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない<br>・乗降ロビーに物品等が放置されている<br>・排煙設備が作動しない | ・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある                                               | ・放置している物品等を移動させる<br>・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する                                                                                                       | ・間仕切りを撤去し面積を確保する<br>・防火戸を新設する<br>・排煙設備を改修する                                       |
|               |                 | 【その他の設備等: 非常用の照明装置】<br>  | ・非常用照明装置が撤去されている<br>・非常用照明装置のランプが外されている<br>・点灯しない<br>・物品等が照明の妨げとなっている                       | ・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある                                            | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する<br>・懐中電灯を各部屋などに設置しておく<br>・放置している物品等を移動させる<br>・ランプを設置する                                                                    | ・非常用照明装置を修繕する                                                                     |
|               | 条例第13条の2（屋外広告物） |                          | ・電線にゆるみや断線が見られる<br>・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる<br>・傾きが見られる<br>・照明装置が点灯しない<br>・基礎にひび割れが見られる   | ・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある<br>・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる         | ・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする<br>・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                                   | ・撤去及び必要に応じて新設する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する                     |

| 種別             |              | 点検項目                                                                                                  | 指摘内容                                                                  | 被害想定                                                 | ソフト面での応急措置                                                                                                                                                            | 修繕工事(応急措置含む)                                                                        |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 法第12条第4項(建築設備) | 換気設備及び空気調和設備 | 【設備機器全般】<br>         | ・設備機器の基礎がき裂又は破損している                                                   | ・破損部分及び設備機器が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある                 | ・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする<br>・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                                                                  | ・撤去及び必要に応じて修繕する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する<br>・破損した部品等がある場合は回収する |
|                |              | 【設備機器全般】<br>         | ・設備機器本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる                                         | ・設備機器等が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある                      | ・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする<br>・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする                                                                                                                  | ・撤去及び必要に応じて修繕する<br>・施設運営上止むをえず通行する必要がある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する<br>・破損した部品等がある場合は回収する |
|                |              | 【換気扇】<br>            | ・故障している<br>・調理室等の必要換気量を満足していない<br>・ダンパーが故障(常時閉鎖)している                  | ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある                 | ・調理器具等を使用禁止とする                                                                                                                                                        | ・換気扇、ダンパーを修繕する                                                                      |
|                |              | 【排気筒、排気フード及び煙突】<br> | ・腐食により孔が開き排気ガス等が漏れている                                                 | ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある                 | ・設備機器を使用禁止とする                                                                                                                                                         | ・漏れている箇所を修繕する                                                                       |
|                |              | 【冷却塔】<br>          | ・薬液注入装置が故障している                                                        | ・レジオネラ属菌の増殖によりレジオネラ症を発症する恐れがある                       | ・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内を立入禁止とする<br>・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内の外気取入口を塞ぎ、居室の窓等は閉める<br><br>■:冷却塔 | ・冷却塔の清掃及び換水を実施する<br>・投入形式の薬剤を投入する                                                   |
|                | 排煙設備         | 【排煙機】<br>          | ・排煙機が故障している<br>・必要排煙風量を満足していない<br>・物品等により、排煙口が塞がれている                  | ・火災時に排煙できないことにより避難に支障をきたし、火災に巻き込まれ重大な人身事故の恐れがある      | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する<br>・懐中電灯を各部屋などに設置しておく<br>・排煙口を塞いでいる物品等を移動させる                                                                                               | ・排煙機を修繕する                                                                           |
|                | 非常用の照明装置     | 【非常照明】<br>         | ・非常用照明装置が撤去されている<br>・非常用照明装置のランプが外されている<br>・点灯しない<br>・物品等が照明の妨げとなっている | ・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある                            | ・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する<br>・懐中電灯を各部屋などに設置しておく<br>・放置している物品等を移動させる<br>・ランプを設置する                                                                                     | ・非常用照明装置を修繕する                                                                       |
|                | 給水設備及び排水設備   | 【飲料用給水タンク】<br>     | ・防虫網が欠損している<br>・タンクが腐食又は欠損し漏水している<br>・内部に異物がある                        | ・昆虫、鼠等がタンク内に侵入すること及び内部に異物があることで水質が汚染され、食中毒が発生する恐れがある | ・飲料用として使用しない                                                                                                                                                          | ・防虫網を修繕する<br>・異物を回収する<br>・水質検査を実施する                                                 |
|                |              | 【ガス湯沸器】<br>        | ・排気筒又は煙道が破損している                                                       | ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある                 | ・ガス湯沸器を使用禁止とする                                                                                                                                                        | ・排気筒、煙道を修繕する                                                                        |
|                |              | 【マンホール】<br>        | ・蓋が無い又は欠損している                                                         | ・マンホール内へ落下し重大な人身事故の恐れがある                             | ・板等で蓋をしたうえで、周囲を立入禁止とする                                                                                                                                                | ・新たな蓋を設置する                                                                          |
|                |              | 【各配管】<br>          | ・配管に著しい腐食または漏水等がある                                                    | ・ガス管の場合、火災が発生する恐れがある<br>・給湯管の場合、熱湯が吹き出し、火傷の恐れがある     | ・漏水等のある管が接続された設備機器を使用禁止とする                                                                                                                                            | ・配管を修繕する                                                                            |

| 種別             |                                        | 点検項目                                                                                                            | 指摘内容                                                                                                                                                                              | 被害想定                                                                                                                                                                                      | ソフト面での応急措置                                                                                                                            | 修繕工事(応急措置含む)                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法第12条第4項(防火設備) | 防火扉<br>防火シャッター<br>耐火クロスクリーン<br>ドレンチャー等 | <b>【防火扉】</b><br>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>防火扉の軌跡の範囲内に物品等が放置されている</li> <li>金具の劣化等により、閉鎖しない</li> <li>枠と扉に隙間がある</li> <li>ぐらつき、緩み又は浮き等が発生している</li> <li>危害防止装置が未設置又は作動不良となっている</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>放置している物品等を移動させる</li> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>防火扉を撤去し、新設する</li> <li>不良箇所を修繕する</li> <li>劣化部の部品を交換する</li> <li>危害防止装置を設置又は修繕する</li> </ul>      |
|                |                                        | <b>【防火シャッター・耐火クロスクリーン】</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>降下位置に物品等が放置されている</li> <li>ローラチェーンがボルトと干渉している</li> <li>シャッターやケース等に劣化等が見られる</li> <li>隙間が空いている</li> <li>危害防止装置が未設置又は作動不良となっている</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時防火シャッターが閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>防火シャッターが急に降下し、施設利用者の頭部に落下し、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>放置している物品等を移動させる</li> <li>防火シャッター等を通らないように通行禁止にする</li> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>防火シャッター等を撤去し、新設する</li> <li>不良箇所を修繕する</li> <li>劣化部の部品を交換する</li> <li>危害防止装置を設置又は修繕する</li> </ul> |
|                |                                        | <b>【ドレンチャー等】</b><br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>物品等が放置され、手動作動装置の操作に支障がある</li> <li>水幕形成の妨げとなる障害物が設けられている</li> <li>弁の開閉操作ができない</li> <li>スイッチが破損又は作動しない</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時に必要な水幕が形成できず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>放置している物品等を移動させる</li> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良箇所を修繕する</li> </ul>                                                                          |
|                |                                        | <b>【連動機構:各感知器】</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>機器が作動不良となっている</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良箇所を修繕する</li> </ul>                                                                          |
|                |                                        | <b>【連動機構:連動制御器等】</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>連動制御機器が作動不良となっている</li> <li>温度ヒューズが切れている</li> <li>バッテリーの動作保証期限が切れている</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良箇所を修繕する</li> </ul>                                                                          |
|                |                                        | <b>【連動機構:閉鎖装置・作動装置】</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>機器が作動不良となっている</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良箇所を修繕する</li> </ul>                                                                          |
|                |                                        | <b>【総合的な作動の状況】</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>完全に閉鎖しない</li> <li>閉鎖途中で停止した</li> <li>感知器等に連動して閉鎖しない</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>防火設備を撤去し、新設する</li> <li>不良箇所を修繕する</li> <li>劣化部の部品を交換する</li> </ul>                              |
| 法第12条第4項(昇降機)  |                                        | <b>【エレベーター等】</b><br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>制御基板上に絶縁不良が見られる</li> <li>巻上機のブレーキの保持力が不足している</li> <li>ロープに変形や摩耗が見られる</li> <li>その他、要是正の指摘があがる</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>制御装置が正常に動作せず、利用者が扉に挟まれ、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>巻上機のブレーキが動作せず、エレベーターかごが躯体に衝突し、重大な人身事故の恐れがある</li> <li>ロープの切断により、エレベーターかごが落下し、重大な人身事故の恐れがある</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>当該昇降機の使用を停止する</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>不良箇所を修繕する</li> <li>劣化部の部品を交換する</li> </ul>                                                     |

※ 消防法等他法令の定期点検による要是正項目についても、適切に修繕工事を行うこと。