

# 発 注 予 定 一 覧

京都市立羽束師小学校

(担当:事務 三崎)

TEL:075-934-1501

FAX:075-934-1594

## 1. 発注内容 消防設備点検指摘事項の修繕

点検項目	指摘事項	数量等	備考
消火器	消火器標識不良	3枚	No.18、No.27、No.33
屋内消火栓	消火栓矢印錠破損	3個	No.1、No.13、No.14
	消火栓アクリル板不良	2枚	No.11、No.14
	消火栓ホース耐圧試験	28本	北校舎、南校舎全数
自動火災報知設備	差動式スポット型感知器	8個	No.2×2、No.4、No.5 No.11、No.12、No.15 No.17
誘導灯および誘導標識点検	誘導灯バッテリー KF721	1台	体育館北西

2. 見積書提出期限 令和8年1月23日(金)まで

3. 納品場所 ☎612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町640  
京都市立羽束師小学校

4. 納期 令和8年2月27日(金)まで  
※ 作業日は担当者と相談のうえ決定します。

5. その他
- ① 現地を下見される場合は、担当者が不在の日もありますので、必ず事前連絡をお願いします。  
なお、下見に関する出張料等の一切の費用は応募者の負担とします。
  - ② 見積書の宛先は「京都市長」でお願いいたします。
  - ③ 見積書はFAXにて上記提出期限までに送信してください。  
契約に至った場合は原本をご提出いただきます。  
なお、見積金額が10万円を超える場合は、原本を郵送または持参でご提出ください。
  - ④ 見積書提出締切後に契約となった業者様のみご連絡いたしますので、ご了承ください。

以上