

消火器具

No.	設置場所	メーカー
1	B1階 通信機械室	ヤマト
2	B1階 冷温水発生機室	マルヤマ
3	B1階 電気室	マルヤマ
4	B1階 機械室	マルヤマ
5	B1階 監視員室	マルヤマ
6	1階 健康長寿・生活福祉課（湯沸室）	マルヤマ
7	1階 東階段ロビー	マルヤマ
8	1階 健康長寿推進（玄関ロビー）	マルヤマ
9	1階 まちづくり推進担当（湯沸室）	マルヤマ
10	1階 西階段	ヤマト
11	1階 生活福祉課内（北）	マルヤマ
12	1階 健康長寿推進課廊下	ヤマト
13	1階 会計室前	ヤマト
14	1階 地域力推進室総務・防災担当	ドライケミカル
15	1階 まちづくり推進担当	マルヤマ
16	2階 旧総務・防災担当（湯沸室）	ヤマト
17	2階 湯沸室前	ヤマト
18	2階 旧まちづくり推進担当	マルヤマ
19	2階 旧税務センター	ドライケミカル
20	2階 厚生室前	ドライケミカル
21	2階 大会議室前廊下	マルヤマ
22	2階 湯沸室前	マルヤマ
23	R階 E V機械室	ドライケミカル
24	R階 自家発電機前	マルヤマ
25	1階 ガレージ入口	ヤマト
26	1階 ガレージ北西	ヤマト
27	1階 ガレージ北東	ヤマト
28	1階 ガレージ南東	ヤマト
29	1階 バイク置場	ヤマト
30	2階 ガレージ西	ヤマト
31	2階 ガレージ南	ドライケミカル
32	2階 ガレージ東	ヤマト
33	2階 ガレージ北	ヤマト
	合計	33

※ 薬剤は、すべて粉末。

※ 製造年10年越えは令和5年3月に更新予定

屋内消火栓設備(令和5年3月更新予定)

消火栓箱B1階×1、1階×3、2階×3

※ 埋込型×2台 露出型×5台

※ ホース15m×2本（計14本） ノズル径13mm

粉末消火設備（駐車場）（令和5年3月1997年製更新予定）自動開閉装置等 防火扉×9、シャッター×3、ダンパー×9

加圧用（ガス量） 750g×9本

クリーニング用 660g×9本

※ ハツタ（株）

型式：C-430

型式番号：HDA-75C型

薬剤重量：33kg

製造年：1997年

※ ヤマトプロテック（株）（2階南側）1台

型式番号：YDA-75CA

薬剤重量：33kg

製造年：2010年

自動火災報知設備

警戒区域 名称	感知器		地区 音響 装置	発信機
	差動式 又は 定温式	煙式 スポット型		
	光電式	スポット型		
	非蓄積			
地階	5	10	1	1
1階 エコまちステーション横	9			
1階 地域力推進室	12		1	1
1階 会計、倉庫	7			
1階 プレールーム	5			
1階 健康長寿推進・生活福祉課	15		1	1
1階 面接室、打合せ室	9	1	1	1
2階 旧税務センター	11		1	1
2階 旧税務センター	16	1		
2階 厚生室、小会議室	11			
2階 大会議室	13	1	1	1
2階 書記室、機械室	9	2	1	1
西階段			1	
東階段			2	
E V機械室			1	
パイプシャフト	1			
1階 ガレージ西	16		1	1
1階 ガレージ東	14		1	1
合計	153	19	9	9

非常警報器具及び設備

2階旧地域力推進室総務・防災担当、1階宿直室、B1階機械室

※ 自立型×1、壁掛型×2

誘導灯及び誘導標識

B1階 避難口誘導灯 B級片面×1

1階 避難口誘導灯 B級片面×1

避難口誘導灯 C級両面×1

避難口誘導灯 C級片面×3

通路誘導灯 C級両面×2

2階 避難口誘導灯 C級片面×4

避難口誘導灯 B級片面×2

排煙設備

排煙口・給気口×9

防排煙制御設備