

## 見積依頼

京都市子ども若者はぐくみ局  
幼保総合支援室民営保育施設担当  
担当：柿阪  
TEL：075-222-3970  
FAX：075-251-2950

件 名	空調設備更新
場 所	京（みやこ）ベビーハウス堰源 (〒601-1104 京都市左京区花脊大布施町797) (花背小中学校内)
工 事 期 間	契約日から令和8年2月28日（土）まで ※協議のうえ決定
内 容	<p>エアコンの既存機器の撤去処分及び新規空調機の設置（室外機含む）</p> <p>1 既存機器の除却（エアコン本体、ガス管、リモコン等周辺機器含む）</p> <p>＜型番＞東芝ガスカスタムヒーター 室内ユニット THU-R65KG2V</p> <ul style="list-style-type: none"><li>既存機器へ接続されている LP ガス配管を安全に取り外すこと。</li><li>残存するガス配管の末端は、確実に閉止措置（プラグ止め等）を行い、腐食防止のための防錆処理を行うこと。</li><li>処置後、ガス検知器等を用いてガス漏洩がないことを確認し、本市へ報告すること。</li><li>本作業は、液化石油ガス設備士等の有資格者、またはその監督下で行うこと。</li></ul> <p>2 新規空調機の設置</p> <p>寒冷地仕様のエアコン（電気式ヒートポンプ）とすること。</p> <p>＜能力＞冷房 4.0(0.5~4.3)kW 以上、暖房 5.0(0.4~10.3) kW 以上</p> <p>＜電源＞単相 200V</p> <p>＜参考型番＞パナソニック CS-TX406D2-W</p>

	<p>3 付帯工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必要な電気工事及び配管工事：できる限り既存の回線・配管等を利用することとし、必要な工事等を行うこと（現地において容量等を確認のうえ、必要な場合はブレーカー交換や配線等も含む。）</li> <li>配管や壁面補修等：既存機器の撤去、新規空調機の設置に伴い、必要に応じて止水・機密処理及び簡易的な補修等を行うこと。</li> <li>更新工事のため現行の架台を利用する想定しているが、必要に応じて機能追加や現行の架台から耐雪架台への置替えを行うこと。</li> </ul>
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>現状については、添付の写真及び現地を御確認ください。</li> <li>見積に当たり、現地の確認が可能です。希望される際は、担当：柿阪（075-222-3970）まで御連絡のうえ、日程の調整をお願いします。</li> </ul> <p>（現地を確認のうえ、本仕様書以外の対応が必要な場合は御提案ください。）</p> <p>※現地確認の場合、施設とも日程調整いたしますので、お早めに御連絡ください。</p>
留 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>京都市入札参加資格有資格者に限ります。</li> <li>見積書の宛先は「京都市長」としてください。</li> <li>見積書に、御担当者様の氏名と連絡先を御記載ください。</li> <li>見積書は幼保総合支援室（担当：柿阪）宛てにお送りください（FAXでの御提出も可ですが、必ず原本を送信するようお願いします）。</li> </ul> <p>送付先：〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎6階 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 民営保育施設担当 (FAX) 075-251-2950</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>依頼する事業者様のみに御連絡差し上げますので、御了承ください。</li> <li>御不明な点等ありましたら、担当：柿阪まで御連絡ください。</li> </ul>

○写真



