

仕様書

建設局土木管理部河川整備課

(担当 : 今西、真下 電話 : 222-3591)

件名	A 重油、軽油の購入（洛南排水機場ほか5件）
見積 内容	<p>1 納入場所及び納入量</p> <p>(1)洛南排水機場 京都市伏見区横大路千両松町 A重油 1種1号 5,000 リットル 屋外タンク</p> <p>(2)洲崎排水機場 京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町73番1 A重油 1種1号 1,000 リットル 地下タンク</p> <p>(3)辻堂排水機場 ※1 京都市南区久世高田町 軽油 30 リットル 小出し槽</p> <p>(4)竹田西浦排水機場 京都市伏見区竹田西段川原町200番地1 軽油 50 リットル 小出し槽</p> <p>(5)西大路排水機場 ※1 京都市南区唐橋西平垣町27番地1 軽油 20 リットル 小出し槽</p> <p>(6)寺田樋門 京都市右京区京北周山町下台 軽油 40 リットル 発電機搭載タンク</p> <p style="text-align: right;">A重油 1種1号 総量 : 6,000 リットル 軽油 総量 : 140 リットル</p> <p>2 納入期間 契約日の翌日から令和8年3月13日まで</p> <p>3 特記事項</p> <p>(1)納入日は本市担当職員と協議し、できるだけ早い時期に補給すること。</p> <p>(2)機場の重油接続口の形状を事前確認のうえ、納入すること。</p> <p>(3)重油の納入は、タンクローリーにより行うものとすること。</p> <p>(4)※1の機場は、補充をポリタンク容器にて行うこと。 (ローリー等の車両が機場内へ搬入できないため)</p> <p>(5)上記排水機場の納入量は概算であり、排水機場で給油可能な数量を超えた場合は、残りを本市担当職員の指示する排水機場に納入するものとする。</p> <p>(6)納入した燃料の性状表を提出すること。</p>