

点検対象設備

本館他（本館，外部と畜棟，污水处理棟，倉庫棟，守衛棟）

消防設備区分		仕様	数量	単位	備考
自動火災報知設備	受信機	GR型	1	台	ホーチキ HRN-AFW1020
	副受信機		1	台	
	感知器	定温式スポット型	1	個	
		熱アナログ式スポット型	330	個	
		煙式スポット型光電アナログ式	323	個	
	発信機		26	個	
地区音響装置		26	個		
誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	B級	21	台	
		C級	41	台	
	通路誘導灯	B級	6	台	
		C級	17	台	
	階段通路誘導灯		32	台	
誘導標識（避難口）		24	個		
屋内消火栓設備	消火栓ポンプ	ユニット型 300L/min	1	台	荏原製作所 50MEFU4 67.5
	消火栓箱	易操作性1号消火栓	23	個	
屋外消火栓設備	消火栓ポンプ	ユニット型 800L/min	1	台	荏原製作所 80×65FMDFU2 615
	消火栓箱	ホース 65A*20m*2本	5	個	
消火器具	消火器 ※消火器箱も点検に含む	粉末10型（蓄圧）	89	本	
		粉末10型（加圧）	4	本	
		粉末50型（蓄圧）	2	本	
防排煙制御設備	自動開閉装置等	防火扉	5	箇所	
		シャッター（手動開閉装置共）	15	箇所	
非常電源（自家発電設備）		150kVA キュービクル式 軽油	1	台	ヤンマーディーゼル AP155D 蓄電設備共

別館

消防設備区分		仕様	数量	単位	備考
自動火災報知設備	受信機	P型1級	1	台	ニッタン 10回線
	感知器	差動式スポット型	47	個	
		定温式スポット型	6	個	
		煙式スポット型光電式（非蓄積）	3	個	
	発信機		3	個	
地区音響装置		3	個		
誘導灯	避難口誘導灯	C級	5	台	
	通路誘導灯	C級	1	台	
	階段通路誘導灯		2	台	
消火器具	消火器	粉末10型（蓄圧）	4	本	
避難器具		避難はしご	1	台	城田鉄工(株) 8.5m