

廃電気機器等の絶縁油中微量PCB分析委託仕様書

1 業務内容

本業務は、本市建設局が管理する排水機場で保管している廃電気機器等の絶縁油のサンプリングを行い、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第3版）」に基づき、微量PCBを測定するものである。

2 履行期間

契約日の翌日から令和8年6月12日まで

3 保管場所

洲崎排水機場：京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町73番地1 地内

4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類	定格容量	製造者名	型式	製造年月	台数	総重量
コンデンサー	100 μ F	ニチコン	N1型	不明	1台	0.5kg
高力率ネオン変圧器	不明	ダイヘン	不明	不明	2台	不明

5 サンプリング

原則、本市職員の立ち合いのもと実施すること。

6 守秘義務

本業務受託者は、本業務の履行に伴い知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。

【見積提出先】

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課 担当 藤川、山本

メール：fuqbe428@city.kyoto.lg.jp

【その他】

- ・見積書のあて先は「京都市長」とする。
- ・見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載すること。
- ・見積書をメールで提出する場合、見積書に担当者名と連絡先を明記すること。
- ・見積比較のうえ、契約決定業者様にのみ連絡とする。