

# 住宅用火災警報器 しっかり設置！ しっかりお手入れ！

煙などの発生を早期に知らせ、火災の発生を遅く防ぐ住宅用火災警報器を設置しましょう。

## 住宅用火災警報器の設置が必要場所？

- 寝室 … 就寝中は最も無防備！逃げる暇がない
- 階段 … 煙の通り道！大事な逃げ道
- 台所 … 火災発生の危険性大！

## 住宅用火災報知器の種類は？

煙感知式と熱感知式の2種類がある！  
 寝室や階段、居室は煙感知式を設置！  
 台所は熱感知式又は煙感知式を設置！

上下の間隔を詰める

## 住宅用火災警報器の寿命はおおよそ10年です。

※10年経ったら交換しましょう。

### 点検方法



← 点検ヒモ

「点検ボタン」

写真コンパクトにする

- 正常** → 写真縮小に伴い外枠のエリアを圧縮する。
- 異常** → ×「ピッピッピ」 「電池切れです」 又は反応なし
- ・一年に一度は点検を行い、異常がある場合は本体を交換しましょう。
  - ・点検の方法は本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検するものがあります。

# 大規模地震による火災に備えよう！

大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発生し、大規模な火災につながる可能性が高くなります。日頃からしっかりと大規模地震に備えておきましょう！

## 日頃からできる備えは？

- 感震ブレーカーを設置する。
- こんろやストーブ等、熱源となる物の周囲を整理整頓する。
- 家具等の転倒防止策を行う。

## 地震発生時・発生後の対応は？

- 使用中の電気機器・ガス機器・ストーブ等の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電気機器、コードの損傷がないか確認する。
- 屋外に避難するときは、ブレーカーを落とす。

次ページのとおりに修正

防火・防災のお問合せ、御相談は、最寄りの消防署（消

- ・北消防署:491-4148
- ・上京消防署:431-1371
- ・左京消防署:723-0119
- ・中京消防署:841-6333
- ・東山消防署:541-0191
- ・山科消防署:592-9755
- ・下京消防署:361-4411
- ・南消防署:681-0711
- ・右京消防署:871-0119
- ・西京消防署:392-6071
- ・伏見消防署:641-5355
- ・醍醐消防署:571-0474

救急車？病院？  
 急な病気がやがて来たときは…  
 救急センターセンター番号  
**救急 24時間365日**  
 の電話相談窓口  
 ※携帯電話・フッシュ回線からは  
**#7119**  
 ※ダイヤル困難・IP電話からは  
**☎0570-00-7119**



この印刷物が不要になれば  
 廃棄品として分別回収へ！

【このスペースに】

## 大規模地震による火災に備えよう！

大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発生し、大規模な火災につながる可能性が高くなります。日頃からしっかりと大規模地震に備えておきましょう！

### 日頃からできる備えは？

- 感震ブレーカーを設置する。
- こんろやストーブ等、熱源となる物の周囲を整理整頓する。
- 家具等の転倒防止策を行う。

### 地震発生時・発生後の対応は？

- 使用中の電気機器・ガス機器・ストーブ等の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電気機器、コードの損傷がないか確認する。
- 屋外に避難するときは、ブレーカーを落とす。

【この内容を追加】

## 大規模地震による火災に備えよう！

大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発生し、大規模な火災につながる可能性が高くなります。日頃からしっかりと大規模地震に備えておきましょう！

### 地震発生時・発生後の対応

- 使用中の電気機器・ガス機器・ストーブ等の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電気機器、コードの損傷がないか確認する。
- 屋外に避難するときは、ブレーカーを落とす。

### 日頃からできる備えとして感震ブレーカーが効果的！

地震発生時に設定以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカー設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

【感震ブレーカーの主な種類】



【主な販売場所】

「分電盤タイプ(内蔵型・外付け型)」や「コンセントタイプ(埋込型)」は電気工事が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。

「コンセントタイプ(タップ型)」や「簡易タイプ」は電気工事が必要ありません。ホームセンターや家電量販店などの店頭で購入できますので、お近くの店舗にお問い合わせください。