

耐電衣等（絶縁用保護具等）点検委託 仕様書

京都市消防局警防部警防課

（担当：嶋田、藤井 075-671-2119）

1 品名、点検内容、数量等

品名	点検内容	数量	単位
耐電衣 （高圧・上衣）	10,000Vの交流電圧を1分間加圧して点検	18	着
耐電衣 （高圧・下衣）	10,000Vの交流電圧を1分間加圧して点検	18	着
耐電靴	10,000Vの交流電圧を1分間加圧して点検	18	足
耐電手袋 （高圧用）	10,000Vの交流電圧を1分間加圧して点検	18	双
耐電手袋 （低圧用）	1,500Vの交流電圧を1分間加圧して点検	42	双

2 委託内容

上記1の記載のとおり点検を実施し、下記のとおり年間を通じて2回実施するもの。

引取り及び納品に要する経費については、本契約費用に含むものとする。

(1) 1回目

令和8年6月から9月までの間で、当局と調整し、2回に分けて実施する。

(2) 2回目

令和8年12月から令和9年3月10日（水）までの間で、当局と調整し、2回に分けて実施する。

3 委託期間

令和8年6月上旬から令和9年3月10日（水）まで

4 引取り及び納品場所

京都市消防活動総合センター

5 見積書の提出方法等

(1) 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。

(2) 見積金額は、「消費税及び地方消費税相当額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。

(3) 見積書は、5月21日（木）までに、FAX（075-671-2137）、メール

(shobokyujo@city.kyoto.lg.jp)、郵送又は持参のいずれかの方法により、当課担当（嶋田又は藤井）まで提出してください。

(4) 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

(5) 見積書に担当者名を記載してください。メールによる提出の場合は、メールアドレスの記載も願います。

6 その他

(1) 点検後、書面にて、当局に検査結果を報告すること。検査結果については下記の内容について記載すること。

ア 検査年月日

イ 検査方法

ウ 検査箇所

エ 検査の結果

オ 検査を実施した者の氏名

(2) この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者との協議すること。