

仕様書

文化市民局美術館

担当：開口、川又かいぐち

連絡先：TEL 075-771-4107

FAX 075-761-0444

1 依頼内容

京都市美術館別館 1 階ロビー内の避難誘導灯の修繕

2 作業内容の詳細

京都市美術館別館（京都市左京区岡崎最勝寺町 13）の 1 階ロビー内にある避難誘導灯について、不具合が発生しているため、新しいものに交換し、正常に使用できる状態にすること。

<作業内容>

現在設置している避難誘導灯を取り外し、新たな避難誘導灯を設置のうえ、正常に使用できる状態とする。

【新規設置する製品】

- 誘導灯
FA40337K（パナソニック）
- 表示板
FK20300（パナソニック）
- リニューアルプレート
FK21747C（パナソニック）



現在の避難誘導灯

※ 上記製品のほか、取付に必要な消耗品等は、受注者において調達すること。

3 留意事項

- 見積書の提出前に、事前に修繕箇所を下見するなど、修繕の手法を十分確認すること。
- 作業日時や方法については、美術館運営に影響がないよう、発注者・受注者で綿密に協議のうえ調整すること。

4 納期限

令和 8 年 7 月 3 1 日（金）

5 その他

そのほか本仕様書に定めのない内容については、発注者及び受注者において協議するものとする。なお、協議が整わなかった場合、発注者の指示によるものとする。