

【仕様書別紙】京都市立朱雀第四小学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 朱雀第四小学校	防 火 管 理 者	吉岡 晴葉
所 在 地	京都市中京区西ノ京笠殿町164	点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和8年4月27日～令和8年4月27日
設 備 名	不 良 内 容		
自動火災報知設備	<ul style="list-style-type: none"> ・感知器未警戒の為、増設要す×1箇所(№12 北校舎3階西(なないろ教室)) ・差動式分布型感知器×9箇所(№17 体育館アリーナ、№18 体育館アリーナ) 		
防排煙制御設備	<ul style="list-style-type: none"> ・防火戸レリーズ不良×2箇所(№1 南棟1階東防火扉(南面)、№2 南棟1階西防火扉(東面)) ・排煙窓が常時開の為、防火戸閉鎖せず×1箇所(№17 渡り廊下吹抜け防火扉) 		
避難器具			
誘導灯及び誘導標識			
屋内消火栓設備	<ul style="list-style-type: none"> ・屋上チャッキ弁不良（足場要） 		
非常電源（非常電源専用受電設備）			
消火器具	<ul style="list-style-type: none"> ・消火器具標識不良×1箇所（南校舎2階廊下西） 		