

エレベータ 毎月点検報告書 (機械室なしエレベータ)

御確認印



会社名記入 押印



御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)

点検者
氏名

毎月点検の結果、下記のとおりご報告申し上げます。
(スイッチはSWと略す)

点 検 項 目	点 検 内 容	点検結果	備 考
1 機器類			
a 主開閉器・受電盤・制御盤・ 起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
b 制御盤カバーSW	<input type="checkbox"/> SWの作動の良否		
c 巻上機	<input type="checkbox"/> 潤滑状態の良否及び油漏れの有無		
d 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> スリップの異常の有無		
e 電動機	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 異常音、異常振動及び異常温度の有無 <input type="checkbox"/> 電動機エンコーダー、パイロットゼネレータ の作動の良否 <input type="checkbox"/> 電動機用冷却ファンの作動の良否		
f かが側調速機	<input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無 <input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否		
g つり合いおもり側調速機	<input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無 <input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否		
2 かが			
a 運行状態	<input type="checkbox"/> 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振 動の有無		
b かが室の周壁、天井及び床	<input type="checkbox"/> 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無		
c かがの戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無		
g かがの戸のSW	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
h 戸閉め安全装置	<input type="checkbox"/> 戸の反転動作機能の良否		
i かが操作盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
j かが内位置表示灯	<input type="checkbox"/> 球切れの有無		
k 外部への連絡装置	<input type="checkbox"/> 呼出し及び通話の良否 <input type="checkbox"/> 装置の異常の有無		
l 照明	<input type="checkbox"/> 球切れ及びちらつきの有無 <input type="checkbox"/> 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無		
m 換気扇及びファン	<input type="checkbox"/> 回転状態の作動の良否 <input type="checkbox"/> ルーバーの汚れの有無		
n 停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
o 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 用途、積載量、及び最大定員の表示の適否 <input type="checkbox"/> (追加項目) 自社連絡先の表示		
p 停電灯装置	<input type="checkbox"/> 点灯状態の良否		
s 光電装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
u 操作盤及び車いす専用操作 盤	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
v 鏡及び手すり	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
w 床合せ補正装置	<input type="checkbox"/> 着床面を基準として規定値内の位置におい て補正することができることを確認		
3 かがの周囲及び昇降路	<input type="checkbox"/> (追加項目) 点検前に安全手摺の組立		
a かがの上部の外観	<input type="checkbox"/> 汚れの有無		

c 戸の開閉装置 i ガイドレール及びレール ブラケット r 着床装置	<input type="checkbox"/> 戸の開閉状態及び開閉時間の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> (追加項目) 点検後に安全手摺の収納		
4 乗場			
a 乗場ボタン b 位置表示灯 d 乗場の戸及び敷居 e ドアインターロック SW j 光電装置など	<input type="checkbox"/> 乗場呼びの作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
5 ピット			
a 環境状態 f ガバナロープ用及びその他の 張り車	<input type="checkbox"/> 漏水の有無 <input type="checkbox"/> 走行中に、異常音の有無		
6 付加装置			
a 中央監視盤 e 停電時救出運転装置 k オートアナウンス装置 m 超音波ドアセフティ n マルチビームドアセフティ	<input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 <input type="checkbox"/> バッテリー液に不足がないこと <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
7 群管理運転装置			
b 制御盤及び信号盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 毎月点検報告書 (機械室エレベータ:マイコン制御)

御確認印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)



会社名記入 押印

点検者
氏名毎月点検の結果、下記のとおりご報告申し上げます。
(スイッチはSWと略す)

点検項目	点検内容	点検結果	備考
1 機械室			
a 機械室への通行	<input type="checkbox"/> 機械室への通行及び出入りに支障がない		
b 室内環境	<input type="checkbox"/> 出入口扉の施錠の良否 <input type="checkbox"/> 室内清掃及びエレベータの機能上又は保全上支障のないこと		
c 主開閉器・受電盤・制御盤 ・起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 室内又は制御盤内の温度の良否 <input type="checkbox"/> 手巻きハンドルの設置の有無 <input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
d 巻上機	<input type="checkbox"/> 潤滑状態の良否及び油漏れの有無		
e 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> スリップの異常の有無		
f そらせ車	<input type="checkbox"/> 回転状態の異常の有無		
g 電動機	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 異常音、異常振動及び異常温度の有無 <input type="checkbox"/> 電動機エンコーダー、パイロットゼネレータの作動の良否 <input type="checkbox"/> 電動機用冷却ファンの作動の良否		
h かご側調速機	<input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無 <input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否		
i つり合いおもり側調速機	<input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無 <input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否		
2 かご			
a 運行状態	<input type="checkbox"/> 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無		
b かご室の周壁、天井及び床	<input type="checkbox"/> 摩耗、さび、腐食による劣化の有無		
c かごの戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無		
g かごの戸のSW	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
h 戸閉め安全装置	<input type="checkbox"/> 戸の反転動作機能の良否		
i かご操作盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
j かご内位置表示灯	<input type="checkbox"/> 球切れの有無		
k 外部への連絡装置	<input type="checkbox"/> 呼出し及び通話の良否 <input type="checkbox"/> 装置の異常の有無		
l 照明	<input type="checkbox"/> 球切れ及びちらつきの有無 <input type="checkbox"/> 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無		
m 換気扇及びファン	<input type="checkbox"/> 回転状態の作動の良否 <input type="checkbox"/> ルーバーの汚れの有無		
n 停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
o 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 用途、積載量、及び最大定員の表示の適否 <input type="checkbox"/> (追加項目) 自社連絡先の表示		
p 停電灯装置	<input type="checkbox"/> 点灯状態の良否		
s 光電装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		

u 操作盤及び車いす専用操作盤 v 鏡及び手すり w 床合せ補正装置	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認		
3 かごの周囲・昇降路			
a かごの上部の外観 c 戸の開閉装置 i ガイドレール及びブラケット p 着床装置	<input type="checkbox"/> 汚れの有無 <input type="checkbox"/> 戸の開閉状態及び開閉時間の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
4 乗場			
a 乗場ボタン b 位置表示灯 d 乗場の戸及び敷居 e ドアインターロック SW j 光電装置など	<input type="checkbox"/> 乗場呼びの作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
5 ピット			
a 環境状態 f ガバナロープ用及びその他の張り車	<input type="checkbox"/> 漏水の有無 <input type="checkbox"/> 走行中に、異常音の有無		
6 付加装置			
a 中央監視盤 e 停電時救出運転装置 k オートアナウンス装置 m 超音波ドアセフティ n マルチビームドアセフティ	<input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 <input type="checkbox"/> バッテリー液に不足がないこと <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
7 群管理運転装置			
b 制御盤及び信号盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
8 非常用エレベータ	(北総合支援学校3号機のみ対象)		
6-b 環境状態 7-b 中央監視室との連絡装置	<input type="checkbox"/> ピット内には、水に浮くものがないこと <input type="checkbox"/> 呼出し及び通話機能に異常がないこと		
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 毎月点検報告書 (機械室エレベータ：リレー制御)

御確認印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)



会社名記入 押印

点検者 氏名	
-----------	--

毎月点検の結果、下記のとおりご報告申し上げます。
(スイッチは SW と略す)

点 検 項 目	点 検 内 容	点検結果	備 考
1 機械室			
a 機械室への通行	<input type="checkbox"/> 機械室への通行及び出入りに支障がない		
b 室内環境	<input type="checkbox"/> 出入口扉の施錠の良否 <input type="checkbox"/> 室内清掃及びエレベータの機能上又は保全上支障のないこと		
c 主開閉器・受電盤・制御盤 ・起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 室内又は制御盤内の温度の良否 <input type="checkbox"/> 手巻きハンドルの設置の有無 <input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
e 巻上機	<input type="checkbox"/> 潤滑状態の良否及び油漏れの有無		
f 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> スリップの異常の有無		
g そらせ車	<input type="checkbox"/> 回転状態の異常の有無		
h 電動機及び電動発電機	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 異常音、異常振動及び異常温度の有無 <input type="checkbox"/> 電動機エンコーダー、パイロットゼネレータ 回転状態の異常の有無 <input type="checkbox"/> 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無		
i かが側調速機	<input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無		
j つり合いおもり側調速機	<input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否 <input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無 <input type="checkbox"/> エンコーダーの作動の良否		
2 かが			
a 運行状態	<input type="checkbox"/> 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無		
b かが室の周壁、天井及び床	<input type="checkbox"/> 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無		
c かがの戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無		
g かがの戸の SW	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
h 戸閉め安全装置	<input type="checkbox"/> 戸の反転動作機能の良否		
i かが操作盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
j かが内位置表示灯	<input type="checkbox"/> 球切れの有無		
k 外部への連絡装置	<input type="checkbox"/> 呼出し及び通話の良否 <input type="checkbox"/> 装置の異常の有無		
l 照明	<input type="checkbox"/> 球切れ及びちらつきの有無 <input type="checkbox"/> 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無		
m 換気扇及びファン	<input type="checkbox"/> 回転状態の作動の良否 <input type="checkbox"/> ルーバーの汚れの有無		
n 停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
o 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 用途、積載量、及び最大定員の表示の適否 <input type="checkbox"/> (追加項目) 自社連絡先の表示		
p 停電灯装置	<input type="checkbox"/> 点灯状態の良否		

s 光電装置 u 操作盤及び車いす専用操作盤 v 鏡及び手すり w 床合せ補正装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認		
3 かごの周囲・昇降路			
a かごの上部の外観 c 戸の開閉装置 j ガイドレール及びブラケット q 着床装置	<input type="checkbox"/> 汚れの有無 <input type="checkbox"/> 戸の開閉状態及び開閉時間の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
4 乗場			
a 乗場ボタン b 位置表示灯 d 乗場の戸及び敷居 e ドアインターロック SW j 光電装置など	<input type="checkbox"/> 乗場呼びの作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
5 ピット			
a 環境状態 f ガバナロープ用及びその他の張り車	<input type="checkbox"/> 漏水の有無 <input type="checkbox"/> 走行中に、異常音の有無		
6 付加装置			
a 中央監視盤 e 停電時救出運転装置 k オートアナウンス装置 m 超音波ドアセフティ n マルチビームドアセフティ	<input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 <input type="checkbox"/> バッテリー液に不足がないこと <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
7 群管理運転装置			
b 制御盤及び信号盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 毎月点検報告書 (油圧式エレベータ)

御確認印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)



会社名記入 押印

点検者
氏名毎月点検の結果、下記のとおりご報告申し上げます。
(スイッチはSWと略す)

点検項目	点検内容	点検結果	備考
1 機械室			
a 機械室への通行	<input type="checkbox"/> 機械室への通行及び出入りに支障がない		
b 室内環境	<input type="checkbox"/> 出入口扉の施錠の良否 <input type="checkbox"/> 室内清掃及びエレベータの機能上又は保全上支障のないこと <input type="checkbox"/> 室内又は制御盤内の温度の良否 <input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無		
d 主開閉器・受電盤・制御盤 ・起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
e 電動機	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 異常音、異常振動及び異常温度の有無 <input type="checkbox"/> 電動機エンコーダー、パイロットゼネレータの作動の良否 <input type="checkbox"/> 電動機用冷却ファンの作動の良否		
f パワーユニット	<input type="checkbox"/> 圧力計の指示値が正常 <input type="checkbox"/> ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無 <input type="checkbox"/> 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無 <input type="checkbox"/> 電磁バルブの作動の良否		
h 高圧ゴムホース	<input type="checkbox"/> 油漏れの有無及び継手部の接続の良否		
2 かが			
a 運行状態	<input type="checkbox"/> 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無		
b かが室の周壁、天井及び床	<input type="checkbox"/> 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無		
c かがの戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無		
g かがの戸のSW	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
h 戸閉め安全装置	<input type="checkbox"/> 戸の反転動作機能の良否		
i かが操作盤	<input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
j かが内位置表示灯	<input type="checkbox"/> 球切れの有無		
k 外部への連絡装置	<input type="checkbox"/> 呼出し及び通話の良否 <input type="checkbox"/> 装置の異常の有無		
l 照明	<input type="checkbox"/> 球切れ及びちらつきの有無 <input type="checkbox"/> 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無		
m 換気扇及びファン	<input type="checkbox"/> 回転状態の作動の良否 <input type="checkbox"/> ルーバーの汚れの有無		
n 停止スイッチ	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
o 注意銘板の表示	<input type="checkbox"/> 用途、積載量、及び最大定員の表示の適否 <input type="checkbox"/> (追加項目) 自社連絡先の表示		
p 停電灯装置	<input type="checkbox"/> 点灯状態の良否		
s 光電装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
t 車いす専用操作盤	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		

u 鏡及び手すり v 床合せ補正装置	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認		
3 かごの周囲・昇降路	<input type="checkbox"/> （追加項目）点検前に安全手摺の組立 <input type="checkbox"/> 汚れの有無 <input type="checkbox"/> 戸の開閉状態及び開閉時間の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> （追加項目）点検後に安全手摺の収納		
a かごの上部の外観			
c 戸の開閉装置 i ガイドレール及び ブラケット			
p 着床装置			
4 乗場	<input type="checkbox"/> 乗場呼びの作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> ビジョンガラスの汚れの有無 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
a 乗場ボタン			
b 位置表示灯			
d 乗場の戸及び敷居			
e ドアインターロック SW			
j 光電装置など			
5 ピット	<input type="checkbox"/> 漏水の有無 <input type="checkbox"/> 走行中に、異常音の有無 <input type="checkbox"/> 異常音及び異常振動の有無		
a 環境状態			
j ガバナロープ用及びその他の 張り車			
k かご側调速機			
6 付加装置	<input type="checkbox"/> 表示灯の球切れの有無 <input type="checkbox"/> 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 <input type="checkbox"/> バッテリー液に不足がないこと <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
a 中央監視盤			
e 停電時救出運転装置			
k オートアナウンス装置			
m 超音波ドアセフティー n マルチビームドアセフティ			
7 群管理運転装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
b 制御盤及び信号盤			
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 6月点検報告書 (機械室なしエレベータ)

御確認印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)



会社名記入 押印

点検者
氏名毎月点検と共に6月点検の結果、下記のとおり
ご報告申し上げます。(スイッチはSWと略す)

点検項目	点検内容	点検結果	備考
1 機器類			
a 主開閉器・受電盤・制御盤・ 起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 主開閉器の操作及び作動の良否 <input type="checkbox"/> 電磁接触器の接点摩耗の有無 <input type="checkbox"/> プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無		
d 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否 <input type="checkbox"/> プランジャーストロークを点検し、その良否 <input type="checkbox"/> ブレーキ SW 接点の脱落、荒損及び摩耗の有無		
i かご速度検出器	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 正しく機能していることの確認		
2 かご			
d かごの戸ハンガーローラ	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否 <input type="checkbox"/> ハンガーのおどり止めの状態が適切確認		
f ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
g かごの戸の SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
q 各階強制停止装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
3 かごの周囲及び昇降路			
b 非常救出口	<input type="checkbox"/> (追加項目) 点検前に安全手摺の組立 <input type="checkbox"/> かご外部からの開閉の良否 <input type="checkbox"/> 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認		
d かご上安全 SW 及び運転装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
g 主索及び调速機ロープ	<input type="checkbox"/> すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検		
k つり合いおもり	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
m 上部ファイナルリミット SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
n 頂部安全距離確保 SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認		
s 給油器	<input type="checkbox"/> 給油機能の状態 <input type="checkbox"/> 油量の適否		
u 昇降路	<input type="checkbox"/> エレベーターに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> (追加項目) 点検後に安全手摺の収納		
4 乗場			
d 乗場の戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無		
e ドアインターロック SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
f ドアクローザー	<input type="checkbox"/> ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認		
i ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		

5ピット		<input type="checkbox"/> 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> スプリング又はプランジャーのさびの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認		
a 環境状態				
e 緩衝器				
h 下部ファイナルリミット S W i 底部安全距離確保 SW				
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇			
連絡事項		社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 6月点検報告書 (機械室エレベータ：マイコン制御)

御確認印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)



会社名記入 押印

点検者 氏名	
-----------	--

毎月点検と共に6月点検の結果、下記のとおり
ご報告申し上げます。(スイッチはSWと略す)

点 検 項 目	点 検 内 容	点検結果	備 考
1 機械室			
c 主開閉器・受電盤・制御盤・ 起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 主開閉器の操作及び作動の良否 <input type="checkbox"/> 電磁接触器の接点摩耗の有無 <input type="checkbox"/> プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無		
e 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否 <input type="checkbox"/> プランジャーストロークを点検し、その良否 <input type="checkbox"/> ブレーキ SW 接点の脱落、荒損及び摩耗の有無		
l かご速度検出器	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 正しく機能していることの確認		
2 かご			
d かごの戸ハンガーローラ	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否 <input type="checkbox"/> ハンガーのおどり止めの状態が適切確認		
f ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
g かごの戸の SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
q 各階強制停止装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
3 かごの周囲・昇降路			
b 非常救出口	<input type="checkbox"/> かご外部からの開閉の良否 <input type="checkbox"/> 救出口 SW を作動させた場合にエレベータが停止することを確認		
d リタイアリングカム	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無		
e かご上安全 SW 及び運転装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
h 主索及び調速機ロープ	<input type="checkbox"/> すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検		
k つり合いおもり	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
m 上部ファイナルリミット SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
q 給油器	<input type="checkbox"/> 給油機能の状態 <input type="checkbox"/> 油量の適否		
s 昇降路	<input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無		
4 乗場			
d 乗場の戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無		
e ドアインターロック SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
f ドアクローザー	<input type="checkbox"/> ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認		
i ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
5 ピット			
a 環境状態	<input type="checkbox"/> 汚れ及びエレベーターに係る設備以外の		

e 緩衝器 h 下部ファイナルリミット S W	ものの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> スプリング又はプランジヤーのさびの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
判定記号凡	点検 : <input checked="" type="checkbox"/> 給油 : <input type="checkbox"/> 調整 : A 取替 : C 修理 : <input type="checkbox"/> 重要点検 : <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 : <input type="checkbox"/> 対象外 : <input type="checkbox"/>		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 6月点検報告書 (機械室エレベータ：リレー制御)

御確認印



会社名記入 押印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)

点検者 氏名	
-----------	--

毎月点検と共に6月点検の結果、下記のとおり
ご報告申し上げます。(スイッチはSWと略す)

点 検 項 目	点 検 内 容	点検結果	備 考
1 機械室			
c 主開閉器・受電盤・制御盤・ 起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 主開閉器の操作及び作動の良否 <input type="checkbox"/> 電磁接触器の接点摩耗の有無 <input type="checkbox"/> プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無		
f 電磁ブレーキ	<input type="checkbox"/> ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否 <input type="checkbox"/> プランジャーストロークを点検し、その良否 <input type="checkbox"/> ブレーキ SW 接点の脱落、荒損及び摩耗の有無		
h 電動機及び電動発電機	<input type="checkbox"/> 電動機スリップリング、コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無		
m かご速度検出器	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 正しく機能していることの確認		
2 かご			
d かごの戸ハンガーローラ	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否 <input type="checkbox"/> ハンガーのおどり止めの状態が適切確認		
f ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
g かごの戸の SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
q 各階強制停止装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
3 かごの周囲・昇降路			
b 非常救出口	<input type="checkbox"/> かご外部からの開閉の良否 <input type="checkbox"/> 救出口 SW を作動させた場合にエレベータが停止することを確認		
d リタイアリングカム	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無		
e かご上安全 SW 及び運転装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
i 主索及び調速機ロープ	<input type="checkbox"/> すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検		
l つり合いおもり	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
n 上部ファイナルリミット SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
r 給油器	<input type="checkbox"/> 給油機能の状態 <input type="checkbox"/> 油量の適否		
t 昇降路	<input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無		
4 乗場			
d 乗場の戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無		
e ドアインターロック SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
f ドアクローザ	<input type="checkbox"/> ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認		
i ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		

5ピット			
a 環境状態	<input type="checkbox"/> 汚れ及びエレベータに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> スプリング又はプランジャーのさびの有無 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
e 緩衝器			
h 下部ファイナルリミット S W			
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		

エレベータ 6月点検報告書 (油圧式エレベータ)

御確認印



会社名記入 押印

御中

エレベータ 号機 (設置台数 台)

点検者
氏名

毎月点検と共に6月点検の結果、下記のとおり
ご報告申し上げます。(スイッチはSWと略す)

点検項目	点検内容	点検結果	備考
1 機械室			
d 主開閉器・受電盤・制御盤・ 起動盤・信号盤	<input type="checkbox"/> 主開閉器の操作及び作動の良否 <input type="checkbox"/> 電磁接触器の接点摩耗の有無 <input type="checkbox"/> プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無		
f パワーユニット	<input type="checkbox"/> 駆動ベルトの張力の良否 <input type="checkbox"/> オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無		
2 かご			
d かごの戸ハンガーローラ	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否 <input type="checkbox"/> ハンガーのおどり止めの状態が適切確認		
f ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
g かごの戸のSW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
q 各階強制停止装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
3 かごの周囲・昇降路			
b 非常救出口	<input type="checkbox"/> (追加項目) 点検前に安全手摺の組立 <input type="checkbox"/> かご外部からの開閉の良否 <input type="checkbox"/> 救出口SWを作動させた場合にエレベータが停止することを確認		
d リタイアリングカム	<input type="checkbox"/> 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無		
e かご上安全SW及び運転装置	<input type="checkbox"/> 作動の良否		
g 主索及び调速機ロープ	<input type="checkbox"/> すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検		
k 上部ファイナルリミットSW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否		
l 頂部安全距離確保SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認		
q 給油器	<input type="checkbox"/> 給油機能の状態 <input type="checkbox"/> 油量の適否		
u 昇降路	<input type="checkbox"/> エレベータに係る設備以外のものの有無 <input type="checkbox"/> (追加項目) 点検後に安全手摺の収納		
4 乗場			
d 乗場の戸及び敷居	<input type="checkbox"/> ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無		
e ドアインターロックSW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否		
f ドアクローザー	<input type="checkbox"/> ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認		
i ドアレール	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 摩耗及びさびの有無		
5 ピット			
a 環境状態	<input type="checkbox"/> 汚れ及びエレベータに係る設備以外のものの有無		

e 緩衝器 i 油戻し装置 l かが速度検出器 n 下部ファイナルリミット S W o 底部安全距離確保 SW	<input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> スプリング又はプランジャーのさびの有無 <input type="checkbox"/> 油漏れの有無及び作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 正しく機能していることの確認 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動の良否 <input type="checkbox"/> 取付け状態の良否 <input type="checkbox"/> 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認		
判定記号凡	点検：✓ 給油：○ 調整：A 取替：C 修理：△ 重要点点検：⊗ 要是正：× 対象外：◇		
連絡事項	社内連絡・申し送り事項		