

仕 様 書

1 件名

京都市立久世中学校 消防設備点検指摘修繕

2 履行場所

京都市立久世中学校（京都市南区久世殿城町4 8 1-1）

※修繕箇所の詳細は別紙のとおり。

3 履行期限

契約の日の翌日から令和8年8月31日まで

ただし、詳細工程は、協議により決定するものとする。

4 担当

京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（田中、小曾原）

5 留意事項等

- ・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
- ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
- ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
- ・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
- ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
- ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
- ・契約予定価格：税込1, 000, 000円未満

6 修繕内容

次の修繕を実施すること。

なお、学校が保管する点検報告書で詳細を確認し、必要に応じて管理職員に確認し、遺漏のないようにすること。

No.	摘要(修繕概要等)	工法・品質等	規格	数量	単位	備考
1	消火栓バルブ40A（1階中校舎 西）			1	個	
2	消火栓亚克力板（No.3北校舎2階西、No.4北校舎2階東、No15南校舎2階西、No16南校舎2階東）			4	枚	
3	差動式スポット型感知器2種（No1北校舎1階（保健室）、No2北校舎2階（被服室）			2	個	
4	定温式感知器1種70℃防水型（No3北校舎3階（第1・第2理科室内））			4	個	
5	発信機亚克力板（No2北校舎2階）			1	枚	
6	発信機（No6中校舎1階東、No15体育館西、No16体育館東）			3	台	
7	避難器具設置場所表示（南校舎3階）			1	枚	
8	誘導灯本体（格技場 北東・北西・南東）			3	台	
9	誘導灯避難口パネル			3	枚	
10	誘導灯ガード			3	個	
11	誘導灯リニューアルプレート			3	枚	
12	光電式スポット型感知器3種（No5管理棟東階段一斉）			3	個	
13	防火戸レリーズ（No4管理棟一斉（3階両面））			2	台	