



No. 4 非2(1)非常用照明不点灯  
非2(2)非常用照明照度不足  
非4(1)充電ランプ不点灯

No. 3 非2(1)非常用照明不点灯  
非2(2)非常用照明照度不足  
非4(1)充電ランプ不点灯

No. 5 非常用照明不点灯

No. 7 非常用照明不点灯

No. 6 非常用照明不点灯

No. 8 非常用照明不点灯

○ 非2(1)非常用照明不点灯  
⊗ 非2(1)非常用照明不点灯  
非4(1)充電ランプ不点灯

凡例			
特	特定防火設備 (常時閉鎖)	☒	吹出口
防	防火設備 (常時閉鎖)	☑	吸込口
特	特定防火設備 (随時閉鎖)	☒	天井付換気扇
防	防火設備 (随時閉鎖)	☑	防火ダンパー
▲	非常用進入口	◻	非常用照明 (蛍光灯)
◎	避難器具	●	非常用照明 (白熱灯)
—	防火区画	*	非常用照明照度測定位置
—	延焼の恐れのある部分		

1階平面図 S=1:200