

仕 様 書

1 件名

京都市立梅津北小学校 消防設備点検指摘修繕

2 履行場所

京都市立梅津北小学校（京都市右京区梅津開キ町16）

※修繕箇所の詳細は別紙のとおり。

3 履行期限

契約の日の翌日から令和8年8月31日まで

ただし、詳細工程は、協議により決定するものとする。

4 担当

京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（古村、脇）

5 留意事項等

- ・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
- ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
- ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
- ・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
- ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
- ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
- ・契約予定価格：税込2,000,000円未満

6 修繕内容

次の修繕を実施すること。

なお、学校が保管する点検報告書で詳細を確認し、必要に応じて管理職員に確認し、遺漏のないようにすること。

| No. | 摘要(修繕概要等) | 工法・品質等 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|----------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 1 | 差動式スポット型感知器2種 (No4北校舎2階東 北梅津ホール) | | | 1 | 個 | |
| 2 | 火災受信機盤 | | | 1 | 台 | |
| 3 | 発信機 | | | 17 | 台 | |
| 4 | 非常ベル | | | 17 | 台 | |
| 5 | 消防申請費 (着工届、設置届) | | | 1 | 式 | |
| 6 | 順位調整器 (南校舎西階段3階) | | | 1 | 箇所 | |
| 7 | 誘導灯本体 | | | 1 | 台 | |
| 8 | 誘導灯避難口パネル | | | 1 | 枚 | |
| 9 | 誘導灯ガード | | | 1 | 個 | |
| 10 | 誘導灯リニューアルプレート | | | 1 | 枚 | |