

【仕様書別紙】京都市立西院中学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 西院中学校		防 火 管 理 者	和賀 圭史
所 在 地	京都市右京区梅津北川町34		点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和 8年 5月 25日～令和 8年 5月 25日	
設 備 名	不 良 内 容			
自動火災報知設備	・未警戒の為、感知器増設要す×8箇所（№1 1階中×3、№5 1階西×2、№6 2階西×2、№7 3階西×1）			
防排煙制御設備	・防排煙連動制御盤電池切替できず（制御盤不良） ・防火戸スレ×1箇所（№2 中階段1階西面上部） ・防火戸レリーズ不良×1箇所（№1 西階段2階南面）			
非常警報器具及び設備				
避難器具				
誘導灯及び誘導標識				
屋内消火栓設備	・職員室警報盤 誤表示の為、配線調整が必要です。 ※補給水槽蓋開かず			
非常電源（非常電源専用受電設備）				
消火器具	・消火器具耐用年数超過の為、交換要す×1本（本館1階校長室）			