

京都市生涯学習総合センター 全熱交換器保守点検仕様書

1 作業場所

京都市生涯学習総合センター（京都市中京区聚楽廻松下町9-2）

2 対象機器

学習ホール全熱交換器（EV-1）、研修室全熱交換器（EV-2）

3 点検回数

年1回

4 点検内容項目と作業内容

- （1）外観・据付状態の点検
- （2）絶縁抵抗値測定
- （3）Vベルト点検
- （4）フィルター点検
- （5）ローターエレメント点検
- （6）モーター点検
- （7）チャンバー内点検
- （8）ダンパー動作点検等

5 点検結果の報告

点検終了後、発注者へ点検報告を提出すること。