

# 防火水槽標識 仕様書

京都市消防局警防部警防課

(担当：岩城、和高 075-212-6734)

## 1 品名，仕様，数量等

品名	品番，仕様等	数量	単位	備考
防火水槽標識 (600型)	別添のとおり	1	式	

## 2 納入期限

令和8年8月14日(金)

## 3 納入場所


京都市下京区西七条北東野町歩道上(七本松通七条通上る西側)

## 4 見積書の提出方法等


- (1) 見積書の宛先は、「京都市長」とし、登録されている法人印・代表者印を押印してください。
- (2) 見積金額は、「消費税及び地方消費税」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
- (3) 見積書は、7月9日(木)までに、FAX(075-212-6748)、メール([shobokyujo@city.kyoto.lg.jp](mailto:shobokyujo@city.kyoto.lg.jp))、郵送又は持参のいずれかの方法により、当課消防担当まで提出してください。
- (4) 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。
- (5) この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議すること。

# 600型仕様

(正面図)



(断面図) (単位/mm)



## 標識板

様式 消防局指定(全国統一)標識

600型

材質等 鉄板厚0.6mm カマボコ型

文字 白色  
地 赤色 } メラミン焼付塗色

支柱 (標識板取付け用)

形状 丸又は角鋼管50mmφ・□以上

長さ 3,700 mm

厚さ 2.2mm

地 白色

取付け ボルトナット止め

先端キャップ付

工事名	耐震性貯水槽新設工事(100立方メートル)		
施工場所			
種別	標識図	縮尺	
			10枚/内9
課長	担当課長	担当係長	照査設計
京都市消防局総務部施設課			

別図


# 防火水槽用標識（標識板）仕様

文字（白色抜き） 地色（赤色スコッチライト又はスパークライト）


600型



400型



\* 標識板取付用



単位：ミリメートル

許容範囲：±5ミリメートル（取付穴関係除く）

