

仕様書

1 業務内容

桃陽病院機械室ボイラー給湯配管修繕業務

品名等（一例）	数量
ゲートバルブ 65	一式
ゲートバルブ 50	
配管材料 SU60、50、30 ナイスジョイント	
銅管絶縁フランジ 10K 65	
配管用支持金具	
消耗品及び雑材	
配管工費	
保温材取付工事費	
その他諸経費	

2 対象施設

京都市桃陽病院機械室内（住所：京都市伏見区深草大亀谷岩山町48番地の1）

3 納期

令和8年8月31日

4 契約条件

- 見積書の提出前に必ず現地の下見をお願いします。
なお、現地調査、見積作成、施工内容の調整、修繕提案等について、無料で相談できる業者様に限らせていただきます。
- 本見積合わせには、京都市競争入札参加資格者の方のみが参加可能です。

5 その他

- 見積書のあて先は「京都市長」と明記してください。また、登録されている印鑑(会社印・代表者印)を押印してください。
- 見積書には必ず税抜、税込を明記し、FAX、メール、持参または郵送のいずれかの方法で御提出ください。

（提出先）

〒612-0833 京都市伏見区深草大亀谷岩山町48番地の1

京都市桃陽病院（担当：山本）

TEL：075-641-8275

FAX：075-641-8307

E-mail：toyo-hp@city.kyoto.lg.jp

→ 見積額を比較の上、契約決定業者様にのみご連絡させていただきます。

- その他詳細については、担当者の指示に従ってください。