

【仕様書別紙】京都市立烏丸中学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 烏丸中学校		防 火 管 理 者	山口 倫央
所 在 地	京都市上京区烏丸通上立売上る 相国寺門前町647-23		点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和 8年 6月 17日～令和 8年 6月 17日	
設 備 名	不 良 内 容			
自動火災報知設備	・発信機発報で、ヒューズ断線（火災受信機経年劣化）			
避難器具				
誘導灯及び誘導標識				
消火器具	・消火器具標識不良×1箇所（本館2階廊下西）			