

件 名	オイルスキマー購入
履 行 場 所	烏丸営業所
納 入 期 限	令和8年12月25日まで
内 容	1 数量 オイルスキマー 1台 2 仕様 (1) 油分の回収方法はベルト式とし、吸着ベルトはスチールベルトとする。 (2) 吸着ベルトの幅を100mmとし、ベルト周長は3000mm以上とする。ベルト表裏両面で油分のかき取りを可能とする。 (3) 電源は交流200Vとする。 ※同等品可（同等以上の品質又は性能を有すること） ※参考品 アコージャパン(株) オイルスキマーOST100型 3 設置条件 (1) 既存のオイルスキマーを撤去し、同じ場所に設置すること。また、設置後に問題なく動作するよう調整を行うこと。 (2) オイルスキマーの駆動部は床面から800mm以上1400mm以下の高さの専用架台上に設置し、振動等で脱落しないように固定すること。 (3) 操作スイッチはオイルスキマー本体に取り付けること。 (4) 回収した廃油を、廃油回収用のドラム缶に自動的に流入できること。 (5) 本体には防水カバーを取り付けるなどの防水処理を行うとともに、専用架台には錆止め塗装等の防錆処理を行うなど屋外設置に対応すること。 (6) 撤去するオイルスキマーについては、受注者の責任において引き取ること。また、引き取り後の装置等の取り扱いについては、発注者まで報告すること。 (7) 機器に接続されていた既存の配管及び可とう電線管については、受注者の責任において撤去・処分し、同等以上の性能を有する新品を準備のうえ交換すること。なお、取付けに必要な付属品等もすべて新品とすること。 (8) 設置場所は複合施設駐車場に隣接した烏丸営業所地下3階であるため、搬入経路、車両寸法、作業時間等に制約がある。当該条件を十分考慮したうえで搬入及び設置作業を実施すること。

特記事項等	1 その他 本仕様書及びその他施行上に疑義が生じた場合は、双方誠意を持って協議し、問題の解決にあたること。
-------	--