

仕 様 書

京都市教育委員会学校統合推進室

1 件名 元京都市立今熊野小学校 消防設備点検不備修繕

2 内容

元京都市立今熊野小学校の令和8年度上半期消防点検での、次の指摘事項について修繕を行うこと。修繕後は、簡易な写真の報告書を竣工届に添付すること。なお、契約者には、当該消防点検結果報告書の写しを、PDF データまたは紙コピーにより提供することが可能。

- ①差動式スポット型2種感知器不作動 5箇所（新館北2階、南校舎2階×4）
- ②誘導灯避難口機器不良 4箇所（体育館）

3 施工場所 京都市東山区今熊野南日吉町 27-3 元京都市立今熊野小学校

4 施工期限 令和8年10月5日（月）

5 その他

- ・現地調査及び修繕作業は、原則、月曜・火曜・木曜・金曜の9時30分から15時30分の間とします。現地調査に行っていない場合は、事前に現地担当者（施設長）に連絡いたしますので、まずは6の学校統合推進室 担当者あてにご連絡ください。
- ・見積書の宛先は「京都市長」でお願いいたします。
- ・見積書には登録されている会社印と代表者印の押印をお願いいたします。
- ・見積書はFAXにて提出期限までに送信してください。
- ・見積書提出締切後に契約となった業者様にのみご連絡いたします。
- ・契約が決定した場合は、見積書の原本を提出願います。

6 本件担当者

京都市教育委員会事務局学校統合推進室 竹島、荻野 （電話番号：075-371-2009）

※参考 元京都市立今熊野小学校 現地担当者（施設長） 菅野^{かんの}（電話番号：075-561-3322）