

仕 様 書

建設局土木管理部伏見土木みどり事務所
(担当:平田、太田 電話:075-611-5371)

件 名	フロン定期点検
契 約 期 間	契約締結日から令和8年12月11日まで
契 約 条 件	1 対象設備 所 在 地：京都市伏見区表町578 伏見土木みどり事務所棟屋上 対象設備：ガスヒートポンプエアコン 1台 メーカー：アイシン 型番：AHYGP560F2ZD 定格出力：12.4kw フロンの種類：R410A 2 定期点検内容 (1) 点検実施日については、当事業所と協議のうえ決定すること。 (2) 定期点検は、履行期間内に1回行うこと。 (3) 定期点検の内容は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項の規定による第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項（平成26年12月10日付け経済産業省・環境省告示第13号）第二の2に定めるものであること。 (4) 定期点検は、第一種フロン類充填回収業者（京都府知事登録業者）であって、かつ、冷媒フロン類取扱技術者などフロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について十分な知見を有する者自らが行うこと。 3 履行確認 作業完了報告書類を伏見土木みどり事務所に提出し確認を受けること。