

【仕様書別紙】京都市立下鴨小学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 下鴨小学校		防 火 者 管 理 者	松藤 淨乃
所 在 地	京都市左京区下鴨宮崎町4-2		点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和 8年 5月 29日～令和 8年 5月 29日	
設 備 名	不 良 内 容			
自動火災報知設備	・差動式スポット型感知器 2 種不動作×1 箇所(№14 北校舎 1 階東(1-1))			
防排煙制御設備	・防排煙連動制御盤感知器連動せず(強制ボタンでは起動します)(連動制御盤機器不良) ・防火戸リリース不良×1 箇所(№3 中校舎(2 階南面))			
非常警報器具及び設備				
誘導灯及び誘導標識				
屋内消火栓設備	・消火呼水槽減水表示不良			
非常電源（非常電源専用受電設備）				
消火器具	・消火器具標識不良×1箇所（給食棟 1階調理室）			