

仕様書

保健福祉局動物愛護センター

(担当：野波、藤井)

電話：075-671-0336

FAX：075-671-0338

kateidoubutsu@city.kyoto.lg.jp

1 件名

動物愛護センター検疫室（ネコ）冷暖房用設備点検清掃業務委託

2 業務を行う施設名称及び所在地

施設名：京都動物愛護センター

所在地：京都市南区上鳥羽仏現寺町 11 番地

3 契約対象物件等の概要

別紙 1 ～ 3 のとおり。

4 履行期限

令和 8 年 9 月 3 0 日 ※作業日については別途調整

5 契約条件

契約対象物件を点検及び清掃すること。ただし、点検内容には、現在確認されている不具合の原因の確認を含む。現在確認されている不具合の詳細は、別紙 1 参照。

(1) エアコン内のフィルタ等を清掃すること。

(2) エアコン、リモコンの作動を点検すること。

※エラーコードの発生原因を確認する点検についても実施すること

(3) 消耗部品の取替えが必要な場合は別途協議する。ただし、養生及び足場は見積もり金額に含めること。

(4) 委託料は、点検清掃業務終了後、すみやかに京都市の指定する方法で請求すること。

(5) 点検の結果、修繕が必要な場合は、当該修繕にかかる見積書を提出すること。

(6) 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は、別途契約する。

(7) 予算の都合上、最安であっても、契約できない場合がありますので、御了承ください。

6 見積書

(1) 京都市競争入札参加資格のある方に限ります。

(2) 見積書のあて先は「京都市長」としてください。

(3) 見積金額の内訳を記載してください。

(4) 見積書はFAX又はメールで送付してください。(担当：藤井、野波)

(5) 見積書に御担当者様の氏名（フルネーム）及び連絡先を明記してください。

(6) 見積比較のうえ、契約する相手方にのみご連絡させていただきます。

(7) 必要に応じて、見積書の原本の提出をお願いする場合があります。

対象機器

室外機					室内機				不具合の状況
図面記号	方式	組数	形式	設置場所	図面記号	形式	台数	設置場所	
EHP-4	空冷式 ヒート ポンプ	1	ビル用マ ルチエアコ ン室外機	屋上室外 機置場	EHP- 4-2	天井カセット型 2 方向吹	1	検疫室(ネコ)	リモコンが以下のような表示となり室内機が停止、ブレーカーを落とし、再度入れると一旦は回復し、室内機も起動するも、数時間後リモコンがフリーズした状態となり室内機が停止。その後は、ブレーカーを落とし、再度入れると一旦は回復する状況が繰り返し発生している。 リモコンはMAスマートリモコン、形名PAR-35MA



異常コード 6834

以下、三菱電機ホームページのよくあるご質問 FAQ より抜粋

エラーコード（異常コード）「6834」は、MA 通信受信異常です。

MA リモコンと室内ユニット間の通信が正常に行われていない場合に異常表示します。

（要因）

- ・ MA リモコンまたは、室内ユニットのリモコン線の接触不良
- ・ リモコン伝送線上へのノイズ混入
- ・ 室内ユニット基板上にある、リモコンからの信号の送受信を行う回路の不良
- ・ リモコン送受信回路不良

※図面については「別紙2」、各機種の型番については「別紙3」をご参照ください。