

京都動物愛護センター（仮称）新築工事【空調機器】完成図一覧表

記号	品名	形名	台数	備考
EHP-1	室外機	PUHY-P224DMG2 ☆	1	
	アクティブ フィルタ	PAC-KS50AAC	1	
	防振ゴムスプリングパット [特許機器]	SP-50ATV×2S (A)	1	
EHP-1-1	天井ビルトイン形 室内機	PDFY-P90MG1 ☆	2	レ 転写室
	後吸込用フィルタボックス	PAC-KD83RTB	2	
	角ダクトフランジ (吹出用)	PAC-KD63KDF	2	
EHP-1-2	天井カセット形 (1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	レ 応接室
EHP-2	室外機 (耐塩害仕様)	PUHY-P630SDMG2-BS	1	
	構成ユニット (耐塩害仕様)	PUHY-P280SDMG2-BS	1	
	構成ユニット (耐塩害仕様)	PUHY-P335SDMG2-BS	1	
	分岐管キット	CMY-Y100BKG1	1	
	アクティブ フィルタ	PAC-KS50AAC	2	
	防振ゴムスプリングパット [特許機器]	SP-50ATV×2S (A) ×2	1	
EHP-2-1	天井カセット形 (4方向吹出) 室内機	PLFY-P112BMG2	1	レ 応接室
EHP-2-2	天井ビルトイン形 室内機	PDFY-P90MG1	3	レ 会議室
EHP-2-3	天井ビルトイン形 室内機	PDFY-P112MG1	1	レ エントランスホール
	角ダクトフランジ (吹出用)	PAC-KD64KDF	1	
	下吸込キャンバースタクト	PAC-KD89DF	3	
EHP-2-4	天井埋込形 室内機	PEFY-P112MG2	1	レ エントランスホール
	ロングライフフィルタ	PAC-KE89LAF	1	
	フィルタボックス	PAC-KE94TB	1	
EHP-3	室外機	PUHY-P224DMG2 ☆	1	
	アクティブ フィルタ	PAC-KS50AAC	1	
	スプリング 防振架台 [特許機器]	CDJ-C922A	1	
EHP-3-2	天井埋込形 室内機	PEFY-P71MG2 ☆	1	レ 検査室・待合
	ロングライフフィルタ	PAC-KE86LAF	1	

京都動物愛護センター（仮称）新築工事【空調機器】完成図一覧表

記号	品名	形名	台数	備考
	フィルターボックス	PAC-KE71TB	1	
EHP-3-3	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	診察室(10)
EHP-3-4	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	診察室(10)
EHP-3-6	天井施付形(4方向吹出) 室内機	PLFY-P80BMG2	1	治療室
EHP-3-7	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	手術室
EHP-3-8	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	手術室
EHP-4	室外機(耐塩害仕様)	PUHY-P630SDMG2-BS	1	
	構成ユニット(耐塩害仕様)	PUHY-P280SDMG2-BS	1	
	構成ユニット(耐塩害仕様)	PUHY-P335SDMG2-BS	1	
	分岐管キット	CMY-Y100BK1	1	
	アクティブフィルタ	PAC-KS50AAC	2	
	スプリング防振架台[特許機器]	CDJ-C922A+CDJ-C1222A	1	
EHP-4-1	天井施付形(4方向吹出) 室内機	PLFY-P28BMG2	1	診療室(10)
EHP-4-2	天井施付形(2方向吹出) 室内機	PLFY-P28LMG1	1	7診察室(10)
EHP-4-3	天井施付形(2方向吹出) 室内機	PLFY-P28LMG1	1	10診察室(10)
EHP-4-4	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P22BMG1	1	手術室
EHP-4-5	天井施付形(1方向吹出) 室内機	PMFY-P28BMG1	1	他動物室
EHP-4-6	天井施付形(4方向吹出) 室内機	PLFY-P71BMG2	1	10診察室(10)
EHP-4-7	天井施付形(4方向吹出) 室内機	PLFY-P45BMG2	2	検査室(10)
EHP-4-8	天井施付形(4方向吹出) 室内機	PLFY-P90BMG2	3	診療室(10)

京都動物愛護センター（仮称）新築工事【空調機器】完成図一覧表

[illegible]