

仕 様 書

環境政策局 北部クリーンセンター

(担当：正分 電話：873-3020)

名 称	ごみクレーンバケット給電用ケーブル他
納 期	令和9年3月31日まで
仕 様	仕様 ○ごみクレーンバケット給電用ケーブル メーカー 日立金属(株) 型式 600V RE(V)-3PNCT-RF 13C×3.5SQ 長さ 62m 数量 1本 ○銅線用圧着端子 メーカー 不問 型番 JIS C 2805 で規定する裸端子 R 5.5-6 数量 13個 ○コネクタ メーカー 日電商工(株) 型番 CF65-14030 数量 1個 ○保護ホース メーカー 横浜ゴム(株) 品名 MID オイルホース サイズ φ50×3m 数量 1本 特記 端末処理は、一方は各々の心線に別紙に記載されたケーブル断面図のとおり給電ケーブル心線番号をマークチューブに印刷して、銅線用圧着端子(JIS C 2805 で規定する裸端子 R 5.5-6) と共に圧着し、もう一方は日電商工(株)製のコネクタ(型番 CF65-14030)を別紙に記載されたとおり給電ケーブル心線番号とコネクタピン番号を合致させて接続すること。 また、コネクタ側には保護ホース(既設ホースは、横浜ゴム(株)製 MID オイルホース φ50×3m)を取り付けること。 搬入については、荷姿を木製ドラム巻とし、事前に本市担当者と搬入日時、搬入場所等を協議すること。

