

# 発 注 予 定 一 覧

〒612-0884  
京都市伏見区深草西出山町23

京都工学院高等学校

事務室 （担当, 岡村）

電話:075-646-1515

FAX:075-646-1516

## 1. 品名等

| メーカー等 | 消防設備 不良箇所の修繕               | 数 量 | 単 位 | 場所            |
|-------|----------------------------|-----|-----|---------------|
|       | 屋内消火栓設備<br>フート弁(錆・劣化) 100A | 1   | 台   | 地下ポンプ室        |
|       | スプリンクラー設備<br>キーロンパイプ 100A  | 1   | 本   | 地下ポンプ室        |
|       | 自動火災報知設備<br>絶縁不良 0.04MΩ    | 2   | 台   | 事務室<br>火災受信機内 |

## 2. 見積書・発注について

- ・ 令和8年10月23日（金） の午後5時必着で見積書をお送りください。
- ・ 予定価格が10万円を超える場合は、可能な限り原本をご提出ください。
- ・ FAX等で見積書をお送りいただく場合は、ご担当者様のフルネームを明記ください。  
FAXによる送信または見積書に代表者印等の押印がない場合は、「契約しない業者様にも発行及び内容確認のご連絡をすることがあります」のご承知おきください。
- ・ 伝票のあて名は 京都市長 としてください。

## 3. 納入・実施期限 令和8年11月30日（月）

## 4. その他

- ・ 契約させていただく業者様のみご連絡いたします。
- ・ 見積書には、工事施工費・調査費・諸経費等を計上してください。
- ・ 下見が必要な場合は、事前にご連絡ください。
- ・ 下見にかかる出張費及び見積作成にかかる経費は、お支払いできませんのでご了承ください。