

令和8年10月

仕様書

京都市子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成推進課
(担当：隅田、奥村 TEL222-3933)

1 件名

井水ろ過装置用薬液ユニット（ポンプ・タンク）修繕（京都市こども体育館）

2 修繕箇所・内容


京都市こども体育館に設置されている井水ろ過装置用の薬液ユニット（ポンプ・タンク）を修繕するもの

（薬液ユニット仕様）

メーカー	商品名	型式	備考
株式会社 タクミナ	薬注ユニット （ポンプ・タンク）	PTS-50- PW30-VT CF-HWJ	・ 最大吐出量：60Hz 30mL/min ・ 最高吐出圧力：1MPa ・ 接続：φ4×φ9 PVCフレートホース ・ 電源仕様：100V-240V 1φ ・ タンク容量 50L

※ 修繕に係る設置作業費及び諸経費等含む。

（現地写真：修繕箇所）



(参考) 撤去前の写真



3 履行場所

- ・ 京都市こども体育館（京都市左京区松ヶ崎平田町）

4 履行期限

- ・ 令和8年11月13日（金）

5 作業日時・留意事項等

- ・ 体育館開館日のうち、原則として午前9時から午後5時までの間に作業を完了させること。
なお、作業日時については、体育館職員と協議の上、決定すること。
- ・ 本業務は、この仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則及び関係法令等を順守してください。
- ・ 本仕様について不明な点がある場合は、育成推進課の指示に従うこと。

6 見積書提出期限等

- ・ 令和8年10月22日（木）

※ 必要に応じて、現地確認を実施し、見積書の提出をお願いします。

日程調整については、こども体育館（担当：原 TEL723-5283）を窓口にして、進めていただきますようお願いします。

7 担当課・連絡先

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

- ・ 電話 075-222-3933 F A X 075-251-2322
- ・ MAIL kosodatesien@city.kyoto.lg.jp

【注意事項等】

- ① 京都市競争入札参加有資格者名簿に記載されている市内中小企業を対象とします。
- ② 見積書の宛先は、「京都市長」として、担当者氏名（フルネーム）及び連絡先（電

話番号)を必ず記載してください。

- ③ 見積書は、郵送、FAX、メールのいずれかの手段で御提出ください。

提出先：〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る 上本能寺前町 488 番地 北庁舎 5 階

担当： 隅田、奥村

- ④ 見積書提出に際しては、必要に応じて、担当課に日程連絡のうえ、現地下見により対象物品等の状態を事前確認すること。
- ⑤ 契約させていただく業者様のみ、締切日の翌日以降に御連絡させていただきます。

| (参考) 京都市こども体育館 ポンプ室内 井水ろ過装置

