

添付 2

向島秀蓮小中

R階機械置場
ファン設置場所

5階屋外機械置場
ファン設置場所

手洗い(1)棟

手洗い(2)棟


渡り廊下棟

クラブ棟

												計	2 4	4階	付主(中ノ)		
0F-10	美術室系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-80SC	(三菱)	#1 1/2	600	200	天吊	防振金具	1	100	119W	向島秀蓮小中 機器表				
0F-11	技術室系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-100SC	(三菱)	#1 1/2	1,050	200	天吊	防振金具	1	100	240W					
0F-12	濾過機械室系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-80SC	(三菱)	#1 1/2	600	200	天吊	防振金具	1	100	244W	L-S	1	5階	濾過機械室	
0F-13	調理・洗浄室系統	耐湿型ストレートシロッコファン	BFS-50SY	(三菱)	#1 1/2	400	100	天吊	防振金具	1	100	対象機器		1階	調理室		
0F-14	倉庫系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-65SC	(三菱)	#1 1/2	600	100	天吊	防振金具	1	100			2	5階	楽器庫(3)	
0F-15	EVホール系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-65SC	(三菱)	#1 1/2	600	100	天吊	防振金具	1	100	244W	L-S	1	5階	EVホール	
EF-k1	調理室系統	厨房用片吸込シロッコファン	5SRM04	(荏原)	#5	27,000	500	床置	SP防振	3	200	11	スターゲル	1	屋上	5階屋上	G回路、屋外仕様 コンクリート基礎(建築工事)
EF-k2	洗浄室系統	厨房用片吸込シロッコファン	2SRM04	(荏原)	#2	3,700	250	床置	SP防振	3	200	1.5	L-S	1	2階	機械室	コンクリート基礎(建築工事)
EF-a1	第一体育館系統	片吸込シロッコファン(消音BOX付)	3SRMU4	(荏原)	#3	11,400	300	床置	SP防振	3	200	3.7	L-S	2	屋上	屋上	G回路、屋外仕様 コンクリート基礎(建築工事)
EF-a2	第二体育館系統	片吸込シロッコファン	3SRM4	(荏原)	#3	9,200	300	床置	SP防振	3	200	3.7	L-S	1	2階	ファンルーム	G回路、強弱運転(2階屋上) コンクリート基礎(建築工事)
EF-a3	第二体育館系統 (ガスストープ用)	有圧換気扇	EFG-30MSB	(三菱)	300φ	200	50	壁付	—	1	100	60W	L-S	4	2階	第二体育館	ウェザーカバー電動シャッター その他付属品
EF-1	便所系統	消音型ストレートシロッコファン	BFS-65SUC	(三菱)	#1 1/2	600	100	天吊	防振金具	1	100	119W	L-S	2	1階	MWC(1), WWC(1)	
														2	1階	MWC(2), WWC(2)	G回路
														1	1階	ユーティリティ室	
														2	1階	職員WC(男・女)	
														2	2階	MWC(1), WWC(1)	
														2	3階	MWC(1), WWC(1)	
														1	3階	ユーティリティ室	
														2	4階	MWC(1), WWC(1)	
													計	14			
EF-2	便所系統	消音型ストレートシロッコファン	BFS-90SUC	(三菱)	#1 1/2	900	100	天吊	防振金具	1	100	244W	L-S	2	2階	MWC(2), WWC(2)	
														2	3階	MWC(2), WWC(2)	
														2	4階	MWC(2), WWC(2)	
														2	5階	MWC(2), WWC(2)	
													計	8			
EF-3	更衣室・便所系統	消音型ストレートシロッコファン	BFS-50SUC	(三菱)	#1 1/2	450	100	天吊	防振金具	1	100	119W	L-S	1	1階	リサイクルスペース	
														2	3階	更衣室(第1体育館)	G回路
														4	5階	更衣室(プール)	
														2	5階	MWC(1), WWC(1)	
													計	9			
EF-4	倉庫系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-65SC	(三菱)	#1 1/2	600	100	天吊	防振金具	1	100	119W	L-S	2	2階	倉庫(2)(3)	
														1	4階	備蓄倉庫	
														4	5階	楽器庫(1)～(3)	
													計	7			
EF-5	倉庫系統	標準型ストレートシロッコファン	BFS-65SC	(三菱)	#1 1/2	700	100	天吊	防振金具	1	100	119W	L-S	1	2階	器具庫(武道場)	
														1	2階	倉庫(4)	
														2	3階	器具庫(1)(第1体育館)	
													計	4			

EF-22
EF-23
EF-24
EF-25
EF-26
EF-27
EF-28
VF-1
VF-2
VF-3
VF-4 結湯
VF-4

5 階平面図



R階平面図

