

## 別紙

## 不良箇所報告書

|                      |                                                                       |       |                   |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| 名 称                  | 京都市立 日吉ヶ丘高等学校                                                         |       | 防 火<br>管 理 者      | 田中 佑明               |
| 所 在 地                | 京都府東山区今熊野悲田院山町5-22                                                    |       | 点検実施<br>責 任 者     | 株式会社 RIDEN<br>垂井 克生 |
| 点検種別                 | 機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）                                             | 点検年月日 | 令和8年7月3日～令和8年7月3日 |                     |
| 設 備 名                | 不 良 内 容                                                               |       |                   |                     |
| 消火器具                 | ・消火器具標識不良×2箇所（No.33 4号館1階廊下、No.47 物理教室2階）<br>・消火器具使用済×1箇所（No.8 事務室1階） |       |                   |                     |
| 屋内消火栓設備              |                                                                       |       |                   |                     |
| 非常電源<br>（非常電源専用受電設備） |                                                                       |       |                   |                     |
| 自動火災報知設備             |                                                                       |       |                   |                     |
| 非常警報器具及び設備           |                                                                       |       |                   |                     |
| 避難器具                 |                                                                       |       |                   |                     |
| 誘導灯及び誘導標識            |                                                                       |       |                   |                     |
| 防排煙制御設備              | ・順位調整器不良×2箇所（No.4 4号館階段防火戸（2階・3階））                                    |       |                   |                     |