【仕様書別紙】 京都市立美豆小学校　消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名　　称	京都市立　美豆小学校	防　火 管 理 者	河野　健市
所 在 地	京都市伏見区淀美豆町1244	点検実施 責 任 者	株式会社　RIDEN 垂井　　克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令 和 8 年 4 月 7 日 ～ 令 和 8 年 4 月 7 日

設　備　名	不　良　内　容
消火器具	
屋内消火栓設備	・起動押釦不良×1箇所（No.11　4階廊下中前） ・消火栓アクリル板破損×1箇所（No.6　2階廊下東前）
非常電源 （非常電源専用受電設備）	
自動火災報知設備	・感知器未警戒の為、増設要す（カーテン設置の為）×1箇所（No.2　1階　中央（つばさ）） ・光電式スポット型感知器2種不作動×1箇所（No.14　中央階段） ・表示灯球切れ×1箇所（No.10　本館1階理科室）
非常警報器具及び設備	
誘導灯及び誘導標識	
防排煙制御設備	・光電式スポット型感知器3種不作動×15箇所（No.1　防火扉　東、No.2　防火扉　中央、No.3　防火扉　西） ・防火戸レリーズ不作動×3箇所（No.2　防火扉中央2階（東面）・3階（東面）・4階（東面））