仕　　様　　書

消防局総務部施設課

（担当：日髙、近永　電話：212-6644）

件　　名	防災公園内水道配管バルブ交換作業仕様書
契約期間	契約の日の翌日から令和９年２月２７日まで
内　容	１　業務の目的 本作業は、設置されている既設水道バルブにおいて、内部部品の経年劣化によるハンドル空回り（弁体またはスピンドルの不具合）が発生し、正常な開閉および止水機能が損なわれている不具合を解消することを目的とする。 ２　履行場所 〒601-8166 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内　防災公園内トイレ横 （別紙参照） ３　業務内容 ・空回りしているバルブを撤去し、指定の仕様を満たす新品のバルブを正しく取り付けること。 ・事前に本市と施工時期、施工範囲及び施工方法について、打ち合わせのうえ、業務にあたるものとする。 ・取付完了後、ハンドルに引っかかりや空回りがなく、作動することを確認すること。 ・全閉時の完全止水、および接続部・本体からの漏水やにじみがないかを目視及び水圧により入念に検査すること。 ・作業に必要な機材については、受託者が自ら用意したものを用いること。 ・業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。 ４　留意事項 ・作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 ・作業時間は原則として平日の午前８時３０分から午後５時の間とする。 ・作業に際しては、公園利用者、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。 ・作業中、事故をはじめ問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

別紙







