

電力供給（藤尾ポンプ場）仕様書

1 概要

- (1) 対象建物
藤尾ポンプ場
- (2) 需要場所
大津市茶戸町 19 番地
- (3) 業種及び用途
官公署（水道施設）（BS-TOU）

2 仕様

- (1) 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等
 - ア 電気方式 交流 3 相 3 線式
 - イ 標準電圧 6,000V
 - ウ 計量電圧 6,000V
 - エ 標準周波数 60Hz
 - オ 受電方式 1 回線受電
- (2) 契約電力、予定使用電力量
 - ア 契約電力（契約上利用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計量される値が原則としてこれを超えないものとする。）
 - (ア) 契約電力（常時電力） 88kW
 - イ 予定使用電力量 341,100kWh
（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日までの使用量見込み）
各月の電力使用計画 別紙 1、別紙 2 のとおり
- (3) 契約使用期間 令和 7 年 4 月 1 日 0 時から令和 8 年 3 月 31 日 24 時まで
- (4) 需給地点
需要場所における高圧受電室内の関西電力㈱の 6,000V 地中引込線立上り電線終端箱（1 箇所）
- (5) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は、関西電力㈱の所有とする。
- (6) 保安上の責任分界点
需給地点に同じとする。

(7) 検針日及び計量

検針日は毎月 1 日とし、1 日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。

(8) 力率

ア 力率は、その月の午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)

平均力率の算定式は次のとおり。

$$\text{平均力率} = \frac{\text{有効電力量}}{\sqrt{(\text{有効電力量})^2 + (\text{無効電力量})^2}}$$

イ 契約期間における予定平均力率は、93%とする。

(9) 電気料金に関する事項 6

電気料金に関する事項は、契約書案及び入札説明書の定めるところによる。

なお、燃料費調整単価、市場価格調整単価について、令和 6 年 12 月時点の電気供給条件に準ずる約款で、契約期間は適用すること。

(10) 受電日誌

毎日 0 時から 24 時まで 30 分ごとの電力量を記録した受電日誌及び電子データを、月 1 回提供すること。

別紙1

各月の電力使用計画

藤尾ポンプ場

月	電力量[kWh]			
	重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
4	0	15,200	12,300	27,500
5	0	14,200	14,600	28,800
6	0	16,800	11,900	28,700
7	8,900	9,100	12,900	30,900
8	9,000	9,000	12,800	30,800
9	8,200	8,500	12,700	29,400
10	0	16,300	12,600	28,900
11	0	15,700	12,600	28,300
12	0	16,100	12,400	28,500
1	0	14,000	13,200	27,200
2	0	13,900	11,400	25,300
3	0	15,100	11,700	26,800
計	26,100	163,900	151,100	341,100

各電力量の定義は以下による。

- ・重負荷時間…… 夏季（7月1日から9月30日）の毎日10時から17時までの時間。ただし、「休日等」に定める日を除く。
- ・昼間時間……… 平日8時から22時までの時間。ただし、重負荷時間及び「休日等」に定める日を除く。
- ・夜間時間……… 上記以外の時間。

「休日等」は、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日及び12月31日とする。

別紙2

各月の電力使用計画

藤尾ポンプ場

月	大口種別	電力量[kWh]
4	その他季節	27,500
5	その他季節	28,800
6	その他季節	28,700
7	夏季	30,900
8	夏季	30,800
9	夏季	29,400
10	その他季節	28,900
11	その他季節	28,300
12	その他季節	28,500
1	その他季節	27,200
2	その他季節	25,300
3	その他季節	26,800
計		341,100

各電力量の定義は以下による。

夏季 …7月1日から9月30日の全日電力量

その他季節…夏季以外の全日電力量