

# 脱臭剤(デオペレット)

(令和 7 年度)

## 購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

# 第1章 総 則

## 1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

## 2 疑義の確認

入札に際しては、事前に本仕様書を精査し、万一疑義が生じた場合、入札前にこれを質し厳正を期さなければならない。

## 3 提出書類

受注者は、当局監督員の指示する書類及び承諾図を速やかに提出しなければならない。

## 4 検 査

- (1) 本薬品の納入時には、当局監督員の検査を受けなければならない。
- (2) 検査の結果、不合格の場合、受注者は当局監督員の指示する期間内に、同等以上の代替品を納入しなければならない。

## 5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見された場合、当局監督員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、更に検査合格後一年の保証を行わなければならない。

## 第2章 細 則

### 1 概要

本薬品は、J K系列最初沈殿池脱臭設備において、脱臭剤交換のために購入するものである。

### 2 納入期限

本薬品の納入期限は、当局の検査に合格し下記納入場所まで搬入した日をもってし、契約後60日までとする。

### 3 納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

### 4 提出書類

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 分析試験成績表       | 2部   |
| (2) その他、当局の指示する書類 | 必要部数 |

### 5 脱臭剤(デオペレット)仕様

| 適用ガス        | 酸性・アルカリ性成分用         | 中性成分用               |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 名称          | HC-201              | HC-301N             |
| 形状          | 円柱状ペレット             | 黒色ペレット状             |
| 粒度(メッシュ)(%) | 95 以上<br>(4～8 メッシュ) | 95 以上<br>(4～6 メッシュ) |
| かさ比重(kg/L)  | 0.60～0.80           | 0.45～0.55           |
| 硬度(%)       | 95 以上               | 95 以上               |
| 購入量(kg)     | 4,950               | 1,890               |
| 製作所         | ゲンブ株式会社             |                     |

### 6 その他

受注者は、本薬品の製作及び納入に際し、当局監督員と十分な打合せを行い、指定する場所へ納入すること。