

初沈スカム移送ポンプ

(令和7年度)

購入仕様書

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

第 1 章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は、表記購入物品に適用する。

2 疑義の確認

入札に際して、事前に仕様書を精査し、さらに現場の状況を熟知したうえ、万一疑義のある場合は入札前に確認しておかなければならない。

3 提出書類

受注者は、当局係員の指示する書類及び図面を速やかに提出しなければならない。

4 検 査

本購入物品の納入時には、当局係員の検査を受けなければならない。また、検査の結果不合格の場合受注者は、当局係員の指示する期間内に同等以上の代替品を納入しなければならない。

5 保 証

検査合格後、一年以内に天災その他不可避的な事故によらないで、本物品に欠陥・不備が発見されたときは、当局係員の指示する期間内に、受注者の負担において補修を行うか、代替品を納入しなければならない。

なお、当該物品は、復旧後検査を受け、さらに検査合格後一年の保証を行わなければならない。

第2章 細 則

1 概 要

本物品は、初沈スカム移送ポンプの取替用として購入するものである。

2 納 期

令和8年3月31日

3 納入場所

京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1

京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター

4 提出書類

- (1) 承諾図 2部
- (2) その他、当局の指示する書類 必要部数

5 機器仕様

名 称	初沈スカム移送ポンプ
型 式	E5K-LM-156
電 動 機	15 kW 4P 200V 60Hz
全 揚 程	15m
吐 出 量	1.5 m ³ /min
ケーブル	12m
塗 装 仕 様	京都市上下水道局機械設備工事共通仕様書上下水道編塗装仕様分類 I—1
製 造 者	太平洋機工(株)
製 造 番 号	SHE52462
台 数	1 台

新規機種は上記機器仕様を参考とし、同等品以上のものとする。